

FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : AFP SCOP SA Lieu : L'ARGENTIÈRE LA BESSÉE Date de l'inspection: 21/04/2005

L'EXPLOITANT RECONNAÎT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATÉES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE

DU REPRÉSENTANT
DE L'EXPLOITANT:


Robert CLAVERIN

SIGNATURE

DE L'INSPECTEUR:



Remarques de l'Inspecteur, issues de la visite d'inspection:

- ✓ **Analyse des eaux souterraines** : les résultats des mesures de la teneur en hydrocarbures totaux dans les eaux souterraines m'ont été remis. Ces résultats font ressortir une légère détérioration de la qualité de ces eaux, par rapport aux mesures effectuées dans le cadre de l'étude de sols en 2001-2002. Afin de déterminer s'il s'agit d'une singularité de cette mesure ou si, au contraire, il y a bien une dérive de la qualité des eaux, vous voudrez bien faire procéder rapidement à une nouvelle mesure des hydrocarbures totaux sur les trois piézomètres PZ1, PZ2 et PZ3.
- ✓ **Rejets atmosphériques** : une mesure des rejets du four de fusion a été effectuée en mars 2005. Les résultats provisoires m'ont été remis. Vous voudrez bien me transmettre le rapport définitif dès que possible. D'après les premiers résultats, il semblerait que la teneur en poussières en sortie de l'électrofiltre soit inférieure aux 20mg/Nm3 réglementaires. D'une façon générale, on observe une tendance à la baisse sur la majorité des paramètres mesurés. Un examen des résultats définitifs permettra de confirmer ou non ces premières observations.
- ✓ **Traitement des fumées** : vous m'avez indiqué avoir pris du retard dans la modification du système de traitement des fumées. Un test est prévu avant la fin de l'année 2005. Vous voudrez bien me tenir informé des résultats de ce test.
- ✓ **Poste de distribution de fuel** : une rétention provisoire est en place sous le stockage. Le déplacement du poste de distribution est envisagé.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

Une nouvelle mesure sera effectuée par l'APAVE sur PZ1, PZ2, PZ3 dans le deuxième semestre 2005.

Le rapport concernant les rejets atmosphériques vous a été transmis avec notre courrier du 26 avril 2005.

Nous envisageons de tester le traitement avec un système à l'eau pulvérisée. Nous ne pouvons affirmer que nous changerons de système après le test que nous prévoyons avant fin 2005.

Nous poursuivrons la rétention avec la construction d'un bassin en dur et par l'achat d'un pistolet de distribution réglementaire.