

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	ASTR'IN LOGISTIQUE site les Cèdres
Adresse de l'établissement	785 allée des Cèdres parc industriel de la plaine de l'Ain 01150 saint-vulbas
Activité de l'établissement :	Le site des Cèdres est un bâtiment logistique nous réceptionnons, stockons et expédions des produits manufacturés conformes aux réglementations de mise sur le marché. Le bâtiment fait environ 24 000m2 il est divisé en 6 cellules. 2 cellules de 6000m2 dédiées au stockage de produits combustibles et 4 cellules de 3000m2 pouvant accueillir : - des produits inflammables liquides ou solides correspondant à des produits cosmétiques spécifiques (parfums, dissolvants...) à des produits de droguerie et bricolage (désodorisants, détachants, peinture, alcools à brûler, javel) - des aérosols correspondant à des produits de droguerie(insecticides), des produits cosmétiques (déodorants, mousse à raser) des produits de bricolage (dégrippants, lubrifiants) -des produits toxiques (insecticides, herbicides, fongicides) - des produits dangereux pour l'environnement correspondant a des produits d'entretien et de bricolage (nettoyant, détergeant, eaux de javel)
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Le scénario majeur est l'incendie d'une cellule de 6000m2 de produits finis avec des effets thermiques qui ne peuvent pas concerner des états frontaliers.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Les phénomènes dangereux qui peuvent apparaître sont : L'incendie d'une cellule du bâtiment L'incendie d'un camion chargé L'explosion de la canalisation de gaz L'explosion de gaz à l'intérieur de la chaufferie. Ils sont à l'origine des effets suivants : ☐ Les effets thermiques : ces effets sont liés au rayonnement de chaleur émis soit par la combustion plus ou moins rapide d'une cellule contenant des produits combustibles, ou d'une cellule contenant des liquides inflammables ou d'une cellule contenant des aérosols ou d'une cellule contenant des produits toxiques et dangereux pour l'environnement. Ils provoquent des lésions +/- létales (brûlures...) des personnes exposées. ☐ Les effets de surpression résultent d'une onde de pression provoquée par une explosion. Celle-ci est causée par l'explosion de la canalisation de gaz en extérieur, ou l'explosion de gaz à l'intérieur de la chaufferie. ☐ effets toxiques : dispersion des fumées en cas d'incendie impliquant des produits dangereux pour l'environnement cas de la cellule accueillant des aérosols classés dangereux pour l'environnement ou la cellule stockant des produits toxiques et dangereux pour l'environnement. 'une substance toxique dans l'air ou dans l'eau pouvant engendrer des effets irritation, intoxication, asphyxie. Les conséquences dépendent de la toxicité de la substance, de la dose reçue et de la voie d'exposition (respiratoire ou cutanée)
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Le scénario majeur correspond à l'incendie de la cellule 1ou de la cellule 6, cellules stockant des produits combustibles. Dans le cas d'un incendie des cellules de produits dangereux aucun effet n'est à craindre au-delà des limites de propriété du site, compte tenu des dispositions constructives mises en œuvre. Moyens de secours humains Personnels formés à la manipulation des extincteurs et RIA. POI testé une fois par an (Plan d'Opération Interne). Astreintes de sécurité activable 24h/24.

	Les mesures de prévention des risques Des barrières de sécurité techniques et organisationnelles sont en place ☐ Un système de gestion de la sécurité est mis en place ☐ Interdiction de fumer. ☐ Procédure permis feu ☐ Protection contre la foudre ☐ Matériels manuels de lutte contre un départ de feu (extincteurs, RIA) ☐ Sprinkler, il s'agit d'un dispositif d'extinction automatique. ☐ Mur et porte coupe-feu, la division des stockages constitue une réduction des effets d'un incendie. ☐ Des retentions sont en place pour prévenir toute pollution en cas de d'incendie ou déversement avec un actionnement automatique de la pompe de relevage permettant la rétention dans le bassin ☐ Tests hebdomadaires du système de protection incendie (sprinkler) et vérification périodique de l'ensemble des dispositifs de sécurité présents sur le site. Le site est télésurveillé 24h/24 et exploité par du personnel formé aux risques inhérents aux installations et à la gestion des situations d'urgence. Des exercices sont régulièrement organisés.