

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : **SA SYNERGIE**

Lieu : **CARROS**

Date de l'inspection : **30/03/05**

L'EXPLOITANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE

DU REPRESENTANT

DE L'EXPLOITANT:

M. Fabrice FORT
Responsable
qualité

SIGNATURE

DE L'INSPECTEUR:

C. GARRUS

Remarques de l'Inspecteur, issues de la visite d'inspection:

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

Article 1.1.1:

a) faire la déclaration
conforme à l'article L5 du
décret du 21 Septembre 1977
par la rubrique L910 de
la nomenclature compte tenu
de vos équipements de réfrigération
compression.

Envoi de la liste des équipements de
réfrigération (Climatisation le 19 Avril
2005) à la préfecture en Trois
exemplaires.

b) M'informez sur les modalités
de fonctionnement de la
climatisation avec de l'éan
vis à vis des usages de
région d'origine.

Climatisation en circuit fermé.
Nous vous joignons l'attestation du
 frigoriste confirmant que ce ne sont
pas des tubes aéro-réfrigérants

Article 1.2.3

terminer la réfection du local
stockage extérieur par les
produits de la GALVANOPLASTIE

les travaux sont prévus pour
fin Juin 2005

Entreprise : SH SYNERGIE	Lieu : CARROS	Date de l'inspection : 30/03/05
Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)	
3) Article 1.2.7 Mettre en circuit pour toutes les installations d'eau de refroidissement	Devis en cours de réalisation. Date prévue de réalisation : Septembre 2005	
4) Article 1.2.22 Prévoir renouvellement l'auto-surveillance de ces réfrigérants selon le calendrier type et avec les analyses de F et Sn.	- Envoi des analyses d'auto-surveillance de l'huile, l'eau et l'air le 12 Avril 2005. - Les analyses de F et Sn sont fournies avec les résultats d'auto-surveillance des mois d'avril.	
5) Article 2.1.9 Remettre en place le schéma de l'atelier.	Schéma mis en place le 1^{er} Avril 2005	

Note interne d'information de visite d'inspection

PACA	06	Subdivision de Nice 3	30.03.05
<i>Inspecteurs</i>	Noms des inspecteurs : C. GARRUS		
<i>Etablissement</i>	Nom de l'établissement : Société SYNERGIE		64.336
<i>Commune</i>	Nom de la commune: CARROS		A
<i>Activité</i>	Description de l'activité : Fabrication de circuits imprimés		P2

Contexte environnemental / socio-économique

CA 2003 : ≈ 15 M€ ; CA 2004 : ≈ 17,5 M€

Inspection et révision du décanteur.

Informations générales

- réalisation de contrôle des installations électriques par thermographie infrarouge
- finition de la rétention du stockage des produits de galvanoplastie fin juin 2005
- finition de la mise en circuit fermé des eaux de refroidissement en septembre 2005.

Impressions de l'inspecteur

Mise en place d'une équipe environnement autour de M. FORT avec MM. COURTIER et RUNFOLA.

Suivi des écarts des présentes visites d'inspection

N° fiche	