

# Note interne de visite d'inspection

<b>PACA</b>	<b>GS: 13</b>	<b>Subdivision de : AIX EN PROVENCE</b>	<b>Date: 15/06/2006</b>
<b>Inspecteurs</b>	: MOUNIER		
<b>Exploitant</b>	: LAFARGE CEMENTS		<b>Code GIDIC</b> : 064. 01567
<b>Site inspecté</b>	: Cimenterie de La Malle - Septèmes les Vallons		<b>A ou D</b> : A
<b>Activité</b>	: Cimenterie		<b>Priorité</b> : P1
<b>Objet de la visite</b>	: Opération vigilance 2006		
<b>Présentation du site inspecté</b>			
<b>Description succincte des installations inspectées</b>			
<p>Les stockages de liquides inflammables sont bien tenus et leurs systèmes de protection sont suivis régulièrement et paraissent en bon état</p>			
<b>Contexte environnemental et socio-économique</b>			
<p>RAS</p>			
<b>Evolutions prévisibles</b> ( <i>augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés – augmentation/réduction des effectifs, ...</i> )			
<p>La réalisation des nouveaux bassins d'orage est en cours.</p>			

**Résultats de la visite d'inspection****Description sommaire du déroulement de la visite** (sujets évoqués - documents consultés - lieux visités - ...)Sujets évoqués

Etat des stockages de liquides inflammables. Le bac de fioul lourd n'est plus utilisé.

Documents consultés

Plan des installations

Lieux visités

Dépôts de L.I.

Autres remarques**Conclusions de l'inspection** (appréciation - suites données administratives (DRIRE, PREFET) et pénales )

Bon état-  
Quelques remarques

**Personnes rencontrées** [noms, fonctions, ...]

MM. Merienne (directeur) – Gonzalez (Resp. production) – D'Hersu (sécurité) – Cohendy (Téris-Scori)  
Mme Lebouch (environnement)

**Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection**

N° fiche	Commentaires (soldée?- évolution ?)