


FICHE DE REMARQUES

Exploitant : Distillerie Girard	Site inspecté : JONQUERES	Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection
En cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement		Date de l'inspection : 16 nov. 07
Signature de l'inspecteur		L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection
		Représentant de l'exploitant
		Nom, fonction et Signature

Remarques de l'inspecteur :

1. L'exploitant ne dispose pas d'un exemplaire de la convention établie avec le gestionnaire du réseau d'assainissement communal 2. Suite à un incident, le mur d'une cuverie a été endommagé, il revient à l'exploitant de réaménager cette cloison de sorte que le mur soit coupe-feu de degré au moins deux heures et autant que possible sans porte donnant sur le hall de production. 3. Le hall de stockage de produits finis (bouteilles d'alcools) n'est pas organisé de façon à laisser libre des allées menant vers les issues de secours. De même, les accès aux RIA doivent être plus aisés. 4. Des alcools sont stockés « hors zone » 5. De nombreuses palettes de bouteilles vides sont stockées à l'extérieur encombrant les voies de circulation et rendant difficile l'accès aux véhicules de secours.	Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application): 1. Voir documents joints. 2. Travaux programmés en janvier 2008 3. Réunion planning le 9 janvier. 4. Travaux en cours dès la fin d'année 2007 suite à l'aménagement du stock. 5. Période d'activité importante à l'export, d'où un stockage très occasionnel dans cette zone. 6. Même remarque que ci-dessus. Problèmes d'approvisionnement de verre qui dure depuis l'été 2007.
--	---

Site inspecté :

Date de l'inspection :

Commentaires de l'exploitant

(suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

Exploitant :

Remarques de l'inspecteur :