

Fiche d'information

Etablissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public.

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement	VIA LOGISTIQUE
Adresse de l'établissement :	VIA LOGISTIQUE ZAC du Bois des Chagnières, Le César 18570 LE SUBDRAY
Activité de l'établissement :	Le site est dédié au stockage de produits dangereux et de produits banals diversifiés. L'activité de VIA LOGISTIQUE inclut la réception, le stockage, et l'expédition de ces produits qui arrivent déjà conditionnés. Les produits ne subissent aucune opération de mélange, transformation ou conditionnement sur le site.
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité d'une autre Etat membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	Le site de VIA LOGISTIQUE du Subdray ne présente pas de risque de provoquer des effets transfrontaliers en cas d'accident majeur.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine ainsi que sur l'environnement :	Par leur nature, certains des produits stockés sur notre site présentent des risques. Ils se décomposent en effet en plusieurs catégories : • Produits classés dangereux pour l'environnement • Engrais • Produits inflammables • Générateurs d'aérosols • Produits banals combustibles. Conformément à la réglementation en vigueur, une étude de dangers a été réalisée par l'INERIS (Institut National de l'Environnement Industriel et des Risques) dans le cadre de la demande d'autorisation d'exploiter du site. Les risques majeurs sont le risque d'explosion, d'incendie et de pollution des eaux. Les résultats de cette étude de danger démontrent que, quels que soient les scénarios envisagés (incendie généralisé d'une cellule de stockage, propagation d'un incendie à d'autres cellules, etc.) : • Les flux thermiques (dégagement de chaleur liés à un incendie) restent cantonnés à l'intérieur de nos limites de propriété. • Aucun effet significatif lié à la toxicité des fumées n'a été identifié.

Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :

La quasi-totalité des accidents ayant impliqué des entrepôts de stockage similaire à notre site étant des incendies, notre politique de sécurité a pour principal objectif la maîtrise de ce risque particulier.

Mesures générales :

La conception du bâtiment respecte les normes en vigueur. En particulier, celui-ci est équipé de murs et de portes coupe-feu « 2 heures » entre chaque cellule de stockage, d'un dispositif de désenfumage, de détection incendie et intrusion avec télésurveillance 24h/24.

Par ailleurs, afin d'éviter tout risque de pollution des eaux en cas de dispersion accidentelle d'un produit ou d'incendie, l'ensemble du site est sur rétention. De plus, un bassin de confinement est prévu pour recueillir les effluents potentiellement pollués.

Le site est également équipé de moyens de première intervention (extincteurs, robinets d'incendie armés), entouré de 3 poteaux incendie et dispose d'une réserve d'eau complémentaire pour les pompiers de 490 m³ ainsi que d'un système d'extinction automatique (sprinklage).

Outre les procédures et moyens de prévention qui encadrent notre activité quotidienne, notre personnel est formé à la gestion des situations d'urgence.

Un Plan d'Opération Interne (POI) établi par notre société décrit l'organisation mise en place en interne pour lutter contre le sinistre. Ce plan est communiqué aux autorités et est testé périodiquement. Les services de secours sont alertés et interviennent en renfort.

Dans le cas d'un accident majeur, afin de garantir la sécurité de populations riveraines à notre établissement, la Préfecture peut déclencher le Plan Particulier d'Intervention (PPI). Ce plan prévoit l'alerte et la protection des populations, organise les secours et réglemente la circulation autour du site. Pour la mise en œuvre du PPI, notre site est équipé d'une sirène.

Mesures spécifiques :

A toutes les mesures listées précédemment s'ajoutent d'autres dispositifs permettant de faire face à des scénarios plus spécifiques :

Scénario d'incendie d'une cellule de stockage contenant des aérosols :

Les aérosols sont stockés dans une cellule dédiée du site, spécialement équipée pour cette fonction. En effet, cette cellule de stockage voit son système d'extinction automatique (sprinklage) renforcé et disposé sur plusieurs niveaux. Par ailleurs, la détection d'une éventuelle fuite de gaz inflammable est assurée par plusieurs détecteurs spécifiques.

	<u>Scénario d'incendie d'une cellule de stockage contenant des produits inflammables :</u> Les produits inflammables, qu'ils soient de nature solide ou liquide, sont stockés dans une cellule dédiée du site, spécialement équipée pour cette fonction. En effet, cette cellule de stockage voit son système d'extinction automatique (sprinklage) renforcé et disposé sur plusieurs niveaux. La cellule bénéficie en outre de sa propre rétention. Toutes ces mesures, qu'elles soient d'ordres techniques ou organisationnelles, nous assurent que les risques d'accident majeurs sur le site de VIA LOGISTIQUE du Subdray sont maîtrisés.
--	--

