

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	Centre Emplisseur RHONE GAZ d'HERRLISHEIM
Adresse de l'établissement	Route de Drusenheim CS 20705 67850 HERRLISHEIM
Activité de l'établissement :	L'établissement RHONE GAZ d' HERRLISHEIM est un Centre Emplisseur de GPL (Gaz de Pétrole Liquéfiés) dont l'activité est constituée d'opérations de réception de GPL (par wagons ou camions), de stockage de GPL (dans 4 sphères) et d'expédition de GPL (en bouteilles après conditionnement ou en citernes camions) vers les clients particuliers ou professionnels.
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Herrlisheim est situé dans le Bas-Rhin, le Centre RHONE GAZ ne se trouve pas à proximité d'un territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir un effet d'un accident majeur.
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Les GPL (Gaz Propane et/ou Butane) sont des gaz maintenus à l'état liquide sous des pressions relativement faibles. Ils ne sont ni toxiques, ni polluants. Ils sont inflammables. Dans le cadre de l'activité de l'établissement, la libération accidentelle de gaz pendant la manipulation ou le stockage peut conduire à un risque d'inflammation ou d'explosion.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Les principaux scénarios liés à l'activité du site sur son environnement sont : - L'explosion d'un nuage de GPL, - L'inflammation d'une fuite de gaz (jet enflammé), - L'explosion d'un réservoir de stockage ou d'un véhicule citerne. Les dispositifs de sécurité mis en œuvre sur le site de HERRLISHEIM répondent à la politique de prévention des accidents majeurs déployée par RHONE GAZ. La surveillance des installations est assurée en permanence par des dispositifs techniques (mesures de niveaux, pression, température, détection gaz, détection flamme...). La détection d'une dérive entraîne l'information de l'exploitant et la mise en sécurité automatique du site. Le site est doté d'un réseau incendie et d'une réserve d'eau assurant son autonomie en cas de besoin