

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	Geodis Logistics Nord site de Tourville la Rivière
Adresse de l'établissement	Zone Industrielle du Moulin 2 Boulevard Gabriel Péri 76410 TOURVILLE LA RIVIERE
Activité de l'établissement :	Entrepôt de stockage
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Les effets thermiques d'un incendie généralisé (sans tenir compte des murs coupe feu) peuvent produire des blessures irréversibles pour la santé humaine hors des limites du site. Pollution du sol et de l'eau
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<u>Scénarios envisagés :</u> ➤ incendie d'une zone de stockage, ➤ incendie des quais de chargement/déchargement, ➤ incendie de camions à quai, ➤ incendie du stockage de palettes, ➤ Risque de pollution environnementale par épandage de produits et/ou par les eaux d'extinction. GEODIS a mis en place toutes les solutions possibles afin de réduire le risque aussi bas que possible. <u>Mesures de maîtrise des dangers liés au risque d'incendie :</u> ▪ la détection incendie commandant la génération de mousse (émulsion mousse haut foisonnement), la fermeture des portes coupe-feu, l'ouverture des trappes de désenfumage et la fermeture d'isolement du bassin d'orage, ▪ les murs coupe-feu, ▪ les moyens de première intervention, poteaux incendie, RIA, extincteurs avec formation des opérateurs, ▪ les kits de confinement des polluants, ▪ le bassin de rétention (évènementiel) relié à des bouches d'égout à l'intérieur de l'entrepôt.

- Il est important de noter qu'en cas d'accident majeur, notamment dans le cas d'un incendie ne pouvant être maîtrisé, l'alerte serait déclenchée au Service Départemental d'Incendie et de Secours (SDIS) qui possède d'importants moyens de secours qui pourront être rapidement mis en œuvre.
- Différents capteurs sont installés pour détecter au plus tôt les départs d'incendie. Des systèmes d'extinction sont présents sur site pour intervenir au plus vite avant l'arrivée des pompiers.

Mesures de maîtrise des dangers liés au risque de pollution :

- Voies de circulation bitumées et sens unique de circulation pour les camions,
- Zones de stockage en rétention,
- Bassin de rétention pour accueillir les eaux d'extinction d'incendie par l'intermédiaire d'un réseau relié à des bouches d'égout situées à l'intérieur des zones de stockages,
- Quais de chargement/déchargement sur rétention et pente inclinée vers la zone de stockage de telle sorte que les eaux d'extinction ou le produit accidentellement renversé se dirigent vers le bassin de rétention par l'intermédiaire des regards de la zone de stockage,
- Kits de confinement des polluants (valise ADR comprenant de l'absorbant, des lunettes de protection, une combinaison, un masque respiratoire avec cartouche, des bottes en caoutchouc, du rince œil et des gants) sont disponibles à proximité des zones où un risque de déversement accidentel existe,
- Toutes les eaux de voiries et des parkings passeront dans un séparateur d'hydrocarbures en aval relié à un bassin d'orage étanche avant rejet au réseau communal (bassin isolable du réseau communal par une vanne).