



**MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET DE LA COHÉSION
DES TERRITOIRES**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

**Fiche d'information
Établissement SEVESO seuil haut**

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3
pour l'information du public

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

AM 26/05/2014 (Annexe IV)

Nom de l'établissement :	GEOSEL STATION RELAIS DE LAVERA
Adresse de l'établissement :	Route Gay Lussac 13117 MARTIGUES (sur le site de Fluxel)
Situation administrative et étude de dangers :	ICPE soumise à autorisation -AP 2022-17-ANT/PC EDD GK-GSMATR07-HSE-RPT-0006-0 du 28/05/2021
Activité de l'établissement :	La station de pompage de Lavéra est une station relais du pipeline GEOSEL n°1 (GSM1) et de terminal pour la réception ou l'expédition d'hydrocarbures de/vers le pipeline SPSE (Société du Pipeline Sud Européen) ainsi que vers le pipeline SPMR (Société du Pipeline Méditerranée Rhône). Ce pipeline GSM1 assure la liaison entre le Centre de stockage souterrain d'hydrocarbures liquides de Manosque et les raffineries du pourtour de l'étang de Berre et le Grand Port Maritime de Marseille (GPMM) à Lavéra pour le transport des hydrocarbures. ou Stockage stratégique d'hydrocarbure liquide dans près de 30 cavités situées sur la commune de Manosque. Un réseau de quatre pipelines GSM 1, GSM 2, GSM 3 relie la zone de Fos – Berre – Lavéra au stockage souterrain de Manosque. Il permet notamment les mouvements d'hydrocarbures. La station de pompage de LAVERA est une station relais permettant le transfert d'hydrocarbures entre plusieurs sites pétrochimiques
Nature des dangers liés aux substances dangereuses se trouvant dans l'établissement :	• Risque d'incendie du fait de la mise en œuvre de liquides inflammables de catégorie 1 classe B (pétrole brut et naphtha) et catégorie 2 classe C (supercarburant, gazole, fuel domestique) • Risque d'explosion de vapeurs inflammables du fait de la mise en œuvre de liquides inflammables à faible point éclair (inférieur ou égal à 60°C).
Modalités d'information du public en cas d'évènement majeur :	• Sirène POI • Système FR-ALERT
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé	Les principales caractéristiques dangereuses des produits transitant sur le site sont : • Pétrole brut : inflammable, toxique, point éclair <-20°C, LIE-

humaine et l'environnement :	0,6%/LSE-15% • Naphta : inflammable, toxique, dangereux pour l'environnement, point éclair 0-21°C, TAI >300°C, LIE-1%/LSE-6% • Supercarburant : inflammable, toxique, dangereux pour l'environnement, point éclair -38°C, TAI 456°C, LIE-1%/LSE-7,6% • Gazole, Fuel domestique : nocif, dangereux pour l'environnement, >55°C, TAI 270°C, LIE-0,5%/LSE-5%
-------------------------------------	---

En cas d'accident pouvant avoir des effets hors site :	Un POI est présent sur le site, pas de PPI sur ce site. La gestion d'un événement accidentel est précisée à travers une convention d'articulation des plans d'alertes et d'intervention en cas d'incidents, d'accidents ou d'actes de malveillance sur les installations de GEOSSEL dans l'enceinte de FLUXEL. Une contractualisation concernant les premières prélèvement air est en place avec ATMOSUD et une stratégie concernant les premiers prélèvements eau et sol en cas d'incendie est en cours de mise en œuvre.
---	---

Nature du risque et conséquences :	L'inflammation des liquides inflammables présents sur site peut générer des phénomènes d'incendie (feu de nappe, jet enflammé) (cinétique rapide), voire d'explosion de gaz en milieu non confiné (UVCE) (cinétique rapide). Déclenchement du POI avec déploiement d'une cellule de crise depuis le PC Ex et la salle de contrôle à distance sur le site de Manosque.
---	---

Effets transfrontaliers* :	Non concerné
-----------------------------------	--------------

* uniquement si concernées

Informations complémentaires :	La date de la dernière inspection et les informations relatives à cette inspection sont disponibles sur GEORISQUES (https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees) Dernière inspection : 07/12/2023
---------------------------------------	--

Modalités d'obtention de toute autre information pertinente	ud-13.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr
--	--

