

FICHE DE REMARQUES DE VISITE D'INSPECTION

Cette fiche n'a pas vocation à être publiée sur l'Internet de la DRIRE PACA
Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Entreprise : OREDUI

Lieu : GRASSE

Date de l'inspection: 1/03/05

L'EXPLOITANT RECONNAIT AVOIR PRIS CONNAISSANCE DES REMARQUES CONSTATEES PAR L'INSPECTEUR

SIGNATURE

DU REPRESENTANT

DE L'EXPLOITANT:

SIGNATURE

DE L'INSPECTEUR:

Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

① POI: j'ai bien noté qu'un exercice POI avait eu lieu le 21/02/2005 en collaboration avec les pompiers de Grasse. Je vous demande de m'adresser le compte-rendu de cet exercice ainsi que la dernière version mise à jour de votre POI.

② T.A.R: Suite à la création de la rubrique 2921, je vous demande de déclarer votre Tour Aérorefrigrante auprès de la Préfecture.

③ Suite aux épandages survenus le 20.01.2005 et le 8.02.2005, je vous demande de mettre en place une rétention sous les canalisations de transfert situées en limite de propriété de votre installation.

① POI: je vas transmettre ci-joint notre dernière version du POI. Dès réception du compte-rendu du Capitaine AUGIER, je vas en transmettre une copie.

② T.A.R: je vas joindre une copie du carnet de déclaration transmis à la Préfecture

③ Comme demandé, nous allons réaliser une rétention sous les canalisations de transfert. Les travaux devaient être terminés sous 3 mois.

Entreprise : ORE DUI

Lieu : GRASSE

Date de l'inspection: 1/6/05

Remarques de l'inspecteur, issues de la visite d'inspection:

- ④ Zones à risque toxique: je vous demande de me fournir le plan des zones de l'établissement susceptibles d'être polluées par un gaz ou des émanations de produits toxiques
- ⑤ Isolément des zones de risque incendie: j'ai bien noté que des travaux ont été réalisés afin d'isoler des constructions voisines les cuves de solvants chlorés et l'évapoconcentration. Je vous demande de me fournir un certificat attestant du degré coupe-feu 2^h de ces murs.
- ⑥ Comportement au feu des structures métalliques: je vous demande de me fournir un certificat attestant que le flochage réalisé sur les éléments porteurs de structures métalliques couvrant l'évapoconcentration protège ces structures du flux thermique provenant d'un incendie dans cette zone.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives décidées avec leurs délais d'application)

- ④ Je vous transmetts le plan des zones susceptibles de présenter un risque toxique
- ⑤ Dès réception de la documentation du fabricant des cloisons SIPOLUX, je vous en transmetts l'exemplaire.
- Carnet reçu, il est joint
- ⑥ Dès réception du certificat en provenance de l'entreprise ayant réalisé le travail (EPI Isolant), je vous en transmetts une copie
- Copie jointe suite réception entre-temps du document.