


FICHE DE REMARQUES


exploitant : **NOVERGIE** Site inspecté : **V.I.L.D.N. de VEDENE (84 270)** Date de l'inspection : **27/04/2006** Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Cas d'omission, la liste des remarques reprises ci-dessous, établie à l'issue de la visite d'inspection, pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'inspecteur 

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des remarques de l'inspection

Représentant de l'exploitant : **SAVIALENS EPS**

Ngm, fonction et Signature : 

NOVERGIE
Route du Pontel
84270 VEDENE
Tel : 04.90.31.04.05
Fax : 04.90.31.57.91
Siret 622 012 748 00704
Responsable : Mr PELLET

Remarques de l'inspecteur :

- transmettre à l'inspection la procédure de reprise des déchets imbrulés
- transmettre à l'inspection le certificat de conformité établi par CAS de la nouvelle pelle et plateforme de manœuvre, en tenant compte du plan sur choppe four.
- transmettre à l'inspection une documentation technique sur le matériel de contrôle en carton mis en place sur les chemins.
- transmettre à l'inspection des caractéristiques des nouveaux brûleurs mis en place et les enregistrer dans le dossier en précisant la date de démarrage des fours (test de réception - 2 semaines avant).
- en 2007 avec le 4^e tour opérationnel, 1 manœuvre de dernière tour les 2 mois est prévue ; en 2006 il est convenu que 4 manœuvres soient faites : en donner le calendrier
- le dossier d'information du public (annuel) doit être établi régulièrement préciser la date prévue pour qu'il soit disponible.
- Suite à l'incident du 21/02/06, établir un rapport circonstancié en tenant des enseignements et préciser les suites données - délai : 15 jours
- Rappel : courrier de M. DUCHENY ; fournir le règlement dans les meilleurs délais
- E.S.R. : rappel du feu du 16/12/2005. Il est impératif que les machines en nu soient remises avant le 15 mai 2006
- Il est rappelé la date limite de la remise de l'étude = 1^{er} juin 2006
- 4 pièces restent à faire ainsi qu'une campagne d'analyse
- Voziz : - correction multiplier (cf ci-dessus) -
- une de retenue fond à nettoyer
- études une meilleure protection contre les embûches de déchets.

Commentaires de l'exploitant (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application):

- dossier remis le 15.05.06
- dossier du 15.05.06
- dossier du 15.05.06
- dossier du 15.05.06
- En cours, remise mi Juin 06
- dossier du 15.05.06
- dossier du 15.05.06
- devis de l'acier, travaux débloqués, remises mi-Juin
- une rétroaction utilisée
- courrier envoyé à STAI pour sensibilisation des chauffeurs (mise en place systématique de bacs à ordures)
- plans de protection des hommes