

Unité départementale de l'Artois  
Centre Jean Monnet  
Avenue de Paris  
62400 Bethune

Bethune, le 02/04/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 26/03/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **GROUPE SEB EXPORT**

112 Chemin du Moulin Carron  
69130 Écully

Références : 0185-2026  
Code AIOT : 0003801392

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 26/03/2026 dans l'établissement GROUPE SEB EXPORT implanté ZAC de l'ALOUETTE 62160 Bully-les-Mines. L'inspection a été annoncée le 09/03/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- GROUPE SEB EXPORT
- ZAC de l'ALOUETTE 62160 Bully-les-Mines
- Code AIOT : 0003801392
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société SEB EXPORT a déclaré, en date du 15 décembre 2022, succéder à la société PARCOLOG Gestion pour l'exploitation d'une plateforme logistique située dans la zone d'activités de l'Alouette, sur la commune de Bully-les-Mines, autorisée par arrêté préfectoral du 10 juillet 2019 modifié.

Plusieurs évolutions de l'exploitation ont été portées à la connaissance du préfet du Pas-de-Calais et ont fait l'objet d'arrêtés préfectoraux complémentaires.

À ce jour, la société SEB EXPORT est autorisée, par l'arrêté préfectoral du 10 juillet 2019, modifié par les arrêtés des 13 août 2021 et 10 novembre 2022, à exploiter une plateforme logistique composée de 10 cellules, au titre des rubriques 1510, 1530, 1532, 2662-1, 2663-1 et 2663-2 de la nomenclature ICPE. L'établissement est également soumis à déclaration au titre des rubriques 2925 et 2910-A-2.

### Thèmes de l'inspection :

- NATECH

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;

- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 8  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |
| 11 | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 22 | Sans objet        |
| 2  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18 | Sans objet        |
| 3  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19 | Sans objet        |
| 4  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19 | Sans objet        |
| 5  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19 | Sans objet        |
| 6  | Protection                  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010,            | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle           | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|-----------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
|    | contre la foudre            | article 20                                   |                   |
| 9  | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 | Sans objet        |
| 10 | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 | Sans objet        |
| 12 | Protection contre la foudre | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a relevé plusieurs anomalies appelant à des actions correctives, notamment la remise en conformité des dispositifs de protection contre la foudre dont certaines non-conformités identifiées lors de la vérification complète de mai 2024 n'ont pas été levées. Un devis et une commande de remise en conformité ont été présentés et la commande a été passée en mars 2026. La prochaine vérification complète, prévue en 2026, sera effectuée après cette remise en conformité.

### 2-4) Fiches de constats

#### N° 1 : Protection contre la foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 22                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, document à tenir à disposition                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant tient en permanence à disposition de l'inspection des installations classées l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord et les rapports de vérification |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, l'exploitant a été en mesure de présenter l'ensemble des documents, à savoir l'analyse du risque foudre, l'étude technique, la notice de vérification et de maintenance, le carnet de bord ainsi que les rapports de vérification. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 2 : Protection contre la foudre

|                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 18 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Analyse risque foudre                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                               |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Une analyse de risque foudre et de l'étude technique doit être réalisée par un organisme compétent.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br><br>Une analyse du risque foudre ainsi qu'une étude technique foudre ont été réalisées en 2017 par la société Énergie Foudre. Cette société dispose de la certification Qualifoudre pour la réalisation d'analyses de risque foudre et d'études techniques. L'exploitant indique, par ailleurs, que le bâtiment n'a pas fait l'objet de modification depuis la réalisation de cette analyse du risque foudre. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 3 : Protection contre la foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Etude technique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>En fonction des résultats de l'analyse du risque foudre, une étude technique est réalisée, par un organisme compétent, définissant précisément les mesures de prévention et les dispositifs de protection, le lieu de leur implantation ainsi que les modalités de leur vérification et de leur maintenance.                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>L'analyse du risque foudre a conclu à la nécessité de réaliser une étude technique. Une étude technique foudre a ainsi été réalisée en 2017 par la société Énergie Foudre. Cette étude précise les mesures de prévention à mettre en œuvre ainsi que les dispositifs de protection à installer et leur localisation. Elle définit également les modalités de vérification et de maintenance de ces dispositifs. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

#### N° 4 : Protection contre la foudre

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Carnet de bord                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Un carnet de bord est tenu par l'exploitant. Les chapitres qui y figurent sont rédigés lors de l'étude technique                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant tient un carnet de bord relatif au système de protection contre la foudre. Celui-ci est conforme aux éléments demandés dans l'étude technique. Le carnet de bord est renseigné et tenu à jour. La dernière inscription remonte à avril 2025, à l'occasion d'une vérification visuelle des installations. |

|                                              |
|----------------------------------------------|
|                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |

**N° 5 : Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Notice de vérification                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une notice de vérification et de maintenance est rédigée lors de l'étude technique puis complétée, si besoin, après la réalisation des dispositifs de protection        |
| <b>Constats :</b><br><br>La notice de vérification et de maintenance est annexée à l'étude technique réalisée en 2017. Cette notice n'a pas été modifiée après la mise en place des dispositifs de protection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                   |

**N° 6 : Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 20                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installation                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention sont réalisées, par un organisme compétent                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation des dispositifs de protection et la mise en place des mesures de prévention ont été réalisées en septembre 2022 par la société Franklin NORD. Cette société est certifiée Qualifoudre pour l'installation des dispositifs de protection contre la foudre. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 7 : Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, vérification complète après installation                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation des protections fait l'objet d'une vérification complète par un organisme compétent, distinct de l'installateur, au plus tard six mois après leur installation                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>L'installation des dispositifs de protection a fait l'objet d'une vérification complète en mai 2024, réalisée par la société Établissements Renard, certifiée Qualifoudre pour les vérifications des installations. Cette vérification a été effectuée par un organisme distinct de l'installateur. |

La vérification initiale a mis en évidence plusieurs non-conformités sur les paratonnerres et dans les cellules, notamment au niveau :

- du raccordement de chaque mât du paratonnerre et des liaisons équipotentielle ;
- de la résistance qui n'était pas adaptée pour certaines cellules de l'entrepôt.

Ces non-conformités n'ont pas été levées à ce jour. Un devis pour la remise en conformité a été établi par la société Établissement Renard le 13 mars 2026, et la commande correspondante a été passée le 16 mars 2026.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de procéder à la remise en conformité complète des dispositifs de protection et de transmettre les documents attestant de l'exécution des travaux et de la conformité des installations.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 8 : Protection contre la foudre**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21

**Thème(s) :** Risques accidentels, vérification visuelle périodique

**Prescription contrôlée :**

Une vérification visuelle est réalisée annuellement par un organisme compétent

**Constats :**

Une vérification visuelle annuelle a été réalisée en avril 2025 par la société Établissements Renard, certifiée Qualifoudre pour ce type de vérification. Cette vérification visuelle a repris une partie des non-conformités relevées lors de la vérification complète de 2024 pour lesquelles une commande a été passée le 16 mars 2026.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de procéder à la remise en conformité complète des dispositifs de protection et de transmettre les documents attestant de l'exécution des travaux et de la conformité des installations.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 9 : Protection contre la foudre**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, vérification complète périodique                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'état des dispositifs de protection contre la foudre des installations fait l'objet d'une vérification complète tous les deux ans par un organisme compétent                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Constats :</b><br><br>La vérification initiale a été réalisée en mai 2024, la prochaine vérification complète est prévue pour mai 2026. Une commande pour cette vérification complète a été passée le 3 février 2026 auprès de la société Établissements Renard. L'exploitant indique que cette vérification sera effectuée après la remise en conformité des dispositifs afin de s'assurer de leur pleine conformité. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 10 : Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, vérification normalisée                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La réalisation des vérifications conformément aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 ou NF C 17-102 permet de répondre à ces exigences.                                                                   |
| <b>Constats :</b><br><br>Les vérifications des dispositifs de protection contre la foudre ont été réalisées conformément aux normes NF EN 62305-3, NF EN 62305-4 et NF C 17-102, comme précisé dans les rapports de vérification de 2024 et 2025. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                      |

**N° 11 : Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, remise en état                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Si l'une de ces vérifications fait apparaître la nécessité d'une remise en état, celle-ci est réalisée dans un délai maximum d'un mois après la vérification.                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>Les vérifications ont fait apparaître des non-conformités qui n'ont pas été levées dans le délai d'un mois après la vérification. Toutefois, une commande pour la remise en conformité a été passée le 16 mars 2026 auprès de la société Établissements Renard. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                         |

|                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il est demandé à l'exploitant de procéder à la remise en conformité et d'informer l'inspection dès que celle-ci aura été réalisée, en transmettant les documents attestant de l'exécution et de la conformité des travaux. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                      |

**N° 12 : Protection contre la foudre**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 21                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, agression de la foudre                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les agressions de la foudre sur le site sont enregistrées. En cas de coup de foudre enregistré, une vérification visuelle des dispositifs de protection concernés est réalisée, dans un délai maximum d'un mois, par un organisme compétent. |
| <b>Constats :</b><br><br>Cinq compteurs parafoudres ont été vérifiés sur le site, tous indiquant zéro coup de foudre enregistré. L'exploitant prévoit des rondes régulières autour du site, et l'intégration des compteurs de foudre à ces rondes permettra de s'assurer du suivi.  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                        |