

Affaire suivie par : Bruno VARNIERE

Tél. : 03 44 10 54 13

Fax : 03 44 10 54 01

bruno.varniere@developpement-durable.gouv.fr

Beauvais, le 23 septembre 2026

Objet : Donner acte suite à la réalisation de la réception acoustique globale du fonctionnement des six éoliennes du parc éolien de Catillon Fumechon

Monsieur le Directeur,

Par mail du 21 septembre 2026, vous avez transmis le rapport de réception acoustique sous fonctionnement nominal du parc éolien de Catillon Fumechon.

Ce contrôle a mis en évidence des dépassements des seuils réglementaires en période nocturne, pour une ZER sur les quatre mesurées.

Après examen du dossier et compte tenu du bridage acoustique nécessaire en période nocturne pour des vents de secteur Nord-Nord-Ouest et Nord Est, et des vitesses de vent comprises entre 4 et 6 m/s, vous implémenterez le plan de bridage dans le SCADA de E1, E2 et E3. Ce plan de bridage sera intégré dans un prochain arrêté préfectoral.

Je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur, l'assurance de ma considération distinguée.

Pour le Préfet de l'Oise, par délégation,
Pour le Directeur régional et par subdélégation,
le Chef de l'unité départementale de l'Oise

**Stephane
CHOQUET**

stephane.choquet

Signature numérique de
Stephane CHOQUET
stephane.choquet
Date : 2026.09.29
17:29:02 +02'00'

Monsieur le Directeur
Parc Éolien de Catillon-Fumechon
RWE Renewables France
50, rue Madame de Sanzillon
92110 CLICHY