

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	FM FRANCE SAS
Adresse de l'établissement	ZAC Paris Oise – Parc d'activités BP 16 60126 LONGUEIL-SAINT-MARIE
Activité de l'établissement	Entrepôt logistique (réception, stockage, manutention, conditionnement, expédition de produits)
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Non concerné.
Nature des risques liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement	Accidents majeurs potentiels : Suite à un incendie propagé à plusieurs cellules, flux thermique de 3 kW/m ² à l'extérieur du site. Aucun effet toxique à une hauteur inférieure à 30 m pour une durée d'exposition de 60 mn ne sort du site.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des risques permettant d'y faire face	Les principaux scénarios identifiés et étudiés dans l'étude de dangers sont : <ul style="list-style-type: none"> • incendie d'une cellule de stockage • propagation d'un incendie à plusieurs cellules de stockage • pollution par les eaux d'extinction. Les mesures mises en place sur le site afin de maîtriser ces risques sont les suivantes : <ul style="list-style-type: none"> • Système d'extinction automatique • Murs séparatifs entre cellules REI 120 • Intervention humaine : <ul style="list-style-type: none"> • détection incendie dans toutes les cellules • formation du personnel : équipiers de première intervention, sauveteurs secouriste du travail, équipiers d'intervention en situation d'urgence • extincteurs et robinets d'incendie armés à disposition • système de désenfumage • à disposition des pompiers : poteaux incendie formant ceinture autour des bâtiments. • plan d'opération interne • Fossé + bassin de rétention étanche d'un volume total d'un minimum de 4 637 m³. Ce bassin est équipé en sortie d'un système d'obturation.