

# Fiche des constatations effectuées lors d'une visite d'inspection

## DREAL Bourgogne – Aspect ICPE

<b>Unité territoriale : 71</b>		<b>Subdivision : 3</b>	
<b>Nom(s) du ou des inspecteurs :</b> Frédéric FAYARD accompagné de Corinne GALLAND (Service développement durable) <b>Date de la lettre d'annonce de l'inspection :</b> 11/02/2011 <b>Date de l'inspection :</b> 07/04/2011 <b>Type d'inspection :</b> <input type="checkbox"/> approfondie      ou <input type="checkbox"/> courante      ou <input type="checkbox"/> ponctuelle <input type="checkbox"/> inopinée      ou <input type="checkbox"/> annoncée <input type="checkbox"/> planifiée      ou <input type="checkbox"/> circonstancielle <b>Motif de la planification :</b> programme pluriannuel de contrôle			
<b>Société :</b> TRMC  <b>Commune :</b> Igé  <b>Activité :</b> carrière de roche massive		<b>AS / A / D / NC</b>  <b>Priorité :</b> à enjeux	
<b>Liste des installations inspectées :</b> points de rejet du site, installations de stockage d'hydrocarbures  <b>Thèmes :</b> prévention de la pollution des eaux  <b>Référentiels de l'inspection :</b> AP d'autorisation du 01/10/1993, AP du 13/10/1997 (installation de traitement).			
<b>Liste des noms et qualités des personnes rencontrées sur le site lors de l'inspection :</b> M. GRUET : directeur foncier et environnement ; M. DOUARRE : directeur technique M. VERMOREL : directeur de production ; M. ROLLET : animateur sécurité			
<b>Principales constatations effectuées :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>les rejets aqueux du site dépassent les normes de rejet fixées par l'AP du 13/10/1997 en ce qui concerne les paramètres suivants : MEST et couleur,</li> <li>la cuvette de rétention située sous la cuve de stockage d'huile est à nettoyer,</li> <li>mettre en place un registre spécifique au site d'Igé en ce qui concerne la production et l'élimination des déchets.</li> </ul>			
<b>Suites envisagées :</b> propositions au préfet.			
<b>Liste des documents établis suite à la visite :</b> Tableau des constats ; Lettre à l'exploitant ; Rapport de propositions de suites.			
<b>Chalon-sur-Saône, le 23 mai 2011</b>  L'inspecteur des installations classées  <i>Original signé</i>  Frédéric FAYARD		<b>Vérification et approbation :</b>  Le responsable de l'unité territoriale de Saône-et-Loire  <i>Original signé</i>  Patrick ROBINEAU	