

FICHE D'INFORMATION ETABLISSEMENT

SEVESO SEUIL HAUT

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour
l'information du public

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	MFP MICHELIN
Adresse de l'établissement :	ZI La Fiolle 71450 BLANZY
Activité de l'établissement :	Fabrication de pneumatiques
Préciser les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre Etat membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	L'ensemble des scénarii et leurs effets restent inscrits dans le périmètre du site, aucun effet potentiel à l'extérieur des limites de propriété de l'établissement n'est identifié
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Aucun effet lié aux accidents majeurs ne sort du périmètre de l'établissement, celui-ci n'est pas soumis à PPI, cependant les fumées liées à un incendie et une fuite sur les installations de noir et de silice seraient perçues à l'extérieur du site sans impact sur la santé des personnes et/ou de l'environnement. L'établissement est classé Seveso seuil haut pour le stockage de produit dangereux pour l'environnement aquatique. Ces produits solides sont stockés en GRV souples de 1T.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	Les principaux risques sont : <ul style="list-style-type: none">- L'incendie et l'explosion Les mesures de maîtrises de risque sont : <ul style="list-style-type: none">- la détection précoce, la couverture sprinkler et le désenfumage. Des procédures points chauds sont également en vigueur et l'établissement compte sur la présence permanente de pompiers professionnels Michelin et de pompiers volontaires formés aux techniques d'intervention. Egalement, systèmes de détection gaz et de systèmes de coupure automatique. Enfin, le personnel est formé à la conduite des installations et l'équipe de pompiers présente en permanence.