

Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	FM France SAS (anciennement FM Logistic)
Adresse de l'établissement :	Zone d'Activité la Boulouze, 21110 Fauverney
Activité de l'établissement :	Entrepôt logistique (réception, stockage, manutention, conditionnement, expédition de produits)
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir des effets transfrontaliers d'un accident majeur :	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	Accidents majeurs potentiels : La propagation d'un incendie dans une ou plusieurs cellules ne provoque pas d'effets thermiques au sol à l'extérieur du site. Il n'y a aucun effet toxique à des hauteurs inférieures à 25 m sur une distance de 200 m à l'extérieur du site.
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>Les principaux scénarios identifiés et étudiés dans l'étude de dangers sont :</p> <ul style="list-style-type: none">• incendie d'une cellule de stockage• propagation d'un incendie à plusieurs cellules de stockage• pollution par les eaux d'extinction <p>Les mesures mises en place sur le site afin de maîtriser ces dangers sont les suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none">• Murs séparatifs coupe feu 2h et portes coupe feu de degré équivalent à fermeture automatique.• Certaines façades coupe feu 2h.• Systèmes de désenfumage• Intervention humaine :<ul style="list-style-type: none">◦ l'entrepôt est équipé d'un système de sprinklage et de RIA (Robins de Incendie Armé) alimenté par des réserves propres au site◦ poteau incendie privé alimenté par une réserve d'eau indépendante.• Un bassin de rétention équipé d'un système d'obturation.