

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	<i>ANTARGAZ – Dépôt GPL</i>
Adresse de l'établissement	<i>1 rue de Nouvoitou 35 770 VERN SUR SEICHE</i>
Activité de l'établissement :	<i>L'établissement ANTARGAZ de Vern-Sur-Seiche réceptionne, stocke et distribue du GPL (propane).</i>
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	<i>Sans objet</i>
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p><i>Les GPL sont des gaz inflammables, maintenus à l'état liquide sous des pressions relativement faibles.</i></p> <p><i>Les GPL ne sont ni toxiques, ni polluants.</i></p> <p><i>Dans le cadre de l'activité de l'établissement, la libération accidentelle de gaz pendant la manipulation ou le stockage peut conduire à un incendie ou à une explosion.</i></p>
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p><i>Les principaux scénarios accidentels liés à l'activité du site sont :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• l'explosion d'un nuage de gaz,</i> <i>• l'inflammation d'une fuite de gaz,</i> <i>• l'explosion d'un véhicule citerne.</i> <p><i>Les mesures de maîtrise des risques mises en œuvre au regard de ces scénarios sont :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>• une surveillance permanente des installations via un réseau de détecteurs,</i> <i>• une information immédiate de l'exploitant en cas de dérive observée sur l'installation,</i> <i>• la mise en sécurité automatique et immédiate de l'ensemble du site dès que la dérive enregistrée sort des limites de bon fonctionnement déterminées.</i> <i>• la mise en sécurité du site consiste en l'arrêt complet des transferts de produits, en une fermeture de l'ensemble des vannes automatiques de l'installation et conduit à la mise en œuvre de l'arrosage sur les équipements menacés.</i> <i>• le site dispose d'un réseau incendie et d'une réserve d'eau permettant son autonomie en cas de besoin.</i> <p><i>Le site est télé-surveillé et exploité par des équipes formées aux risques inhérents aux installations et à la gestion des situations d'urgence.</i></p> <p><i>Des exercices sont régulièrement organisés.</i></p> <p><i>Les dispositifs techniques et organisationnels ainsi mis en œuvre répondent à la politique de prévention des accidents majeurs déployée par ANTARGAZ sur l'ensemble de ses sites.</i></p>