

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	LOG INNOV
Adresse de l'établissement	325, Avenue Faustin Potain – Logiparc 03 – 03340 MONTBEUGNY
Activité de l'établissement :	<i>LOG INNOV est un entrepôt logistique classé SEVESO Seuil Haut réalisant des prestations de service de logistique sécurisée : stockage, réception de marchandises, préparation de commandes, expédition, tenue de stocks, traçabilité des marchandises, emballage et étiquetage. Aucune opération de transformation ou transvasement n'est réalisée sur site.</i>
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre état membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	<i>L'étude de dangers du site a montré que, quels que soient les produits considérés, aucune zone de danger n'atteint les limites de propriété.</i>
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p><i>Les phénomènes dangereux pouvant apparaître sont :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>L'incendie d'une cellule de stockage de marchandises</i> <i>L'incendie d'un camion sur le site</i> <p><i>Ces phénomènes peuvent être à l'origine des effets suivants :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Effets thermiques liés au rayonnement de l'incendie sans conséquences à l'extérieur du site</i> <i>Effets toxiques liés aux produits de décomposition lors de la combustion de marchandises sans conséquence à l'extérieur du site</i> <p><i>L'étude de dangers du site a montré que, quels que soient les produits considérés, aucune zone de danger n'atteint les limites de propriété</i></p>
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p><i>En cas d'incendie d'une cellule de stockage</i> <i>Les moyens de maîtrise suivants sont en place :</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <i>Murs coupe-feu 4 heures assurant le compartimentage des cellules</i> <i>Double détection précoce des départs de feu</i> <i>Système d'extinction automatique à mousse à haut foisonnement</i> <i>Rétention spécifique pour chaque cellule</i> <i>Bassin de rétention général pour l'ensemble du site</i> <p><i>En cas d'incendie d'un camion à quai</i> <i>Les mesures de maîtrise reposent principalement sur l'intervention rapide des collaborateurs de LOG INNOV et des services de secours extérieurs.</i></p> <p><i>Moyens généraux de lutte contre l'incendie</i> <i>Le site est équipé de nombreux extincteurs, de robinets d'incendie armés et de postes incendie additivés. L'ensemble des collaborateurs est formé à l'utilisation de ces équipements.</i></p> <p><i>Organisation, formation et entraînement</i> <i>Des exercices réguliers sont réalisés en collaboration avec les services de secours (pompiers, gendarmerie) et les services de l'État (préfecture, DREAL) afin de tester l'efficacité du Plan d'Opération Interne (POI) en situation de crise.</i></p> <p><i>Vérifications et maintenance</i> <i>Des contrôles périodiques et opérations de maintenance sont effectués sur l'ensemble des installations afin de garantir un haut niveau de sécurité et de sûreté.</i></p>