

Unité départementale de la Marne  
Parc Technologique Henri Farman  
10 rue Clément Ader  
51100 Reims

Reims, le 14/04/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 03/04/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

**Entre les vallées Coole et Soude - 1A**

22 rue Bayard  
75008 Paris

Références : D2 e 2025-392  
Code AIOT : 0005704392

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 03/04/2025 dans l'établissement Entre les vallées Coole et Soude - 1A implanté Parc éolien entre les vallées de la Coole et de la Soude - 1A 51320 Bussy-Lettrée. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

La visite d'inspection s'inscrit dans le cadre de l'action régionale « Mesures ERC sur les parcs éoliens » qui consiste en la vérification de la bonne application des mesures d'évitement, de réduction et de compensation (ERC) prescrites dans les actes administratifs pour les parcs éoliens.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Entre les vallées Coole et Soude - 1A
- Parc éolien entre les vallées de la Coole et de la Soude - 1A 51320 Bussy-Lettrée

- Code AIOT : 0005704392
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien "Entre les vallées Coole et Soude 1A", mis en service en janvier 2017, est composé de 4 éoliennes et 1 poste de livraison.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup>	Proposition de délais
1	Suivi environnemental	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12	Demande d'action corrective	1 mois
2	Collecte des données du suivi environnemental	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12	Demande d'action corrective	1 mois

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
3	Déclaration des données techniques	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 2.2.I	Sans objet
4	Identification des aérogénérateurs	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	Sans objet

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le dernier suivi environnemental, ainsi que l'entretien des plateformes constatés lors de l'inspection, mettent en évidence que le parc éolien n'a pas d'impact sur l'avifaune et les chiroptères. Néanmoins, certains éléments sont à mettre en oeuvre :

- l'éclairage automatique des éoliennes doit être désactivé ;
- les données brutes du suivi doivent être déposées sur Depobio.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Suivi environnemental**

<b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12
<b>Thème(s) :</b> Autre, Exploitation
<b>Prescription contrôlée :</b>
L'exploitant met en place un suivi environnemental permettant notamment d'estimer la mortalité

de l'avifaune et des chiroptères due à la présence des aérogénérateurs. Sauf cas particulier justifié et faisant l'objet d'un accord du Préfet, ce suivi doit débuter dans les 12 mois qui suivent la mise en service industrielle de l'installation afin d'assurer un suivi sur un cycle biologique complet et continu adapté aux enjeux avifaune et chiroptères susceptibles d'être présents. Dans le cas d'une dérogation accordée par le Préfet, le suivi doit débuter au plus tard dans les 24 mois qui suivent la mise en service industrielle de l'installation.

Ce suivi est renouvelé dans les 12 mois si le précédent suivi a mis en évidence un impact significatif et qu'il est nécessaire de vérifier l'efficacité des mesures correctives. A minima, le suivi est renouvelé tous les 10 ans d'exploitation de l'installation.

Le suivi mis en place par l'exploitant est conforme au protocole de suivi environnemental reconnu par le ministre chargé des installations classées.

#### **Constats :**

Le dernier suivi environnemental, commun aux trois parcs "Entre les vallées Coole et Soude 1A", "Entre les vallées Coole et Soude 1B", et "Entre les vallées Coole et Soude 2" a été réalisé en 2017. Ce suivi n'a pas soulevé de sensibilité particulière de l'avifaune et des chiroptères à ce parc. Aucune mortalité de chiroptères n'a été observée lors du suivi.

Sur le site, l'ensemble des plateformes des éoliennes étaient bien entretenues, et ne soulevaient pas de remarques.

Néanmoins, il a été observé lors du suivi de 2017 que l'éclairage automatique des éoliennes se déclenchaient régulièrement sans raisons apparentes. Ainsi, il est nécessaire de désactiver l'éclairage automatique, afin de réduire le risque de collision.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de désactiver l'éclairage automatique des éoliennes sous un mois, afin de ne pas attirer les chiroptères.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

#### **N° 2 : Collecte des données du suivi environnemental**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 12

**Thème(s) :** Autre, Exploitation

#### **Prescription contrôlée :**

[...]

Les données brutes collectées dans le cadre du suivi environnemental sont versées, par l'exploitant ou toute personne qu'il aura mandatée à cette fin, dans l'outil de télé-service de "dépôt légal de données de biodiversité" créé en application de l'arrêté du 17 mai 2018. Le versement de données est effectué concomitamment à la transmission de chaque rapport de suivi environnemental à l'inspection des installations classées imposée au II de l'article 2.3. Lorsque ces données sont antérieures à la date de mise en ligne de l'outil de télé-service, elles

doivent être versées dans un délai de 6 mois à compter de la date de mise en ligne de cet outil.  
[...]

**Constats :**

Il a été constaté lors de l'inspection que les données brutes du suivi environnemental ne sont pas déposées sur l'outil Dépobio.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de déposer les données brutes de son dernier suivi environnemental de 2017 sur l'outil Dépobio sous un mois.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 3 : Déclaration des données techniques**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 2.2.I

**Thème(s) :** Autre, Exploitation

**Prescription contrôlée :**

Le pétitionnaire et l'exploitant sont tenus de déclarer les données techniques relatives à l'installation, incluant l'ensemble des aérogénérateurs et du (des) poste (s) de livraison. Les modalités de transmission et la nature des données techniques à déclarer sont définies par avis au Bulletin officiel du ministère de la transition écologique et solidaire.

**Constats :**

L'ensemble des données du parc ont été déclarées dans l'Outil de Référencement des Éoliennes. Ainsi, l'inspection constate le respect de la prescription.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 4 : Identification des aérogénérateurs**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14

**Thème(s) :** Autre, Exploitation

**Prescription contrôlée :**

Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2. Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles, soit au moyen de pictogrammes sur un panneau sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment :

- les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ;
- l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ;

- la mise en garde face aux risques d'électrocution ;
- la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.

**Constats :**

Lors de la visite du parc, il a été observé que les aérogénérateurs sont correctement identifiés par un numéro lisible.

Les éoliennes E1, E6 et E7 disposent de panneaux indiquant les prescriptions à observer par les tiers. Néanmoins, ce panneau n'est pas présent à proximité de l'éolienne E2.

À la suite de la visite, un devis signé du 04 avril 2025 présentant l'installation d'un nouveau panneau a été transmis à l'inspection.

Ainsi, l'inspection constate le respect de la prescription.

**Type de suites proposées :** Sans suite