

PRÉFECTURE DE L'ISÈRE

DIRECTION DE LA COHESION SOCIALE ET DU DEVELOPPEMENT DURABLE
Bureau Environnement
Pôle ICPE

Affaire suivie par : A. MICHEL

☎ : 04.76.60.48.89

📠 : 04.76.60.32.57

ARRETE DE MISE EN DEMEURE N°2009-10330

Le Préfet de l'Isère
Chevalier de la Légion d'Honneur
Chevalier de l'Ordre National du Mérite

VU le code de l'environnement, notamment le Livre V, Titre 1^{er} (installations classées pour la protection de l'environnement) et les articles L.514-1, R.543-30 et R.543-33 ;

VU le plan national de décontamination et d'élimination des appareils contenant des PCB et PCT approuvé par arrêté ministériel du 26 février 2003 ;

VU l'ensemble des décisions ayant réglementé les activités exercées par la société ASCOMETAL ALLEVARD au sein de son établissement situé 266 avenue de Savoie sur la commune du CHEYLAS ;

VU le rapport de l'inspecteur des installations classées de l'unité territoriale de l'Isère de la Direction Régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement Rhône-Alpes, du 20 octobre 2009, réalisé à la suite d'une visite d'inspection approfondie effectuée le 22 septembre 2009 sur le site ;

CONSIDERANT qu'il a été constaté au cours de la visite sur le site du Cheylas, la présence de six transformateurs contenant des PCB ;

CONSIDERANT, conformément aux dispositions du plan national d'élimination des appareils contenant des PCB visées à l'article R.543-30 du code de l'environnement, que l'exploitant aurait dû prévoir l'élimination de ses quatre transformateurs fabriqués au cours des années 1970 et 1973 (n°734757, n°734758, n°CS005 et n°32535/2) avant fin 2006, ainsi que celle de ses deux transformateurs fabriqués en 1978 (n°730864 et n°730865) avant fin 2008 ;

CONSIDERANT que le non respect des dispositions visées à l'article R.543-30 du code de l'environnement est susceptible d'entraîner des risques pour les intérêts visés à l'article L.511-1, du code de l'environnement ;

CONSIDERANT qu'il convient de faire application de l'article L.514-1, Section 1, Chapitre IV, du code de l'environnement ;

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère ;

A R R E T E

ARTICLE 1er – La société ASCOMETAL ALLEVARD est mise en demeure de respecter les dispositions de l'article R.543-30 du code de l'environnement et notamment d'éliminer les six transformateurs contenant des PCB présents sur son site du CHEYLAS, 266 avenue de Savoie, dans les conditions prévues à l'article R.543-33 du code de l'environnement :

- avant le 31 décembre 2009 pour les transformateurs n°734757, n°734758 et n°730864 ;
- avant le 30 mars 2010 pour les transformateurs n°730865, n°CS005 et n°32535/2.

ARTICLE 2 – Faute pour l'exploitant de se conformer aux dispositions du présent arrêté, il pourra être fait application des sanctions administratives prévues à l'article L.514-1 du code de l'environnement.

ARTICLE 3 – Le présent arrêté doit être conservé et présenté à toute réquisition.

ARTICLE 4 – En application de l'article L.514-6 du code de l'environnement, cet arrêté peut être déféré au Tribunal Administratif, par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour de sa notification.

ARTICLE 5 - Le Secrétaire Général de la Préfecture de l'Isère, le Maire du CHEYLAS et l'Inspecteur des installations classées, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera notifié à la société ASCOMETAL ALLEVARD.

Fait à Grenoble, le **14 DEC. 2009**

Pour le Préfet et par délégation
Le Secrétaire Général

François LOBIT