



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE  
ET DE L'ÉNERGIE

## Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public  
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	BRENNTAG LOIRE BRETAGNE		
Adresse de l'établissement :	14, route du Plessis Bouchet 44802 SAINT HERBLAIN		
Activité de l'établissement :	Activité de stockage, dilution, mélange, conditionnement et distribution de produits chimiques et solvants organiques.		
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	L'étude de dangers V2 de mai 2012 et le complément de juin 2013 a identifié des scénarii d'accidents majeurs.		
	Risques et produits dangereux	Leurs effets	Leurs conséquences
	<b>Incendie :</b> les liquides inflammables, les matériaux combustibles.	Après inflammation par une source de chaleur, ils peuvent provoquer un incendie, dégageant de la chaleur et des fumées	La chaleur dégagée peut provoquer des brûlures et les fumées peuvent être asphyxiantes si l'on est proche du foyer, voire toxiques.
	<b>Emission de gaz toxiques :</b> Un mélange de produits incompatibles. Un produit toxique par épandage.	En cas de mélange de produits incompatibles, un nuage toxique peut se former et se déplacer avec le vent en se diluant dans l'air. Ce nuage peut être plus ou moins visible et odorant.	Les gaz toxiques peuvent entraîner des intoxications, des irritations des yeux ou de la peau, des atteintes aux poumons.

<b>Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :</b>	<i>BRENNTAG a mis en place différentes mesures de maîtrise des risques permettant de maîtriser les risques d'accidents majeurs.</i>	
	<b>Risques</b>	<b>Mesures de maîtrise</b>
	<b>Incendie</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Détection incendie</li> <li>▪ Matériels de lutte contre l'incendie permettant à l'équipe d'intervention d'intervenir rapidement avant l'arrivée des pompiers.</li> <li>▪ Le local de conditionnement des solvants est équipé d'un système d'extinction automatique permettant de noyer la zone en cas d'incendie.</li> <li>▪ Le poste de réception des solvants est équipé d'un système d'extinction automatique permettant de noyer la citerne et la rétention.</li> </ul>
	<b>Emission de gaz toxiques</b>	<p>Dispersion de vapeurs toxiques suite à un épandage dans la rétention :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Les cuves de stockage sont conçues afin de résister aux produits stockés.</li> <li>▪ L'intégrité de la cuve est régulièrement vérifiée par le personnel compétant (corrosion/vieillesse prématuré).</li> </ul> <p>Dispersion atmosphérique d'un nuage toxique :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Le produit est contrôlé par le laboratoire avant réception, l'utilisation d'un détrompeur de vanne et le double contrôle du raccordement du camion par le chauffeur et l'opérateur BRENNTAG permettent de réduire le risque de connecter le camion à la mauvaise cuve.</li> <li>▪ Deux barrières techniques complémentaires ont été mises en place sur les cuves à risque permettant de prévenir toute erreur humaine. Elles ont pour effet de stopper le dépotage et donc l'émission de gaz toxiques.</li> </ul>