



MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
ET DE L'ÉNERGIE


Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3 pour l'information du public
Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

Nom de l'établissement :	ODALIS
Adresse de l'établissement :	ZA DU CHATEAU ROUGE LA BLANCHARDIERE 44522 MESANGER
Activité de l'établissement :	<i>Plateforme logistique de réception, stockage et préparation de commandes de produits dangereux et non dangereux pour les marchés agricole et industriel</i>

Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :

Le risque majeur sur le site est un incendie généralisé qui conduirait à l'émission de fumées toxiques dans l'atmosphère. Dans ce cas, en accord avec la Préfecture, le Plan Particulier d'Intervention serait mis en place avec notamment le déclenchement de sirènes afin que les personnes présentes dans le périmètre en orange (risque d'effets irritants) en soient informées et puissent se mettre à l'abri.



L'ensemble du site étant sous rétention, en cas de déversement accidentel de produit, il n'y aurait aucun effet sur l'environnement.

Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :

Scenarios retenus :

- *Incendie dans l'une des 6 cellules de stockage*
- *Incendie généralisé (scénario effet domino)*

Pour maîtriser ces scenarios, ODALIS dispose de moyens techniques et organisationnels permettant d'assurer la réduction des risques de manière significative notamment par :

- *L'implantation du site sur un vaste terrain (21ha) et interdiction de construire par des tiers dans un rayon de 205 m autour du site (PPRT), périmètre dans lequel des fumées toxiques émises en cas d'incendie, pourraient être dangereuses pour la santé.*
- *Le stockage de produits emballés (pas de conditionnement, ni de transvasement sur place, ni aucun produits stockés en vrac) sur palettières, dans l'une des 6 cellules de stockage, suivant leurs compatibilités, séparées par des murs coupe-feu et portes coupe-feu 4 heures pour éviter la propagation d'un incendie.*
- *La présence d'un système de détection incendie et d'extinction automatique par mousse à haut foisonnement dans l'ensemble des cellules de stockage des produits*
- *L'implantation de Robinets d'Incendie Armés à mousse et d'Extincteurs sur l'ensemble du site*
- *La rétention à l'intérieur de la plate-forme et la présence d'une réserve étanche pour collecter tout déversement accidentel de produit ou les éventuelles eaux de lutte contre l'incendie afin de prévenir toute pollution du milieu naturel*
- *La présence d'un Système de Gestion de la Sécurité garantissant une organisation du travail rigoureuse et la formation des personnes, gage de sécurité pour tous*
- *La présence de plans d'urgence (Plan d'Opération Interne : POI et Plan Particulier d'Intervention: PPI) précisant le rôle du personnel d'ODALIS et les coopérations nécessaires avec les autorités pour une intervention efficace en cas d'accident. PER mis en place avec les services de secours.*