

FICHE D'ÉCART

Fiche n°

1/1

Réponse de l'exploitant attendue sous 3 semaines après la visite d'inspection

Exploitant : XPO TANK CLEANING

Site inspecté : VITROLLES

Date de l'inspection: 16-17/12/2019

INSPECTION

Constat de l'Inspecteur :

Suite aux contrôles inopinés réalisés sur les rejets aqueux de votre établissement en date des 16 et 17 décembre 2019, le rapport d'essai du laboratoire IRH n° PACP190467-19-188-R0 du 18/03/20 conclut à un dépassement des paramètres suivants :

- AOX : concentration : 0,19 mg/l pour une VLE à 0,1 mg/l
- DBO₅ : concentration : 1200 mg/l pour une VLE à 700 mg/l
- DCO : concentration : 2780 mg/l pour une VLE à 1 600 mg/l

Ecart aux dispositions de : Arrêté préfectoral du 04 avril 2005

En cas d'omission, la liste des écarts établie à l'issue de la visite d'inspection pourra être complétée ultérieurement

Signature de l'Inspecteur

L'exploitant reconnaît avoir pris connaissance des écarts constatés par l'Inspection

Représentant de l'exploitant
Fonction et Signature

EXPLOITANT

Commentaires et réponses de l'exploitant: (suites envisagées, actions curatives et correctives avec leurs délais d'application)

DRE AL

Suites susceptibles d'être données

Ecart levé Oui ☐ Non ☐
Proposition de mise en demeure Oui ☐ Non ☐
Proposition d'arrêté complémentaire Oui ☐ Non ☐

Commentaires :

L'Inspection le :

☐ Fiche soldée le :