



Liberté • Égalité • Fraternité

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

MINISTÈRE DE L'ÉCOLOGIE, DE L'ÉNERGIE,
DU DÉVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE



Le Directeur

à

DISTILLERIE LA VAROISE
A l'attention de Monsieur MARRO
40 Chemin des GOYS FOURNIER
83260 LA CRAU

Toulon ; le 14 10 2009

Objet: Conclusions de la visite d'inspection du 17/09/2009 dans l'établissement de LA CRAU 83

Monsieur

Votre établissement a fait l'objet d'une visite d'inspection le 17/09/2009

Cette visite, non exhaustive, était axée autour des points particuliers suivants :

- Contrôle de la qualité des eaux dans les tours aéroréfrigérantes en service
- L'emploi de produit Biocide

A cette occasion, il est globalement apparu que les installations ne font pas l'objet d'un traitement systématique une fois en service.

Remarques particulières relevées:

La remarque sur l'accessibilité du point de prélèvement de la grande tour est levée, compte tenu de votre engagement de modifier, celui ci avant la fin du mois d'octobre en accord avec l'inspecteur des installations classées sur ce sujet semble être levé.

Sauf réserve de votre part motivée par des considérations prévues par la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, et des articles L.110-1 4, L.124-1, L.125-1, L.125-2, L.125-4 et L.521-7 du code de l'environnement, ce courrier, sera publié sur le site Internet de la DRIRE PACA.

Restant à votre écoute pour toute observation complémentaire, je vous prie d'agréer, Monsieur le Directeur Technique, l'assurance de ma considération distinguée.

P/Le Directeur et par délégation
Le Chef de Subdivision

Daniel PELLISIER

Ressources, territoires et habitats
Énergie et climat
Prévention des risques
Développement durable
Infrastructures, transports et mer

Présent
pour
l'avenir

www.developpement-durable.gouv.fr

Tél. : 04 91.83.63.63 – fax : 04.91.79.14.19
67/69, avenue du Prado
13286 MARSEILLE CEDEX 06

CERTIFIÉ
ISO 9001