



Fiche d'information Établissement SEVESO seuil haut

Fiche requise dans le cadre de la directive européenne Seveso 3
pour l'information du public

Directive 2012/18/UE (Article 14, annexe V)

AM 26/05/2014 (Annexe IV)

Nom de l'établissement :	STOCKAGE TERMINAL DE LA CRAU
Adresse de l'établissement :	Chez PIMF SAS Avenue de la bienfaisance Boite postale n° 6 13117 Lavéra
Situation administrative et étude de dangers :	Etablissement ICPE classé SEVESO seuil Haut L'Etude De Dangers a été révisée en 2015 et réexaminée en 2020
Activité de l'établissement :	Dépôt pétrolier basé à Fos sur Mer (réception, stockage et expédition)
Nature des dangers liés aux substances dangereuses se trouvant dans l'établissement :	Les substances présentes dans l'établissement présentent les dangers suivants : - Liquides inflammables catégories 1 à 3 - Dangereux pour l'environnement aquatique catégories 1 et 2 L'émulseur incendie est classé non dangereux, irritant. Les produits chimiques de traitement des effluents sont classés non dangereux.
Modalités d'information du public en cas d'évènement majeur :	Le public sera informé d'un évènement majeur en cours ou imminent sur le site - Par les sirènes et par la radio qui alertent les populations. Ces sirènes émettent un son particulier, montant et descendant, du grave à l'aigu, pendant trois fois une minute et quarante et une secondes séparées par un court silence - Grace à la Fiche G/P émise par l'exploitant, à destination des administrations et des collectivités locales, mise à jour au fur et à mesure de l'évolution du sinistre. Les collectivités relayeront ensuite des informations de cette fiche aux administrés. - Via la plateforme Allo industrie accessible directement par le public sur laquelle des informations relatives à l'incident sont communiquées par l'exploitant.

Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	En cas d'accident majeur, les dangers potentiels possibles sur le dépôt GIE CRAU sont : - Des dispersions de nuages de gaz produisant des effets toxiques, des effets irritants ou incommodants et/ou une gêne olfactive, - Des émissions de COV produisant des effets incommodants et/ou une gêne olfactive, - Des incendies induisant des effets thermiques et des fumées pouvant occasionner une gêne olfactive incommodante ou irritante et des suies, - Des boules de feu (type Boilover ou feu de nuage) produisant des effets thermiques de faible durées (quelques secondes) mais de grande dimension. - Des explosions avec des effets de surpression (onde de surpression), - Des épandages au sol pouvant créer une pollution des milieux naturels
---	---

En cas d'accident pouvant avoir des effets hors site :	En cas d'évènement accidentel sur le dépôt, la meilleure protection consiste à se réfugier dans un abri clos sans fenêtre ou si ce n'est pas possible de s'éloigner le plus possible des ouvertures. Les bons réflexes : - Se mettre à l'abri dans le bâtiment en dur le plus proche. Ne pas rester à l'extérieur ou dans un véhicule. - Fermer portes et fenêtres. S'en éloigner. Coupez les ventilations. - Libérer les lignes pour les secours. Ne pas téléphoner - Écouter la radio - Ne pas aller chercher ses enfants à l'école - Ne pas faire de flamme / d'étincelle, ne pas fumer - Suivre les consignes des services de secours en cas de décision d'évacuation. Le temps de la mise à l'abri pourrait être de quelques heures. La fin de la mise à l'abri sera annoncée par la sirène, la radio et allo industrie.
---	--

Nature du risque et conséquences :	Les documents qui décrivent la nature des risques et les conséquences possibles sont : - L'Etude de dangers GIE CRAU et le résumé non technique disponible en préfecture et DREAL. - La fiche « Etat des stocks et Produits de décomposition en cas d'incendie » communiquée sur demande de la préfecture - Le POI - Le PPI
---	---

Effets transfrontaliers* :	NA
-----------------------------------	----

* uniquement si concernées

Informations complémentaires :	La date de la dernière inspection et les informations relatives à cette inspection sont disponibles sur GEORISQUES (https://www.georisques.gouv.fr/risques/installations/donnees)
Modalités d'obtention de toute autre information pertinente	ud-13.dreal-paca@developpement-durable.gouv.fr