

<b>PACA</b>	<b>13</b>	<b>Subdivision de Martigues</b>	<b>22/05/2006</b>
Inspecteurs	P-A ALAZARD		
Etablissement	GDF Fos Cavaou		<b>064.2290</b>
Commune	Fos Sur Mer		<b>A</b>
Activité	Terminal méthanier		<b>P1</b>

**Contexte environnemental / socio-économique**

Le chantier du terminal est en cours.  
La mise en gaz du terminal est prévue pour fin 2007.

**Evolutions prévisibles** (augmentation/réduction d'activité - investissements prévus/envisagés....)

Néant

**Informations générales**

Les points qui ont été inspectés étaient les suivants :

- Point sur le séisme :
  - Suite de la note du 28 novembre 2005 (jetée, appontement,...)
  - Présentation des hypothèses validées par le BRGM (note BRGM/RC-53889-FR de mai 2005) : séisme de référence, spectre de réponse
- Suivi des rapports d'autosurveillance
- Réponses inspection du 09/06/2005
- Divers : SUP, épreuves pneumatiques des tuyauteries cryogéniques, épreuve à l'eau de mer des réservoirs
- Visite de terrain

**Impressions de l'Inspecteur**

L'ordre du jour a été balayé.  
Les réponses de l'exploitant sont satisfaisantes.  
On notera que la note concernant le séisme du 02/12/2005 sera remise à jour pour la fin septembre 2006.  
Les plans demandés (remarques 6 et 7) seront fournis en septembre 2006.

**Suivi des écarts des précédentes visites d'inspection**

N° fiche	Commentaires (soldée? évolution)
<b>1</b>	<b>Soldée (présentée en juillet 2005)</b>
<b>2</b>	<b>Soldée (dossier présenté par le contractant en amont de l'inspection)</b>
<b>3</b>	<b>Soldée, voir remarques 2 et 3</b>
<b>4</b>	<b>Soldée</b>