

Unité départementale du Val-d'Oise  
Immeuble Jacques Lemercier  
5 avenue de la Palette  
95010 Cergy-Pontoise

Cergy-Pontoise, le 28 novembre 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/11/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **Société REVILOX**

ZAC de l'Isle - 6 rue de la Métairie  
95640 Marines

Code AIOT : 0006517139

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22 novembre 2022 dans l'établissement REVILOX implanté ZAC de l'Isle, 6 rue de la Métairie à Marines (95640). L'inspection a été annoncée le 21/11/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- REVILOX
- ZAC de l'Isle - 6 rue de la Métairie 95640 MARINES
- Code AIOT : 0006517139
- Régime : Autorisation, non Seveso, non IED

La société REVILOX est installée dans une zone industrielle de la commune de Marines depuis les années 80, sur un terrain de 35 000 m<sup>2</sup>. Elle réalise du travail du bois, de la découpe et du placage. L'établissement dispose de scies, presses, plaqueuses et encolleuses séparées en 2 lignes.

Par visite du 13 avril 2021, l'Inspection de l'environnement a pu constater des écarts à la réglementation des ICPE dont certains ont fait l'objet d'une proposition de mise en demeure par rapport de l'Inspection de l'environnement du 19 mai 2021.

L'objet de la visite du 22 novembre 2022 était de vérifier les suites données par l'exploitant aux constats figurant au rapport du 19 mai 2021.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du Code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Nous avons pu constater que les points faisant l'objet de la proposition de mise en demeure formulée par rapport d'inspection du 19 mai 2021 n'ont pas été corrigés, à l'exception de la non-conformité n°1 figurant dans le rapport du 19 mai 2021 précité et relative à la conformité des murs coupe-feu.

Concernant les observations et non conformités ne faisant pas l'objet d'une proposition de mise en demeure, seule une partie de celles-ci ont été corrigées par la société REVILOX.

En conclusion, nous confirmons à Monsieur le Préfet notre proposition de mise en demeure, le délai de contradictoire de 15 jours étant dépassé, à l'exception de la non-conformité n°1 relative à la conformité des murs coupe-feu.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Comportement au feu

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral complémentaire du 01/12/2017, article 8.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Comportement au feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le bâtiment présente les caractéristiques de réaction et de résistance au feu minimales suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• l'ensemble de la structure est a minima R 15 ;</li><li>• les murs séparatifs entre les bureaux et locaux sociaux sont REI 120 ;</li><li>• les murs séparatifs entre les deux ateliers sont REI 120 ;</li><li>• les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes, etc.) sont munies de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manœuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi.</li><li>• le système de couverture de toiture satisfait la classe et l'indice BROOF (t3) ;</li><li>• les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel satisfont à la classe d0.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection du 13 avril 2021, l'exploitant avait présenté à l'Inspection une évaluation de conformité réglementaire rédigée par la société BUREAU VERITAS EXPLOITATION le 16 mars 2018 et mentionnant des défauts dans les parois séparatives coupe feu (fissures, porte du local compresseurs non EI120...).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Lors de la visite du 22 novembre 2022, l'Inspection a pu constater que l'exploitant a rebouché les fissures et trous présents dans le mur coupe-feu séparant les locaux sociaux et bureaux des cellules. Ces fissures et trous ont été rebouchés avec des matériaux et caractéristiques de réaction et de résistance au feu appropriés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Le local compresseur étant situé sur une façade autre que celle où se trouvent les locaux, cette façade n'est pas concernée par la disposition contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| L'Inspection de l'environnement considère que ce point, qui faisait partie de la proposition de mise en demeure, est corrigé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de suites :</b> Levée de la proposition de mise en demeure                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### N° 2 : Moyens de lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral complémentaire du 01/12/2017, article 8.2.4; 8.2.5,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><u>Article 8.2.4 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 1er décembre 2017 – Désenfumage</u><br>Les locaux à risque incendie sont équipés en partie haute d'exutoires, permettant l'évacuation à l'air libre des fumées, gaz de combustion, chaleur et produits imbrûlés dégagés en cas d'incendie.<br><br>Ces dispositifs sont composés d'exutoires à commande automatique et manuelle (ou auto-commande). La surface utile d'ouverture de l'ensemble des exutoires n'est pas inférieure à 1 % de la surface au sol du local pour la partie « historique » et 2% pour la partie « nouvelle ».<br><br>Des amenées d'air frais d'une superficie égale à la surface des exutoires du plus grand canton, cellule par cellule, sont réalisées soit par des ouvrants en façade, soit par des bouches raccordées à des conduits, soit par les portes des cellules à désenfumer donnant sur l'extérieur.<br><br><u>Article 8.2.5 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 1er décembre 2017 – Moyens de lutte contre</u> |

### L'incendie

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

...

- de 2 appareils d'incendie (bouches ou poteaux d'incendie) d'un diamètre nominal DN 100 ou DN 150. Ces appareils sont alimentés par un réseau public ou privé. L'accès extérieur du bâtiment est à moins de 100 mètres d'un appareil d'incendie. Les appareils d'incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins de secours). Les réseaux garantissent l'alimentation des appareils sous une pression dynamique minimale de 1 bar sans dépasser 8 bars. Les réseaux sont en mesure de fournir un débit minimum de 120 mètres cubes par heure durant deux heures.

...

L'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie renouvelé au moins tous les trois ans. Cet exercice fait l'objet de comptes rendus conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 2.6.1 de la présente annexe.

**Constats :** Lors de la visite du 13 avril 2021, nous avons constaté :

- concernant l'article 8.2.4, que l'exploitant n'avait pas apporté les éléments justifiant de la suffisance des surfaces de désenfumage en toiture et d'amenées d'air frais ;
- concernant l'article 8.2.5, qu'un seul des 2 poteaux incendie se situe à moins de 100 mètres du bâtiment, que l'exploitant ne s'était pas assuré que l'un de ces poteaux incendie était entretenu par la Mairie et enfin que l'exploitant n'avait jamais procédé aux exercices de défense contre l'incendie qui lui sont prescrits par son arrêté préfectoral d'autorisation ;
- toujours concernant l'article 8.2.5, l'exploitant n'avait pu justifier de la capacité disponible en débit et pression des poteaux incendie et il n'avait également pu justifier que la bâche incendie de 240 m<sup>3</sup> présente sur site avait bien été réceptionnée par les services d'incendie et de secours.

Suite à la visite du 22 novembre 2022 et aux courriels a posteriori transmis par l'exploitant, l'Inspection a constaté :

- que l'exploitant a justifié, par courriel du 25 novembre 2022, de la suffisance des surfaces de désenfumage en toiture et d'amenées d'air frais ;
- que le sujet de la distance excessive de l'un des poteaux incendie persiste mais, que selon les indications orales de l'exploitant, la Mairie de Marines aurait lancé des études qui concluraient à la possibilité de brancher deux lances incendie sur un même poteau incendie ;
- que l'exploitant ne peut justifier de l'entretien des poteaux incendie extérieur à son site ;
- que les exercices de lutte contre l'incendie n'ont pas été réalisés. Les employés ont récemment été formés à la manipulation des extincteurs mais cela ne répond pas aux exigences de la prescription qui doit amener l'exploitant à s'exercer sur sa procédure de réaction aux situations accidentelles ;
- que l'exploitant ne peut justifier de la réception de la bâche de 240 m<sup>3</sup> par les services d'incendie et de secours.

En conclusion :

- les non-conformités 3 et 6 figurant au rapport de visite du 19 mai 2021 faisant l'objet de la proposition de mise en demeure sont maintenues
- les non-conformités n°4 et 5 et l'observation n°1 figurant au rapport de visite du 19 mai 2021 sont maintenues
- la non-conformité n°2 figurant au rapport de visite du 19 mai 2021 est levée.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 3 mois

### N° 3 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral complémentaire du 01/12/2017, article 8.3.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><u>Article 8.3.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 1er décembre 2017 – Installations électriques</u><br>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.<br>Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de la section 5 du chapitre VI du titre II de livre II de la quatrième partie du code du travail relatives à la vérification des installations électriques.<br>Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du Code du Travail<br>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.<br><br>Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.<br><br>Le chauffage de l'installation et de ses annexes ne peut être réalisé que par eau chaude, vapeur produite par un générateur thermique ou autre système présentant un degré de sécurité équivalent.<br><br>Dans les ateliers, à proximité d'au moins une des issues est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique. |
| <b>Constats :</b> Lors de la visite du 13 avril 2021, nous avons constaté que la vérification électrique du 25 novembre 2020 n'était que partielle.<br><br>Par courriel du 24 novembre 2022 l'exploitant indique justifier de la correction de cette non-conformité en transmettant un rapport de l'APAVE du 3 décembre 2021. Ce rapport précise que des compléments sont nécessaires concernant la continuité à la terre d'appareils d'éclairage. Le Q18 associé à ce rapport ne conclut pas à un risque d'incendie ou d'explosion.<br><br>Au regard de la mention au rapport de vérification que toutes les installations électriques n'ont pu être vérifiées, cette non-conformité n'est pas levée. Il est demandé à l'exploitant de transmettre à l'inspection, dès sa disponibilité indiquée par l'exploitant sous un mois, le prochain rapport de vérification électrique qui devra porter sur l'ensemble des installations électriques.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 4 : Confinement des eaux d'extinction incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté préfectoral complémentaire du 01/12/2017, article 8.4.2 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Confinement des eaux d'extinction incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br><u>Article 8.4.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 1er décembre 2017 – Confinement des eaux d'extinction en cas d'incendie</u><br>Le volume de rétention à confiner, calculé à partir de la D9A est de 500 m3. Dans le cas où cette capacité de rétention est assurée par le bassin des eaux pluviales de la ZAC de l'Isle, situé à l'extérieur du site et géré par la commune, une convention signée entre les 2 parties en atteste la faisabilité. Elle est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées.<br><br>Les organes de commande nécessaires à la mise en service de ce bassin doivent pouvoir être actionnés en toutes circonstances.<br><br>L'ensemble des eaux susceptibles d'être polluées lors d'un accident ou d'un incendie, y compris les eaux utilisées pour l'extinction, sont collectées grâce à un bassin de confinement ou un autre dispositif équivalent. Elles ne peuvent être rejetées au milieu récepteur qu'après contrôle de leur qualité et, si besoin, un traitement approprié.<br><br><u>Article 2.1.2 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 1er décembre 2017 – Consignes d'exploitation</u><br>L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté.<br>...<br><b>Constats :</b> Lors de l'Inspection du 13 avril 2021, nous avons constaté que : <ul style="list-style-type: none"><li>- la convention entre la Mairie et l'exploitant sur le rejet des eaux d'extinction incendie en STEP communale n'était pas signée par le Maire de Marines ;</li><li>- que les travaux d'accès à la STEP n'avaient pas été constatés par la commune alors que la convention susmentionnée l'exige ;</li><li>- qu'il n'était pas justifié que les organes de commande nécessaires à la mise en service du bassin de confinement puissent être actionnés en toutes circonstances ;</li><li>- qu'aucune organisation particulière n'existait afin de garantir le confinement des eaux extinction incendie dans la STEP communale.</li></ul><br>Au jour de la visite du 22 novembre 2022, l'exploitant n'avait transmis aucun élément d'information sur une éventuelle avancée sur ces points. Lors de la visite, l'exploitant n'a pu justifier de la correction de ces non-conformités.<br><br>L'ensemble des constats relatifs à ces points figurant au rapport d'Inspection du 19 mai 2021 sont maintenus, dont la non-conformité n°7 qui faisait l'objet d'une proposition de mise en demeure dans le rapport d'Inspection du 19 mai 2021. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |