

**DIRECTION DES ACTIONS DE L'ÉTAT**  
**Bureau de l'Environnement**

**ARRETE PREFECTORAL COMPLEMENTAIRE**

**du 25 août 2008**  
**prescrivant à la SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE (dépôt 1)**  
**des mesures d'amélioration de la sécurité sur son site situé**  
**rue de Rouen au Port aux pétroles de Strasbourg.**

**Le Préfet de la Région Alsace**  
**Préfet du Bas-Rhin**

- VU** le code de l'environnement,
- VU** l'arrêté préfectoral du 5 août 2004 portant autorisation d'exploiter au titre des installations classées d'un dépôt de liquides inflammables d'une capacité de 177 000 m3.
- VU** l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation,
- VU** la circulaire du 29 septembre 2005 relative aux critères d'appréciation de la démarche de maîtrise des risques d'accidents susceptibles de survenir dans les établissements dits « seveso », visés par l'arrêté du 10 mai 2000,
- VU** la circulaire du 3 octobre 2005 relative à la mise en œuvre des plans de prévention des risques technologiques,
- VU** l'étude des dangers de mars 2006 relatives aux installations de la société SES D1 situés au port aux pétroles de Strasbourg,
- VU** le rapport du 5 juin 2008 de la Direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement d'Alsace (DRIRE d'Alsace) chargée de l'inspection des installations classées,
- VU** l'avis du Conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques en date du 25 juin 2008,

**CONSIDERANT** que seuls les phénomènes dangereux dont la classe de probabilité est E, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, peuvent être exclus du PPRT à la condition que :

- cette classe de probabilité repose sur une mesure de sécurité passive vis à vis de chaque scénario identifié,
- ou cette classe de probabilité repose sur au moins deux mesures techniques de sécurité pour chaque scénario identifié, et qu'elle soit maintenue en cas de défaillance d'une mesure de sécurité technique ou organisationnelle , en place ou prescrite.

**CONSIDERANT** qu'il convient que l'exploitant mette en place les mesures techniques de sécurité pour diminuer au maximum la fréquence d'occurrence de l'UVCE par débordement de bac conformément à la circulaire du 3 octobre 2005,

**CONSIDERANT** que l'exploitant doit modéliser le phénomène d'UVCE par débordement de bac afin notamment d'intégrer les conséquence d'un tel phénomène dans le plan particulier d'intervention (PPI) du port aux pétroles de Strasbourg,

**CONSIDERANT** que l'exploitant doit estimer la gravité des phénomènes de pressurisation des bacs afin d'apprécier la démarche de maîtrise des risques d'accidents conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005,

**SUR** proposition de Monsieur le Secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin,

## **ARRETE**

### **I - GÉNÉRALITÉS**

#### **Article 1 - champ d'application :**

La SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE (dépôt 1) située 28 rue de Rouen au Port aux Pétroles est tenue de se conformer aux dispositions suivantes :

## **Article 2 - Modélisation de l'UVCE par débordement de bac**

### **Dans un délai de 2 mois**

- l'exploitant modélise les conséquences d'un UVCE par débordement de bac pour l'ensemble des bacs de son site concernés par ce phénomène. Les résultats détaillés et commentés de la modélisation sont transmis à l'inspection des installations classées.
- l'exploitant établit l'arbre d'événement ou arbre de défaillance relatif à l'UVCE par débordement de bac. L'exploitant propose 2 mesures techniques à mettre en place permettant d'éviter ce phénomène.
- l'exploitant estime la gravité de l'UVCE par débordement de bac selon la méthode décrite dans l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations soumises à autorisation.

## **Article 3 - Mise en place de mesures techniques supplémentaires permettant de diminuer la probabilité de l'UVCE par débordement de bac.**

**Dans un délai de 5 ans**, l'exploitant met en place les mesures techniques supplémentaires pour satisfaire aux critères d'exclusion du PPRT fixés par la circulaire du 3 octobre 2005 :

*« Seuls les phénomènes dangereux dont la probabilité est rendue suffisamment faible peuvent être exclu du champ du PPRT, en application de la règle suivante :*

*Les phénomènes dangereux dont la classe de probabilité est E (soit  $10^{-5}$ ), au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études des dangers des installations classées soumises à autorisation, sont exclus du PPRT à la condition que :*

- *cette classe de probabilité repose sur une mesure de sécurité passive vis à vis de chaque scénario identifié*
- *ou cette classe de probabilité repose sur au moins deux mesures techniques de sécurité pour chaque scénario identifié, et qu'elle soit maintenue en cas de défaillance d'une mesure de sécurité technique ou organisationnelle, en place ou prescrite. »*

**Dans un délai de 6 mois**, l'exploitant propose à l'inspection des installations classées un programme de réalisation des travaux.

L'exploitant s'assure que ces mesures de maîtrise des risques sont et demeurent conformes aux critères de l'article 4 de l'arrêté ministériel du 29 septembre 2005 précité :

*« pour être prises en compte dans l'évaluation de la probabilité, les mesures de maîtrise des risques doivent être efficaces, avoir une cinétique de mise en œuvre en adéquation avec celle des événements à maîtriser, être testées et maintenues de façon à garantir la pérennité . »*

## **Article 4 - Estimation de la gravité de la pressurisation de bacs**

**Dans un délai de 2 mois**, l'exploitant estime la gravité des phénomènes de pressurisation de bacs sur tous les bacs susceptibles de produire un tel phénomène et place les phénomènes dans la matrice MMR conformément à l'arrêté du 29 septembre 2005 précité.

### **Article 5 - PUBLICITÉ**

Conformément à l'article R512-39 du code de l'environnement, un extrait du présent arrêté énumérant les conditions auxquelles l'autorisation est accordée et faisant connaître qu'une copie en est déposée aux archives de la mairie de STRASBOURG et mise à la disposition de tout intéressé, sera affichée dans ladite mairie. Un extrait semblable sera inséré aux frais de l'exploitant, dans deux journaux locaux ou régionaux.

### **Article 6 – FRAIS**

Les frais inhérents à l'application des prescriptions du présent arrêté sont à la charge de la SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE.

### **Article 7 – DROIT DES TIERS**

Les droits des tiers sont et demeurent expressément réservés.

### **Article 8 - SANCTIONS**

En cas de non-respect des prescriptions du présent arrêté, il pourra être fait application des sanctions administratives et pénales définies aux sections 1 et 2 du chapitre IV du livre V, titre 1<sup>er</sup>, du code de l'environnement.

### **Article 9 – EXÉCUTION - AMPLIATION**

- Le Secrétaire général de la Préfecture du Bas-Rhin,
- la Sous-Préfète, Secrétaire générale adjointe chargée de l'arrondissement chef-lieu, et de la Politique de la ville,
- le Maire de STRASBOURG,
- le Directeur de la sécurité publique,
- les inspecteurs des installations classées de la DRIRE,

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté dont ampliation sera notifiée à la SOCIETE EUROPEENNE DE STOCKAGE.

Le Préfet,

### **Délais et voie de recours (article L 514-6 du code de l'environnement)**

La présente décision peut être déférée au tribunal administratif :

- par l'exploitant, dans un délai de deux mois à compter du jour où elle a été notifiée,
- par les tiers, les communes intéressées ou leurs groupements (...), dans un délai de quatre ans à compter de sa publication ou de son affichage.