

Fiche d'information établissement SEVESO seuil haut

Nom de l'établissement	PPMPP
Adresse de l'établissement	Z.A.C DE SAINT-JEAN, ROUTE DE CANALS 82170 – GRISOLLES
Activité de l'établissement :	<p>PPMPP est une plate-forme de stockage de divers produits classés notamment des produits inflammables, des aérosols, des produits toxiques, des produits dangereux pour l'environnement, des engrais, des produits soufrés, des comburants.</p> <p>L'entrepôt dispose de 12 cellules de stockage sur une surface de plus de 5 000 m².</p>
Précisez les informations indiquant si l'établissement se trouve à proximité du territoire d'un autre État membre susceptible de subir les effets transfrontaliers d'un accident majeur	Non concerné
Nature des dangers liés aux accidents majeurs et leurs effets potentiels sur la santé humaine et l'environnement :	<p>Les principaux risques identifiés sont un incendie impliquant des substances dangereuses et diffusant des fumées toxiques.</p> <p>Ils sont à l'origine des effets suivants :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Les effets thermiques : ces effets sont liés au rayonnement de chaleur émis par la combustion plus ou moins rapide d'une substance inflammable. Ils provoquent des lésions +/- létales (brûlures...) des personnes exposées. • Les effets toxiques : dispersion d'une substance toxique dans l'air ou dans l'eau pouvant engendrer des effets irritation, intoxication, asphyxie. Les conséquences dépendent de la toxicité de la substance, de la dose reçue et de la voie d'exposition (respiratoire ou cutanée). Les modélisations ont montré qu'en cas d'incendie des cellules du bâtiment, les éléments toxiques susceptibles d'être emportés dans les fumées ont toutes les chances de se disperser sans engendrer de risque significatif aux alentours ni à des distances élevées du site. <p>Par ailleurs, l'ensemble du site est sur rétention permettant de ne pas avoir de conséquences sur l'environnement en termes de pollution suite à un éventuel incendie.</p>
Résumé des principaux types de scénarios et des mesures de maîtrise des dangers permettant d'y faire face :	<p>L'incendie d'une cellule de stockage pourrait entraîner des flux thermiques présentant un danger pour les personnes ou les biens.</p> <p>Le site dispose d'équipements spécifiques, de prévention et de protection :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Détecteurs d'incendie couplés à un système automatique d'extinction mousse, • Extincteurs, Robinets d'Incendie Armés, • Bâtiments (murs et portes) « coupe-feu », • Cuvette de rétention, • Dispositifs de récupération des eaux incendie, • Sirènes... <p>Le personnel de PPMPP est formé régulièrement à la sécurité, aux bonnes pratiques de stockage ainsi qu'aux procédures d'intervention en cas d'incendie.</p>