

Unité inter-départementale Tarn-et-Garonne-Lot  
Quai Cavaignac  
46000 Cahors

Cahors, le 11/09/2026

## Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 09/09/2026

### Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

**PAPREC SUD-OUEST Sas**

7 rue du Docteur Lancereaux  
75008 Paris

Références : JCB/ S-2026-0382  
Code AIOT : 0006804442

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 09/09/2026 dans l'établissement PAPREC SUD-OUEST Sas implanté Avenue des Castors Pré de Blazy 46270 Bagnac-sur-Célé. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Cette inspection est réalisée dans la cadre d'une action "coup de poing" nationale concernant la thématique "extinction incendie" sur les centres de tri de déchets.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PAPREC SUD-OUEST Sas
- Avenue des Castors Pré de Blazy 46270 Bagnac-sur-Célé
- Code AIOT : 0006804442
- Régime : Autorisation

- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le site exploité par la société "PAPREC Sud-Ouest" sur la commune de Bagnac sur Célé a été initialement autorisé par un arrêté préfectoral du 18 janvier 1996. La société PAPREC a repris à sa charge cette activité, reprise actée par arrêté préfectoral de changement d'exploitant du 15 juillet 2015.

La dernière modification des activités du site est couverte par l'Arrêté Préfectoral Complémentaire (APC) n° E-2025-69 en date du 19 mars 2025.

Il est autorisé pour les activités suivantes:

- transit, regroupement et tri de pneumatiques usagés, ferraille/métaux, D3E et papiers/cartons;
- transit, regroupement, tri et broyage de bois.

### Thèmes de l'inspection :

- Déchets
- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se

- conformer à la prescription) ;
- ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                             | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Présence et vérification des points d'eau incendie | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 1 mois                |
| 3  | Débit des points d'eau d'incendie                  | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 1 mois                |
| 4  | Présence d'extincteurs                             | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9 | Demande d'action corrective                                                                                                | 1 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle             | Référence réglementaire                              | Autre information |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Accessibilité et voies engins | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 7  | Sans objet        |
| 5  | Plan des bâtiments            | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9  | Sans objet        |
| 6  | Consignes d'exploitation      | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 12 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection constate une bonne gestion du risque incendie mais attend les éléments pertinents de nature à répondre aux observations formulées lors de la visite (modalité de calcul des besoins en eau et justification du volume disponible, liste des extincteurs à joindre au registre incendie).

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Accessibilité et voies engins

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des incendies ICPE – Action de septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. - Accessibilité<br>L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.<br>Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.<br>Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.<br>[...]<br>II. - Voie "engins"<br>Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour :<br>- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;<br>- l'accès au bâtiment ;<br>[...]<br>Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :<br>- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;<br>[...]<br>- aucun obstacle n'est disposé entre la voie "engins" et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.<br>En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site est autorisé depuis plusieurs décennies et ce bien avant l'année 2018. a ce titre, il bénéficie de certaines exceptions concernant le respect des prescriptions édictées notamment à l'arrêté ministériel du 6 juin 2018.<br>Lors de la visite de terrain, il est toutefois constaté la présence et le maintien de voies engins sur la quasi-totalité du périmètre. Des travaux en partie Nord du périmètre sont planifiés de nature à étanchéifier la zone arrière des casiers sous auvent permettant ainsi de compléter un chemin carrossable de dimension suffisante pour des véhicules poids-lourds sur l'ensemble du pourtour ICPE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**N° 2 : Présence et vérification des points d'eau incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des incendies ICPE – Action de septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :<br>- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :<br><br>1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;<br>2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.<br>[...]<br>Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours). |
| <b>Constats :</b><br><br>Deux réserves à incendie (bâches) ont été mises en place sur le site.<br>La quantité a été évaluée par un calcul D9 (non fourni en séance) joint au dossier du dernier porter à connaissance (2024) transmis aux services préfectoraux et ayant conduit à la notification de l'arrêté complémentaire du 19 mars 2025.<br>Le site dispose en outre de deux bornes à incendie publiques toutefois situées à une distance de plus de 100 mètres du site par voie carrossable (attestations de mesure des débits, supérieurs à 60 m3/h, fournies en séance) pour chacune d'elles (130 et 325 m).<br>Il est demandé à l'exploitant en séance de transmettre les éléments relatifs au calcul de besoin en eau d'extinction (D9) et de fournir les justificatifs adhoc relatifs aux volumes des bâches à eau mises en place sur le site.                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit transmettre le calcul des besoin en eau d'extinction effectué pour son établissement. En outre, il doit fournir les éléments pertinents permettant d'évaluer les quantités maximales d'eau pouvant être délivrées par les deux réserves mises en place sur le site. En cas d'insuffisance de disponibilité en eau d'extinction, il engage les actions correctives pertinentes afin de satisfaire aux exigences réglementaires applicables (article 13.3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2025 fixant un besoin global de 360 m3).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**N° 3 : Débit des points d'eau d'incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des incendies ICPE – Action de septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le ou les points d'eau incendie sont en mesure de fournir un débit global adapté aux risques à défendre, sans être inférieur à 60 m3/h durant deux heures.                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>Comme abordé au point précédent du présent rapport, le site dispose d'une réserve incendie interne dont la capacité est à confirmer. Elle doit en tout état de cause être conforme aux exigences prescrites à l'article 13-3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2025.                                 |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit s'assurer d'une capacité suffisante des réserves en eau mises en place sur le site en accord avec les exigences édictées à l'article 13-3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 19 mars 2025 . Il doit fournir les justificatifs en conséquence |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 4 : Présence d'extincteurs**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des incendies ICPE – Action de septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :<br>[...]<br>- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.<br>[...]<br>L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle. |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site dispose de plusieurs extincteurs de diverses capacités et autres agents d'extinction répartis sur l'ensemble du périmètre.<br>Ces appareils de lutte contre l'incendie, au nombre de 45, font l'objet d'une vérification périodique annuelle. Ce contrôle est confié à l'organisme extérieur "Eurofeu". La dernière intervention sur site a été effectuée le 24 avril 2026 (une vérification par sondage sur site confirme ces données). Aucune anomalie n'est constatée.                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Le registre incendie est présenté en séance. La dernière vérification des extincteurs est reportée, toutefois le visa vérificateur ne précise pas le nombre d'extincteurs vérifié. En outre, la liste des appareils de lutte contre l'incendie jointe au registre est obsolète.                                                 |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit joindre au registre incendie une liste, régulièrement mise à jour, des différents appareils d'extinction présents sur ses installations. Le visa du vérificateur sur ledit registre doit faire état du nombre d'équipements vérifiés. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 5 : Plan des bâtiments

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des incendies ICPE – Action de septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :<br>[...] <ul style="list-style-type: none"> <li>- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Le site dispose d'un Plan de Défense Incendie. Ce document, version du 11 juin 2024, comporte un plan du site identifiant l'emplacement des différentes zones de stockage et les dangers associés (essentiellement présence de matières combustibles) et matérialisant l'emplacement des différents extincteurs. Ce document est porté à la connaissance du SDIS local.        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 6 : Consignes d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article Article 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Prévention des incendies ICPE – Action de septembre 2026                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'ensemble des consignes de sécurité sont rassemblées au sein du plan de défense incendie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Un permis feu est mis en place et respecté lors de tous travaux nécessitant le recours à l'utilisation d'outils à flamme ou par point chaud. Les consignes relatives à ces travaux sont transmises suite à la visite. Il n'est pas constaté d'anomalie spécifique sur ce document. Concernant les modalités de stockage, le site est composé de différents îlots matérialisés en bloc béton. Aucune consigne particulière n'est rédigée ni ne semble nécessaire.

**Type de suites proposées :** Sans suite