

Scanned 13/1/06



PREFECTURE DU LOIRET

**DIRECTION DES COLLECTIVITES  
LOCALES ET DE L'AMENAGEMENT**

**BUREAU DE L'AMENAGEMENT ET DES RISQUES INDUSTRIELS**

AFFAIRE SUIVIE PAR MME BOSSUET-NP  
TELEPHONE 02 38 81 41 32  
COURRIEL huguette.bossuet@loiret.pref.gouv.fr  
REFERENCE SECHERESAP FABRE2

**A R R E T E** imposant :

- des prescriptions complémentaires relatives à la maîtrise des prélèvements en eau et des rejets aqueux
- des dispositions particulières en cas de sécheresse critique

à la Société Pierre FABRE à GIEN

ORLEANS, LE

05 JAN. 2006

**LE PREFET DE LA REGION CENTRE  
PREFET DU LOIRET  
Chevalier de la Légion d'Honneur**

VU le Code de l'Environnement, et notamment le Livre I, le Titre I<sup>er</sup> du Livre II, et le Titre I<sup>er</sup> du Livre V,

VU le Code de la Santé Publique, et notamment les articles R 1416-1 à R 1416-23,

VU le décret n° 53-578 du 20 mai 1953 modifié fixant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement,

VU le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,

VU l'arrêté ministériel du 2 février 1998 modifié relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation,

VU le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du bassin Loire Bretagne,

VU l'arrêté préfectoral du 15 juillet 1997 autorisant la société PIERRE FABRE située Rue du Lycée sur la commune de GIEN (45500) à poursuivre l'exploitation de son laboratoire de fabrication et de stockage de médicaments,

VU les arrêtés préfectoraux en date des 21 novembre 2002 et 29 avril 2003 imposant à la Société Pierre FABRE des prescriptions complémentaires pour les rubriques n° 1510 (entrepôt), 2560 (travail des métaux), 2910 (installation de combustion), 2925 (atelier de charge d'accumulateurs), 2920 (tours aéroréfrigérantes),

VU l'arrêté préfectoral du 28 juin 2004 imposant à la société PIERRE FABRE l'établissement d'un diagnostic et une étude technico-économique des consommations d'eau des processus industriels et autres usages (domestiques, arrosages, lavages...) et des rejets dans le milieu, de son établissement situé Rue du Lycée sur la commune de GIEN,

VU les rapports de la Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement en date des 6 juillet 2005 et 26 août 2005,

VU la notification à l'intéressé de la date de réunion du Conseil Départemental d'Hygiène et des propositions de l'Inspecteur, et ses observations en date du 18 août 2005,

VU l'avis du Conseil Départemental d'Hygiène, en date du 21 juillet 2005,

VU la notification à l'intéressé du projet d'arrêté,

CONSIDERANT que la crise climatique de l'été 2003 a entraîné la mise en place de mesures de restriction des usages de l'eau en région Centre et que le département du Loiret a fait l'objet, depuis cette date, de divers arrêtés de limitation d'usage de l'eau,

CONSIDERANT que les prélèvements et rejets des industriels sont visés par des mesures de restriction d'usage en cas de crise climatique grave,

CONSIDÉRANT que la mise en place d'action de préservation de la ressource et de limitation des rejets constitue une priorité nationale définie par le Ministère de l'Écologie et du Développement Durable dans le cadre du plan gouvernemental « Canicule »,

CONSIDERANT que l'inspection des installations classées doit établir toute mesure permettant de limiter les prélèvements d'eau des entreprises et leurs rejets dans les milieux tout en préservant au mieux les activités industrielles,

CONSIDÉRANT que les activités exercées dans l'établissement de la société PIERRE FABRE située Rue du Lycée sur la commune de GIEN génèrent des prélèvements d'eau ou des rejets significatifs,

CONSIDERANT que l'établissement PIERRE FABRE situé Rue du Lycée sur la commune de GIEN a établi un diagnostic et une étude technico-économique des prélèvements et rejets ainsi qu'un plan de travail permettant la mise en place d'aménagements pérennes ou transitoires afin de limiter ces prélèvements et ces rejets,

CONSIDÉRANT que dans ces conditions, il y a lieu d'appliquer à l'ensemble des installations les dispositions de l'article 18 du décret 77-1133 du 21 septembre 1977 modifié,

CONSIDERANT que les conditions d'aménagement et d'exploitation, telles qu'elles sont définies par le présent arrêté, permettent de prévenir les dangers et les inconvénients de l'installation pour le respect des intérêts mentionnés à l'article L 511-1 du code précité, notamment pour la commodité du voisinage, pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques ainsi que pour la protection de la nature et de l'environnement,

SUR proposition du Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret,

## A R R E T E

### ARTICLE 1<sup>er</sup>

En complément des prescriptions techniques imposées par l'arrêté préfectoral du 28 juin 2004, la société **PIERRE FABRE** doit mettre en place les aménagements qu'elle a proposés le 29 juin 2004 dans le diagnostic des consommations d'eau des processus industriels et autres usages (domestiques, arrosages, lavages...) et de rejets directs ou indirects (via une station d'épuration) dans le milieu, de son établissement située Rue du Lycée sur la commune de **GIEN**.

Ces aménagements permettent des réductions de prélèvements dans la ressource ou le réseau de distribution ainsi qu'une diminution des rejets dans le milieu ou les stations d'épurations.

Ces aménagements sont pérennes ou appliqués en cas de crise climatiques et donc limités dans le temps.

### ARTICLE 2 – AMENAGEMENTS PERENNES

Le diagnostic a mis en évidence les aménagements pérennes mentionnés dans la liste ci-dessous et permettant les économies de prélèvements et de rejets suivants :

1. Remplacement du système de refroidissement à eau perdue des thermoformeuses par un refroidissement en circuit à eau glacée : économie de 25 m<sup>3</sup>/j ;
2. Remplacement d'un système de refroidissement par tour aéroréfrigérante de type ouverte par quatre groupes d'eau glacée d'une puissance unitaire de 1 100 kW et refroidis par condenseur à air : économie de 1 m<sup>3</sup>/j ;
3. Suppression d'un compresseur d'air refroidi à eau perdue (C1) et remplacement par un compresseur à refroidissement à air : économie de 1.5 m<sup>3</sup>/j ;
4. Suppression du refroidissement en eau perdue et raccordement sur le réseau eau glacée du site (mélangeur Moritz) : économie de 3 m<sup>3</sup>/jour.

### ARTICLE 3 – PREVISIONS DES BESOINS EN EAU ET DE PRODUCTION DES REJETS

En début de chaque période estivale et dès la signature d'un arrêté préfectoral de restriction des usages de l'eau, puis au début de chaque mois pendant la période estivale ou celle au cours de laquelle s'applique l'arrêté de restriction, l'entreprise indique à l'inspection des installations classées les volumes d'eau qui lui seront nécessaires pour la poursuite de son activité dans le mois qui suivra.

### ARTICLE 4 – AMENAGEMENTS TRANSITOIRES EN CAS DE CRISE HYDROLOGIQUE

En cas de franchissement du seuil S<sub>1</sub> objectif de l'indicateur Nappe de Beauce (S<sub>1</sub> = 106.8 m), les dispositions suivantes seront mises en place par l'industriel :

1. supprimer l'arrosage des espaces verts : économie de 2 500 m<sup>3</sup>/mois,

3. si l'indicateur Nappe de Beauce est compris entre les seuils  $S_2$  et  $S_3$  ( $S_3 = 103.8$  m), une réduction des prélèvements de 20 % devra être réalisée,
4. en dessous du seuil  $S_3$  de l'indicateur Nappe de Beauce, l'industriel devra arrêter tous les prélèvements qui ne sont pas indispensables au maintien de l'outil de production.

### **ARTICLE 5 – DELAIS**

Les aménagements pérennes devront être mis en place **au 1<sup>er</sup> juin 2006**. L'industriel informe l'inspection des installations classées des aménagements effectués.

### **ARTICLE 6**

Le présent arrêté sera notifié à l'exploitant par voie administrative. Copies en seront adressées au Maire de la commune de GIEN et au Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement.

### **ARTICLE 7 - SANCTIONS ADMINISTRATIVES**

Faute par le demandeur de se conformer aux conditions indiquées dans le présent arrêté et à celles qui lui seraient imposées par la suite, le Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret pourra :

- soit faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
- soit obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des travaux.
- soit suspendre par arrêté, après avis du Conseil Départemental d'Hygiène, le fonctionnement de l'installation.

Ces sanctions administratives sont indépendantes des poursuites pénales qui peuvent être exercées.

### **ARTICLE 8 - DELAIS ET VOIES DE RECOURS**

Le présent arrêté ne peut être déféré qu'au Tribunal Administratif (article L 514.6 du Code de l'Environnement) par le demandeur ou l'exploitant dans un délai de deux mois, qui commence à courir du jour où le dit acte a été notifié.

### **ARTICLE 9 – Le Maire de GIEN est chargé de :**

- Joindre une copie de l'arrêté au dossier relatif à cette affaire qui sera classée dans les archives de sa commune.

Ces documents pourront être communiqués sur place à toute personne concernée par l'exploitation.

- Afficher à la mairie, pendant une durée minimum d'un mois, un extrait du présent arrêté.

Ces différentes formalités accomplies, un procès-verbal attestant leur exécution sera immédiatement transmis par le Maire au Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret, Direction des Collectivités Locales et de l'Aménagement - Bureau de l'Aménagement et des Risques Industriels.

#### **ARTICLE 10 - AFFICHAGE**

Un extrait du présent arrêté devra être affiché en permanence, de façon visible, dans l'installation par les soins de l'exploitant.

#### **ARTICLE 11 - PUBLICITE**

Un avis sera inséré dans la presse locale par les soins du Préfet de la Région Centre, Préfet du Loiret, et aux frais de l'exploitant.

#### **ARTICLE 12 - EXECUTION**

Le Secrétaire Général de la Préfecture du Loiret, le Sous-Préfet de MONTARGIS, le Maire de GIEN, et l'Inspecteur des Installations Classées sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

FAIT A ORLEANS, LE 05 JAN. 2006

Le Préfet,  
Pour le Préfet,  
Le Secrétaire Général,

  
Michel BERGUE

Pour copie conforme  
L'Adjointe au Chef de Bureau

  
Laurence LEDOUBLE

**DIFFUSION :**

- ☐ Original : dossier
- ☐ Intéressé : Société Pierre FABRE
- ☐ M. le Sous-Préfet de MONTARGIS
- ☐ M. le Maire de GIEN
- ☐ M. l'Inspecteur des Installations Classées  
Direction Régionale de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement  
Subdivision du Loiret - Avenue de la Pomme de Pin - Le Concyr  
45590 SAINT CYR EN VAL
- ☒ M. le Directeur Régional de l'Industrie, de la Recherche et de l'Environnement  
6 rue Charles de Coulomb - 45077 ORLEANS LA SOURCE
- ☐ M. le Directeur Départemental de l'Equipeement du Loiret - SAURA
- ☐ M. le Directeur Départemental de l'Agriculture et de la Forêt
- ☐ M. le Directeur Départemental des Affaires Sanitaires et Sociales
- ☐ M. le Directeur des Services Départementaux d'Incendie et de Secours
- ☐ M. le Directeur Départemental du Travail et de l'Emploi
- ☐ M. le Directeur Régional des Affaires Culturelles