



**PRÉFET  
DE LA DRÔME**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité interdépartementale Drôme/Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26000 Valence

Valence, le 03/01/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 12/12/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **VALOMSY**

Quartier du Clos  
26300 Beauregard-Baret

Références : 20250102-RAP-DAEN0003

Code AIOT : 0010300263

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 12/12/2024 dans l'établissement VALOMSY implanté Quartier du Clos 26300 Beauregard-Baret. L'inspection a été annoncée le 21/11/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- VALOMSY
- Quartier du Clos 26300 Beauregard-Baret
- Code AIOT : 0010300263
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société VALOMSY est filiale de la société VEOLIA Recyclage et Valorisation des Déchets, elle-même filiale à 100 % du groupe VEOLIA. Dans le cadre d'une délégation de service public (DSP) signée avec le SYTRAD, elle exploite trois centres dont le centre de BEAUREGARD BARET qui peut produire jusqu'à 220 t/j de combustibles solides de récupération (CSR) à partir, d'une part des refus de tri produits dans les centres d'ÉTOILE-SUR-RHÔNE et ST-BARHELEMY-DE-VALS, d'autre part de déchets non dangereux d'activités économiques (DAE).

Jusqu'à présent, l'exploitant n'a pas accueilli et traité de DAE dans son centre pour produire des CSR.

Outre la chaîne de fabrication de CSR, le centre est autorisé à accueillir également :

- Une activité de compostage de biodéchets et de déchets verts,
- Une installation de transfert des OMr vers les centres de ST BARTHÉLEMY DE VALS et ÉTOILE SUR RHÔNE.

Un incendie s'est déclaré au sein de l'établissement en 2023. Des travaux ont été réalisés en 2024 afin de pouvoir reprendre l'activité. L'usine a redémarré fin août 2024. Le traitement des biodéchets n'a pas repris suite à l'incendie.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Dispositions constructives             | Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.2.4 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 3 mois                |
| 3  | Lutte contre l'incendie                | Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5     | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 1 mois                |
| 4  | Dispositions constructives             | Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.2.5 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 3 mois                |
| 6  | Dispositif de prévention des accidents | Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.3.4 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 3 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                      | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Dispositions constructives             | Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.2.1 | Sans objet        |
| 5  | Dispositif de prévention des accidents | Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.3.2 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Les non-conformités portent sur le suivi des actions correctives à mettre en place suite aux vérifications périodiques, l'absence de plan de défense contre l'incendie, la protection contre la foudre (vérification suite aux travaux réalisés et contenu du dossier) et sur la tenue d'une liste exhaustive des détecteurs de substance particulière / fumée avec les opérations d'entretien associées.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Dispositions constructives**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.2.1 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Comportement au feu des bâtiments         |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les éléments de support de couverture des bâtiments du centre sont soit en lamellé-collé, soit en bois massif, soit en matériaux A2s1d0.</p> <p>Les ouvertures effectuées dans les éléments séparatifs (passage de gaines et canalisations, de convoyeurs) sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces éléments séparatifs.</p> <p>Les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu sont conservés et tenus à la disposition de l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La nouvelle charpente est en bois massif et en lamellé-collé avec un renforcement pour supporter le dispositif de sprinklage.</p> <p>Les traversées de mur sont équipées de clapets coupe-feu assujettis à la détection incendie et équipés de thermofusibles. Le fonctionnement des clapets est vérifié une fois par semaine. Cette vérification ne fait cependant pas l'objet d'un suivi.</p>                                                                                                                 |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est conseillé à l'exploitant d'assurer la traçabilité du suivi des vérifications réalisées sur les clapets coupe-feux.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 2 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.2.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'établissement est doté de moyens d'alerte et de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, et conformes aux normes en vigueur, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- de plans des locaux et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ou aire, comme prévu à l'article 7.1.1 ;</li> <li>- d'une réserve incendie d'une capacité de 240 m<sup>3</sup>, disponible en permanence et reliée à un réseau constitué d'au moins deux poteaux d'incendie implantés à l'intérieur du centre. Le débit de chaque poteau, pris isolément, est d'au moins 200 m<sup>3</sup>/h. Les poteaux ont des prises de raccordement conformes aux normes en vigueur. Les poteaux sont implantés de telle sorte que tout point de la limite de l'établissement se trouve à moins de 200 mètres de l'un d'eux. Les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins d'incendie et de secours ;</li> <li>- d'une cuve d'eau d'une capacité de 860 m<sup>3</sup>, alimentant un réseau de sprinklage en place dans le bâtiment contenant les équipements de séchage et de granulation des CSR, le local de lavage des gaz, et dans le bâtiment de stockage des CSR, ainsi que deux canons à eau dans la zone de réception des déchets destinés à la production de CSR et deux canons à eau dans la zone destinée au transfert des OM ;</li> <li>- de robinets d'incendie armés (RIA) en place dans le bâtiment de stockage de CSR et dans les bâtiments de production de CSR et de compost, conformes aux normes en vigueur ; les RIA sont implantés à proximité des issues et de telle manière que tout point puisse être atteint par 2 jets au</li> </ul> |

moins, et que la distance entre deux RIA n'excède pas la somme des longueurs des tuyaux ;  
[...]

- d'extincteurs répartis à l'intérieur des installations présentant des risques d'incendie, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières ou déchets stockés.

Les moyens de lutte contre l'incendie sont disponibles en permanence et dimensionnés pour fonctionner efficacement quelle que soit la température, et notamment en période de gel.

L'exploitant fait effectuer la vérification périodique, au moins annuelle, et la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie, conformément aux référentiels en vigueur (exutoires de fumée, systèmes de détection et d'extinction, sirène d'alerte, portes coupe-feu, extincteurs, etc.). Les dates, les

modalités de ces vérifications et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.

L'exploitant établit et tient à jour le plan de positionnement des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie.

#### **Constats :**

L'établissement est doté des moyens suivants :

- Une réserve incendie contenant en permanence au minimum 240 m<sup>3</sup> est présente sur site. Elle est alimentée par les eaux pluviales de toiture et par le réseau d'alimentation en eau potable. Elle sert également pour le process. Un raccord pompier est présent sur cette réserve. Deux poteaux incendie sont présents sur site délivrant 60m<sup>3</sup>/h individuellement. La dernière vérification des poteaux incendie date du 23/11/2023 (le prestataire a du retard dans la réalisation des vérifications en 2024). Les débits sous un bar de pression étaient de 125 m<sup>3</sup>/h et 169 m<sup>3</sup>/h. Les motopompes ont été testées pendant l'inspection, elles sont opérationnelles.
- Une cuve d'eau d'une capacité de 860 m<sup>3</sup> permet d'alimenter le réseau de sprinklage et les cinq canons à eau déclenchés par des détecteurs triple IR. Les motopompes ont été testées pendant l'inspection, elles sont opérationnelles.
- 17 RIA et 67 extincteurs. La dernière vérification a été réalisée le 03/11/2023 (le prestataire a du retard dans la réalisation des vérifications en 2024). Le rapport mentionne que les zones sont couvertes par 2 jets. Les extincteurs et les RIA sont facilement visibles.

Le plan de positionnement des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie a été consulté. Il est à mettre à jour suite aux travaux réalisés en 2024.

Les quatre portes coupe-feux ont été changées dans le cadre des travaux et n'ont pas encore fait l'objet d'une vérification périodique.

L'extinction automatique à gaz au niveau du TGBT fait l'objet d'une vérification semestrielle. La dernière visite date du 26/06/2024. Il n'y a pas de remarques.

Le système de sécurité incendie fait l'objet d'une vérification semestrielle. La dernière visite date du 06/12/2024. Il n'y a pas d'observations.

Concernant les trappes de désenfumage, le rapport du 13/01/2023 faisait apparaître 43 trappes fonctionnelles et 2 trappes non fonctionnelles.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant :

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- de s'assurer que les deux trappes non fonctionnelles au moment du contrôle fonctionnement normalement.</li> <li>- de prendre ses dispositions pour que soit respectée la fréquence de contrôle annuelle des RIA, poteaux d'incendie et extincteurs.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 3 : Lutte contre l'incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2023, article 5                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Plan de défense contre l'incendie                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant réalise et tient à jour un plan de défense contre l'incendie. Lorsque l'installation dispose d'un plan d'opération interne, le plan de défense contre l'incendie est intégré à celui-ci.<br>[...] |
| <b>Constats :</b><br><br>Le plan de défense contre l'incendie est en cours de réalisation. Celui-ci est devenu obligatoire depuis le 01/07/2024.                                                                                                      |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>L'exploitant doit établir le plan de défense contre l'incendie de l'établissement.                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 4 : Dispositions constructives

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.2.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection contre la foudre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations sur lesquelles une agression par la foudre peut être à l'origine d'événements susceptibles de porter gravement atteinte, directement ou indirectement à la sécurité des installations, à la sécurité des personnes ou à la qualité de l'environnement, sont protégées contre la foudre en application de l'arrêté ministériel du 4 octobre 2010 modifié relatif à la prévention des risques accidentels au sein des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation. |
| <b>Constats :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les deux compteurs foudre font l'objet d'une vérification mensuelle.</p> <p>Suite à l'analyse du risque foudre et à l'étude technique foudre réalisés en 2019, des travaux ont eu lieu en 2024 (Dossier des ouvrages exécutés en date du 03/09/2024). Une nouvelle vérification initiale par un organisme compétent distinct de l'installateur est à réaliser dans les 6 mois après les travaux.</p> <p>La notice de vérification et de maintenance ainsi que le carnet de bord prévus par l'arrêté du 4 octobre 2010 restent à mettre en place.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>L'exploitant doit faire réaliser une nouvelle vérification initiale et compléter le dossier foudre avec la notice de vérification et de maintenance ainsi que le carnet de bord.</p> <p>Il est également demandé à l'exploitant de s'assurer que les modifications apportées dans le cadre des travaux de reconstruction suite à l'incendie n'ont pas entraîné de modification des données d'entrée du calcul de l'analyse du risque foudre.</p>                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 5 : Dispositif de prévention des accidents

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.3.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Installations électriques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à la disposition de l'inspection des installations classées les éléments justifiant que ses installations électriques sont réalisées conformément aux règles en vigueur.</p> <p>Les installations électriques sont entretenues en bon état et contrôlées après leur installation ou suite à modification. Elles sont contrôlées périodiquement par une personne compétente, conformément aux dispositions de l'arrêté du 10/10/2000 modifié fixant la périodicité, l'objet et l'étendue des vérifications des installations électriques au titre de la protection des travailleurs ainsi que le contenu des rapports relatifs auxdites vérifications.</p> <p>Les dispositions ci-dessus s'appliquent sans préjudice des dispositions du code du travail.</p> <p>Les équipements métalliques sont mis à la terre conformément aux règlements et aux normes applicables.</p> <p>Les matériaux utilisés pour l'éclairage naturel ne produisent pas, lors d'un incendie, de gouttes enflammées.</p> <p>Les canalisations électriques ne doivent pas être une cause possible d'inflammation et doivent être convenablement protégées contre les chocs, contre la propagation des flammes et contre l'action des produits présents dans la partie de l'installation en cause.</p> <p>Dans chaque bâtiment, à proximité d'au moins la moitié des issues, est installé un interrupteur central, bien signalé, permettant de couper l'alimentation électrique.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les installations électriques font l'objet d'une vérification périodique annuelle ainsi que d'un contrôle annuel par thermographie infrarouge. La dernière vérification a été réalisée le 23/10/2024. L'exploitant a fourni un document listant les réserves et les réponses apportées avec la date ou le</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>délai de réalisation. Le dernier contrôle par thermographie infrarouge a été réalisé le 25/03/2024 et aucune anomalie n'a été relevée.</p> <p>Le bâtiment principal comporte deux arrêts d'urgence à proximité des accès dont l'un est à destination des pompiers.</p> <p>Le bâtiment permettant le stockage des CSR comporte également un arrêt d'urgence à proximité de l'accès.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**N° 6 : Dispositif de prévention des accidents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 21/10/2020, article 7.3.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Systèmes de détection et extinction automatiques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Chaque local technique, armoire technique ou partie des installations recensées selon les dispositions de l'article 71.1 en raison des conséquences d'un sinistre susceptible de se produire, dispose d'un dispositif de détection de substance particulière/fumée. L'exploitant dresse la liste de ces détecteurs avec leur fonctionnalité et détermine les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps.</p> <p>L'exploitant prend les dispositions nécessaires afin de détecter le plus précocement possible tout départ d'incendie dans un stock de déchets ou de produits finis ; des dispositifs automatiques de détection d'incendie sont mis en place. La détection automatique d'incendie est assurée avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant ou à une société de gardiennage. L'exploitant est en mesure de démontrer la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection ou d'extinction. Il rédige des consignes de maintenance et organise, à fréquence semestrielle au minimum, des vérifications de maintenance et des tests, dont les comptes-rendus sont tenus à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>Les systèmes d'extinction automatique d'incendie mis en place, d'une part dans le bâtiment de stockage de CSR, d'autre part dans le bâtiment contenant les équipements de séchage et de granulation des CSR, sont conçus, installés et entretenus régulièrement, conformément aux référentiels reconnus.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le système de sécurité incendie fait l'objet d'une vérification semestrielle. La dernière visite date du 06/12/2024. Le rapport manque de précisions sur les appareils vérifiés. Seul est indiqué le nombre d'appareils de chaque type. Les informations ne permettent pas de savoir précisément de quel appareil il s'agit ni les opérations d'entretien associées.</p> <p>Les vannes et les motopompes sont testées à fréquence semestrielle. Leur vérification est consignée dans le tableau de suivi. Le dernier contrôle date du 18/06/2024.</p> <p>L'alerte est réceptionnée par l'astreinte et un téléopérateur (pendant les heures ouvrées et hors heures ouvrées). Une procédure est en place sur la gestion des alarmes. Les caméras de surveillance sont présentes en extérieur seulement. La levée de doute est faite par l'exploitant en se rendant sur site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La liste de l'ensemble des détecteurs présents sur le site avec leur fonctionnalité et les opérations d'entretien destinées à maintenir leur efficacité dans le temps est à réaliser. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                 |