

**Service Santé et Protection Animales, Certification et Environnement
Unité Environnement**

INSTALLATIONS CLASSÉES POUR LA PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT

RAPPORT D'INSPECTION

ETABLISSEMENT AGRO-ALIMENTAIRE

| Informations sur l'établissement | | Informations sur l'inspection | |
|---|--|--|--|
| Société : ATEMAX France Établissement : ATEMAX Sud-Ouest Adresse : La Baume 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE N° SIRET : 501 604 755 002 87 Identifiant AIOT : 0051201590 | | Date : 17/06/2022 Inspecteur(s) : xx Personnes présentes : XX Inspection programmée : oui Circonstancielle : non Rapport n° EN22070 | |
| Activité principale : 2731 | | | |
| Autres activités : | <input type="checkbox"/> 2220 <input type="checkbox"/> 2230 <input type="checkbox"/> 2910 <input type="checkbox"/> 2921 | <input type="checkbox"/> 2925 <input type="checkbox"/> 1185 <input type="checkbox"/> 1530 | |
| Titre ICPE en vigueur | Arrêté d'autorisation d'exploitation du 23 février 1943 Arrêté complémentaire n° 2012-164-0015 du 12 juin 2012 | | |
| <p align="center">Références réglementaires</p> <ul style="list-style-type: none"> - Code de l'environnement : titre I du livre V : parties législative et réglementaire, - Arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, - Arrêté du 12 février 2003 relatif aux prescriptions applicables aux installations classées soumises à autorisation sous la rubrique 2731 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement. | | | |

Abréviations utilisées - Commentaires

La grille figurant sur les pages suivantes liste les points susceptibles d'être évalués au cours d'une inspection. Les abréviations suivantes sont utilisées pour déterminer la conformité des points inspectés et le champ de l'inspection :

CO : conforme

NC : non conforme

PO : pas observé, signale les points de la grille qui n'ont pas été inspectés

SO : sans objet, indique que le point ne concerne pas l'atelier inspecté

La conformité des points contrôlés a été évaluée, en ce qui concerne le fonctionnement, sur l'observation des activités en cours au moment de l'inspection.

Le présent rapport comporte

4 pages

Points non inspectés

Récapitulation des non-conformités – Évaluation globale

Le site est propre et très bien entretenu. L'installation est conçue et fonctionne conformément aux exigences techniques générales et particulières fixées par arrêté préfectoral. Elle ne présente pas de dangers ou inconvénients pour l'environnement dans son fonctionnement actuel.

Néanmoins, les non-conformités suivantes ont été relevées :

- Plans de l'installation très ancien, plus à jour et ne représentant pas les conduites d'eaux prélevés, d'eaux pluviales, d'eaux souillées et d'eaux sanitaire,
- Le bassin de confinement prévue dans l'étude de danger pour un volume d'au moins 60 m³ n'est pas opérationnel et n'est pas équipé des obturateurs nécessaires à la rétention d'eau d'accident ou d'incendie.

A Rodez, le 27/06/2022

L'inspecteur

XX

Vu et transmis le 28/06/2022

La cheffe de l'unité environnement

XX

ANNEXE I – Rubrique n° 2731 : dépôts de sous-produits d'origine animale, y compris débris, issues et cadavres

Arrêté ministériel du 12 février 2003

| | CO | NC | PO | SO | Observations |
|--|----|----|----|----|---|
| Situation administrative | | | | | |
| Activités / volumes autorisées ou déclarées | | | | | Volume : maximum 30 tonnes/jour |
| Activités / volumes traités | X | | | | 5780 T en 2020 et 5838 T en 2021, soit environ 22,4 T/j sur les deux dernières années |
| Conformité du site et des bâtiments | | | | | |
| Art. 3 Distances d'éloignement : tiers, milieu naturel | X | | | | |
| Art. 4 Clôture et écrans végétales | X | | | | La clôture à l'entrée du site est en cours de remplacement |
| Art. 5 Clausturation (site et bâtiment) Signalisation | | | | | |
| Art. 11 Réception et stockage sous bâtiment fermé | X | | | | |
| Art. 4 Opérations soustraites à la vue du public | X | | | | Site relativement isolé des riverains |
| Art. 7 Intégration paysagère | X | | | | |
| Art. 7 Propreté – entretien des installations et des | X | | | | |
| Art. 14 véhicules | | | | | |
| Art. 11 Étanchéité des aires de réception et de | X | | | | |
| Art. 12 stockage avec récupération des jus vers les | | | | | |
| ouvrages de collecte | | | | | |
| Art. 9 Réserves de produits inflammables ou matières | X | | | | Produits dans différents bâtiments avec étiquetage |
| consommables | | | | | |
| Conditions de stockage | | | | | |
| Art. 29 Transport dans des bennes ou conteneurs | X | | | | Consignes rappelées pour les chauffeurs et nettoyeurs |
| étanches et fermés, | | | | | |
| Nettoyage et désinfection régulière | | | | | |
| Art. 12 Revêtement imperméable des locaux | X | | | | |
| Art. 13 Délais de stockage < 24h, température de | X | | | | Délais de stockage toujours inférieur à 24h par |
| conservation < +7°C si > 24h | | | | | des rotations de bennes en début de matinée et |
| | | | | | en fin d'après midi |
| Art. 15 Stockages de liquides : capacités de rétention | X | | | | Produits en bidons sur bac de rétention |
| Art. 16 Bases documentaires et identification des | X | | | | |
| produits dangereux, fiche donnée de sécurité | | | | | |
| Gestion des eaux | | | | | |
| Art. 17 Eaux non souillées rejetées au milieu naturel | X | | | | Grilles pour collecter à la source les eaux |
| | | | | | pluviales |
| Art. 18 Eaux en contact avec sous-produits à traiter | X | | | | Lavage des camions et des aires d'exercice avec |
| Autres eaux (lavage, vanne, purge) à épurer si | | | | | collecte des effluents vers une fosse enterrée de 3 |
| nécessaire | | | | | m³ |
| Art. 19 Bassin de confinement étanche permettant de | | X | | | Bassin de confinement prévu dans l'étude de |
| stocker eaux d'incident ou d'incendie | | | | | danger pour au moins 60 m³ non opérationnel |
| Prélèvements et consommation d'eau | | | | | |
| Art. 20 Respect du niveau de consommation d'eau, doit | X | | | | Besoin en eau prélevé inférieur à 1,2 m³/j |
| être <0,6m³/T de cadavre | | | | | |
| Prélèvement ruisseau La Baume < 2,5 m³/h avec | | | | | |
| comptage (AP art 39) | | | | | |
| Art. 21 Dispositif de dis connexion, | X | | | | Non concerné pour le disconnecteur |
| Relevés quotidiens de la consommation | | | | | |
| Art. 22 Pour forage, ne pas mettre en communication | | | | X | Non concerné |
| eaux de surface avec eaux de nappe, | | | | | |
| En cas de cessation, obstruction ou comblement | | | | | |
| obligatoire | | | | | |
| Traitement et rejet des effluents liquides | | | | | |
| Art. 23 Respect des valeurs limites d'émissions | X | | | | Micro station vu avec SPANC pour la collecte et |
| | | | | | traitement d'eau sanitaire de 2 douches et WC |
| Art. 24 Canalisations de collecte étanches | | X | | | Plans très anciens, plus à jour, notamment suite à |
| Plan des réseaux à jour et disponible | | | | | travaux récent |
| Art. 25 Points de rejet aussi réduit que possible | X | | | | |
| Permettant un bon écoulement des eaux | | | | | |
| Art. 27 Traitement des effluents ayant été en contact | X | | | | Dépotage citerne vers site ATEMAXde Monbusq |

| | | | | | |
|--|---|---|--|---|---|
| des matières dont la destruction est rendue obligatoire (collecte citerne avant dépotage Atemax site de Monbusq 47520 Le Passage, AP art 36) | | | | | proche d'Agen |
| Art. 28 Devenir refus dégrillage/tamissage Devenir des boues produites | | | | X | |
| Art. 15 Capacité de rétention des effluents ayant été en contact avec des matières dont la destruction est rendue obligatoire | X | | | | |
| Traitement et rejet des effluents gazeux | | | | | |
| Art. 26 Limitation des odeurs en fermant les bâtiments, nettoyant et désinfectant les locaux | X | | | | |
| Sous produits et déchets | | | | | |
| Art. 29 Stockage, Transport | X | | | | |
| Art. 30 Valorisation réglementaire | X | | | | |
| Art. 31 AP fixe conditions d'élimination des déchets | X | | | | |
| Bruits et vibrations | | | | | |
| Art. 32 Valeurs limites, surveillance Art. 33 Exploitation ne produisant pas de vibrations mécanique | X | | | | |
| Surveillance des effets sur l'environnement | | | | | |
| Art. 34 Prévention de la pollution des sols, bassin de confinement > 60 m³ | | X | | | Bassin de confinement prévu dans l'étude de danger pour au moins 60 m³ non opérationnel – Idem. art. 19 |
| Sécurité des installations | | | | | |
| AP 47 Voies circulation propres et accessibles | X | | | | |
| AP 48 Installations électriques vérifiées < 1/an | X | | | | Dernier rapport APAVE date du 05/11/2021 |
| AP 49 Consignes d'exploitation écrites à jour | X | | | | Consignes rappelées dans local des chauffeurs |
| AP 50 Moyens interne de lutte contre l'incendie adaptés au risque, en nombre suffisant et périodiquement vérifié | X | | | | 10 extincteurs présents et vérifiés le 17/08/2021 |