

Blois, le 03/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 28/05/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

## **FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE**

7, boulevard de l'Industrie  
41100 Vendôme

**Inspection n° : RI 2026-05-28 SL01**

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 28/05/2026 dans l'établissement FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE implanté 7, boulevard de l'Industrie 41100 Vendôme. L'inspection a été annoncée le 21/05/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- FROMAGERIES BEL PRODUCTION FRANCE
- 7, boulevard de l'Industrie 41100 Vendôme
- Code AIOT : 0054100796
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

Société spécialisée dans le domaine de la fabrication et de la distribution de fromage de lait de vache

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;

- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées ; il peut par exemple s'agir d'une demande d'action corrective, d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                | Référence réglementaire                      | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|----------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 7  | Conditions de rejet              | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 24 | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois                |
| 13 | Collecte des effluents liquides  | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 40 | Demande d'action corrective                                                                                                | 2 mois                |
| 23 | Infrastructures et installations | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 57 | Demande d'action corrective                                                                                                | 6 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle            | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Intégration dans le Paysage  | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 14 | Sans objet        |
| 2  | Conception des installations | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 17 | Sans objet        |
| 3  | Conception des installations | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 18 | Sans objet        |
| 4  | Conception des installations | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 19 | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle                     | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|---------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 5  | Conception des installations          | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 20 | Sans objet        |
| 6  | Conception des installations          | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 21 | Sans objet        |
| 8  | Consommation d'eau                    | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 26 | Sans objet        |
| 9  | Collecte des effluents liquides       | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 29 | Sans objet        |
| 10 | Collecte des effluents liquides       | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 31 | Sans objet        |
| 11 | Collecte des effluents liquides       | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 35 | Sans objet        |
| 12 | Collecte des effluents liquides       | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 39 | Sans objet        |
| 14 | Autosurveillances                     | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 82 | Sans objet        |
| 15 | Collecte des effluents liquides       | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 41 | Sans objet        |
| 16 | Collecte des effluents liquides       | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 42 | Sans objet        |
| 17 | Déchets                               | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 43 | Sans objet        |
| 18 | Nuisances sonores                     | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 49 | Sans objet        |
| 19 | Nuisances sonores                     | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 83 | Sans objet        |
| 20 | Caractérisation des risques           | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 52 | Sans objet        |
| 21 | Infrastructures et installations      | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 54 | Sans objet        |
| 22 | Infrastructures et installations      | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 55 | Sans objet        |
| 24 | Gestion des opérations dangereuses    | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 60 | Sans objet        |
| 25 | Gestion des opérations dangereuses    | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 63 | Sans objet        |
| 26 | Gestion des opérations dangereuses    | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 65 | Sans objet        |
| 27 | Pollutions accidentelles              | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 68 | Sans objet        |
| 28 | Pollutions accidentelles              | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 73 | Sans objet        |
| 29 | Prévention des risques technologiques | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 75 | Sans objet        |
| 30 | Prévention des risques technologiques | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 76 | Sans objet        |
| 31 | Prévention des risques technologiques | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 77 | Sans objet        |
| 32 | Prévention des risques technologiques | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 79 | Sans objet        |
| 33 | Prévention des risques technologiques | Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 80 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Il a été constaté, le 28/05/2026, que la société FROMAGERIES BEL PRODUCTION France implantée au 7, boulevard de l'industrie sur la commune de Vendôme ne pouvait pas justifier :

- que les valeurs limites des rejets atmosphériques de NOx soient respectées ;
- d'une autorisation de déversement des effluents de l'établissement "Fromagerie Bel Production France" dans le système de collecte et de traitement intercommunal;
- que les non-conformités, relevées dans le rapport concernant la vérification de l'ensemble de l'installation électrique, ont bien été traitées.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Intégration dans le Paysage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 14                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Propreté                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble des installations est maintenu propre et entretenu en permanence.<br>L'exploitant prend les mesures nécessaires afin d'éviter la dispersion sur les voies publiques et les zones environnantes de poussières, papiers, boues, déchets... |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                           |

### N° 2 : Conception des installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Dispositions générales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'exploitation et l'entretien des installations de manière à limiter les émissions à l'atmosphère, y compris diffuses, notamment par la mise en œuvre de technologies propres, le développement de technique de valorisation, la collecte sélective et le traitement des effluents en fonction de leurs caractéristiques et la réduction des quantités rejetées en optimisant notamment l'efficacité énergétique. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### N° 3 : Conception des installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pollutions accidentelles                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les dispositions appropriées sont prises pour réduire la probabilité des émissions accidentelles et pour que les rejets correspondants ne présentent pas de dangers pour la santé et la sécurité publique. La conception et l'emplacement des dispositifs de sécurité destinés à protéger les appareillages contre une surpression interne devrait être tel que cet objectif soit satisfait, sans pour cela diminuer leur efficacité ou leur fiabilité. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

### N° 4 : Conception des installations

|                                                                                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 19                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Odeurs                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les dispositions nécessaires sont prises pour que l'établissement ne soit pas à l'origine de gaz odorants, susceptibles d'incommoder le voisinage, de nuire à la santé ou à la sécurité publique. |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite               |

#### N° 5 : Conception des installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Voies de circulation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour prévenir les envols de poussières et de matières diverses :<br>les voies de circulation et aires de stationnement des véhicules sont aménagées (forme de pente, revêtement...) et convenablement nettoyées,<br>les véhicules sortant de l'installation n'entraînent pas de dépôt de poussière ou de boue sur les voies de circulation. Pour cela des dispositions telles que le lavage des roues de véhicules doivent être prévues en cas de besoin,<br>les surfaces où cela est possible sont engazonnées,<br>des écrans de végétation sont mis en place le cas échéant.<br>Des dispositions équivalentes peuvent être prises en lieu et place de celles-ci. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

#### N° 6 : Conception des installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Émissions diffuses et envols de poussières                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les stockages de produits pulvérulents sont confinés (récipients, silos, bâtiments fermés) et les installations de manipulation, transvasement, transport de produits pulvérulents sont, sauf impossibilité technique démontrée, munies de dispositifs de capotage et d'aspiration permettant de réduire les envols de poussières. Si nécessaire, les dispositifs d'aspiration sont raccordés à une installation de dépoussiérage en vue de respecter les dispositions du présent arrêté. Les équipements et aménagements correspondants satisfont par ailleurs la prévention des risques d'incendie et d'explosion (événements pour les tours de séchage, dépoussiéreurs ...) |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

#### N° 7 : Conditions de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 24                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émissions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant réalise tous les 3 ans une mesure des émissions en NOx.<br>Les valeurs limites d'émissions sont les suivantes :<br>Type de rejet NOx (mg / Nm3) SO2 (mg / Nm3) Poussières (mg / Nm3)<br>Chaudières 150 35 5                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br>Les mesures des émissions atmosphériques ont été réalisées du 13/05/2024 au 16/05/2024.<br>Le compte rendu de ces mesures indiquent des dépassements des VLE sur plusieurs équipements, notamment au niveau des NOx.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Prendre les dispositions nécessaires pour que l'ensemble des équipements, rejetants des émissions à l'atmosphère, respecte les valeurs limites émissions réglementaires.<br>Faire réaliser, par un organisme qualifié, des nouvelles mesures des émissions atmosphériques sur les équipements non-conformes afin de justifier que les actions correctives permettent de respecter les valeurs limites d'émission à l'atmosphère. |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites              |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                      |

#### N° 8 : Consommation d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Approvisionnement en eau                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les prélèvements d'eau dans le milieu qui ne s'avèrent pas liés à la lutte contre un incendie ou aux exercices de secours, sont limités aux quantités suivantes :<br>30 000 m <sup>3</sup><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception et l'exploitation de ses installations, le remplacement du matériel, pour limiter la consommation d'eau de l'établissement. |
| <b>Constats :</b><br>Le prélèvement pour l'année 2025 est de 6804 m <sup>3</sup> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 9 : Collecte des effluents liquides

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Plan des réseaux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Un schéma de tous les réseaux et un plan des égouts sont établis par l'exploitant, régulièrement mis à jour, notamment après chaque modification notable, et datés. Ils sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.<br>Le plan des réseaux d'alimentation et de collecte doit notamment faire apparaître :<br>l'origine et la distribution de l'eau d'alimentation ;<br>les dispositifs de protection de l'alimentation (bacs de disconnexion, implantation des disconnecteurs...) ;<br>les secteurs collectés et les réseaux associés ;<br>les ouvrages de toutes sortes (points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesures, vannes manuelles et automatiques, compteurs ...) ;<br>les ouvrages d'épuration interne avec leurs points de contrôle et les points de rejet de toute nature (interne ou au milieu). |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 10 : Collecte des effluents liquides

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Protection des réseaux internes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les effluents aqueux rejetés par les installations ne sont pas susceptibles de dégrader les réseaux d'égouts ou de dégager des produits toxiques ou inflammables dans ces égouts, éventuellement par mélange avec d'autres effluents.<br>Un système doit permettre l'isolement des réseaux d'assainissement de l'établissement par rapport à l'extérieur.<br>A ce titre, les bassins d'orage vers lesquels sont dirigés toutes les eaux pluviales ou collectées sur le site sont équipés de vannes manuelles de sectionnement.<br>Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance. Leur entretien préventif et leur mise en fonctionnement sont définis par une consigne.<br>Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**N° 11 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 35                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien et conduite des installation de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les principaux paramètres permettant de s'assurer de leur bonne marche sont mesurés périodiquement et, si besoin, en continu avec asservissement à une alarme. Les résultats de ces mesures sont portés sur un registre éventuellement informatisé et tenu à la disposition de l'inspecteur des installations classées.<br>La conduite des installations est confiée à un personnel compétent disposant d'une formation initiale et continue.<br>Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et des contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé.<br>Les séparateurs d'hydrocarbures font l'objet d'une vérification annuelle, permettant de déterminer la nécessité d'un curage. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 12 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 39                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des eaux polluées et des eaux résiduaires                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réseaux de collecte sont conçus pour évacuer séparément chacune des diverses catégories d'eaux polluées issues des activités ou sortant des ouvrages d'épuration interne vers les traitements appropriés avant d'être évacuées vers le milieu récepteur autorisé à les recevoir. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 13 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission des eaux usées après pré-traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le raccordement des effluents industriels au réseau public d'assainissement fait l'objet d'une convention signée entre la société des Fromageries Bel et la commune de Vendôme<br>L'exploitant est tenu de respecter, en sortie du pré-traitement et avant rejet à la station d'épuration de Vendôme les valeurs de rejet indiquées et notifiées dans la convention. |
| <b>Constats :</b><br>L' autorisation de déversement des effluents de l'établissement "Fromagerie Bel Production France" dans le système de collecte et de traitement intercommunal de Vendôme, St Ouen, Areines Meslay jusqu'au 31 décembre 2027 est en cours de signature.                                                                                                                             |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Faire signer par les parties prenantes l'acte administratif autorisant le déversement des effluents de l'établissement "Fromagerie Bel Production France" dans le système de collecte et de traitement intercommunal de Vendôme, St Ouen, Areines Meslay.                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |



**N° 14 : Autosurveillances**

|                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 82                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesure périodique de la pollution rejetée dans l'eau                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant effectue tous les mois une analyse des rejets aqueux pour les paramètres définis à l'article 40 du présent arrêté. Il devra effectuer un bilan annuel récapitulatif de ses résultats d'auto-surveillance. |
| <b>Constats :</b><br>Les analyses des rejets (p-fass inclus) sont réalisées conformément à la prescription contrôlée.                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                              |

**N° 15 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 41                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Eaux pluviales polluées                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les eaux pluviales polluées et collectées dans les installations sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. En l'absence de pollution préalablement caractérisée, elles pourront être évacuées vers le milieu récepteur dans les limites autorisées par le présent arrêté. Il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des eaux pluviales et les réseaux de collecte des effluents pollués ou susceptibles d'être pollués. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 16 : Collecte des effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 42                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission des eaux exclusivement pluviales                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le site est aménagé de telle sorte que la totalité des eaux de voirie et de toiture soit collectée. L'exploitant est tenu de respecter avant rejet des eaux pluviales non polluées dans le milieu récepteur considéré, les valeurs limites en concentration ci-dessous définies :<br>MEST : < 35 mg/l<br>DCO : < 150 mg/l<br>HCT : < 5 mg/l<br>pH : compris entre 5,5 et 8,5<br>Une mesure devra être effectuée une fois par an. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 17 : Déchets**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Limitation et séparation de la production de déchets                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant prend toutes les dispositions nécessaires dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise et en limiter la production.<br>A cette fin il doit : <ul style="list-style-type: none"><li>- limiter à la source la quantité et la toxicité de ses déchets en adoptant des technologies propres,</li><li>- trier, recycler, valoriser ses sous-produits de fabrication,</li><li>- s'assurer du traitement ou du pré-traitement de ses déchets, notamment par voie physico-chimique, biologique ou thermique.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a pris toutes les dispositions dans la conception, l'aménagement, et l'exploitation de                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |



|                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------|
| ses installations pour assurer une bonne gestion des déchets de son entreprise. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                    |

#### N° 18 : Nuisances sonores

|                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 49                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs Limites d'émergence                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Aux limites de propriété, les émissions sonores dues aux activités des installations ne doivent pas engendrer une émergence supérieure aux valeurs admissibles fixées dans le tableau ci-dessous, dans les zones à émergence réglementée. |
| <b>Constats :</b><br>Le compte rendu du 29/07/2024 concernant les mesures de contrôle acoustique réalisées par la société VERITAS, ne fait apparaître aucune non-conformité des niveaux sonores relevés.                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                 |

#### N° 19 : Nuisances sonores

|                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 83                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Mesure périodique                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant fait effectuer tous les trois ans une mesure des niveaux de bruit et des valeurs limites d'émergence. |
| <b>Constats :</b><br>Contrôle acoustique réalisé du 25/06/2024 au 26/06/2024.                                                                         |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                          |

#### N° 20 : Caractérisation des risques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Zonage des dangers                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant identifie les zones de l'établissement susceptibles d'être à l'origine d'incendie, d'émanations toxiques ou d'explosion de par la présence de substances ou préparations dangereuses stockées ou utilisées ou d'atmosphères nocives ou explosibles pouvant survenir soit de façon permanente ou semi-permanente dans le cadre du fonctionnement normal des installations, soit de manière épisodique avec une faible fréquence et de courte durée.<br>Ces zones sont matérialisées par des moyens appropriés et reportées sur un plan systématiquement tenu à jour.<br>La nature exacte du risque (atmosphère potentiellement explosible, etc.) et les consignes à observer sont indiquées à l'entrée de ces zones et en tant que de besoin rappelées à l'intérieur de celles-ci. Ces consignes doivent être incluses dans les plans de secours s'ils existent. |
| <b>Constats :</b><br>Les zones dangereuses sont matérialisées sur site par des affichages appropriés et reportées sur un plan tenu à jour.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 21 : Infrastructures et installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 54                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Accès et circulation dans l'établissement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant fixe les règles de circulation applicables à l'intérieur de l'établissement. Les règles sont portées à la connaissance des intéressés par une signalisation adaptée et une information appropriée.<br>Les voies de circulation et d'accès sont notamment délimitées, maintenues en constant état de propreté et dégagées de tout objet susceptible de gêner le passage et tout particulièrement au droit de la zone de stockage de palettes. Ces voies sont aménagées pour que les engins des |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| services d'incendie puissent évoluer sans difficulté et se croiser.<br>Toute personne étrangère à l'établissement ne doit pas avoir libre accès aux installations. L'exploitant prend les dispositions nécessaires au contrôle des accès, ainsi qu'à la connaissance permanente des personnes présentes dans l'établissement. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 22 : Infrastructures et installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Surveillance – Astreinte                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La surveillance des accès au site doit être assurée en permanence pendant et en dehors des heures de travail.<br>Le responsable de l'établissement prend toutes les dispositions pour que lui même ou une personne déléguée techniquement compétente puisse être alerté et intervenir rapidement sur les lieux en cas de besoin y compris durant les heures non ouvrables. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 23 : Infrastructures et installations

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 57                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le matériel électrique est entretenu en bon état et reste en permanence conforme en tout point à ses spécifications techniques d'origine.<br>Une vérification de l'ensemble de l'installation électrique est effectué au minimum une fois par an par un organisme compétent qui mentionnera très explicitement les défauts relevés dans son rapport. L'exploitant conservera une trace écrite des éventuelles mesures correctives prises.<br>L'exploitant dispose de différents organes de coupure pour permettre la coupure de l'alimentation électrique par grandes zones de l'établissement. La localisation de ces organes de coupure est portée à la connaissance du personnel. |
| <b>Constats :</b><br>Le dernier rapport concernant la vérification de l'ensemble de l'installation électrique a été réalisé le 25/01/2026. Certaines défauts relevés n'ont pas été corrigés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br>Réaliser les actions correctives pour lever les non-conformités notifiées dans le rapport concernant la vérification de l'ensemble de l'installation électrique réalisé le 25/01/2026.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de délais :</b> 6 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

#### N° 24 : Gestion des opérations dangereuses

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 60                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Surveillance de l'installation                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitation doit se faire sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une personne nommément désignée par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 25 : Gestion des opérations dangereuses**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 63                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Formation du personnel                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Outre l'aptitude au poste occupé, les différents opérateurs et intervenants sur le site, y compris le personnel intérimaire, reçoivent une formation sur les risques inhérents des installations, la conduite à tenir en cas d'incident ou accident et, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**N° 26 : Gestion des opérations dangereuses**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 65                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prévention des accidents                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit, en tenant compte de l'étude de dangers, la liste des facteurs importants pour la sécurité. Il identifie à ce titre les équipements, les paramètres, les consignes, les modes opératoires et les formations afin de maîtriser une dérive dans toutes les phases d'exploitation des installations (fonctionnement normal, fonctionnement transitoire, situation accidentelle ...) susceptible d'engendrer des conséquences graves pour l'homme et l'environnement. Cette liste est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées et régulièrement mise à jour. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 27 : Pollutions accidentelles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 68                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage fixe ou temporaire d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>· 100 % de la capacité du plus grand réservoir,</li><li>· 50 % de la capacité des réservoirs associés.</li></ul> Pour les stockages de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, la capacité de rétention est au moins égale à : <ul style="list-style-type: none"><li>· dans le cas de liquides inflammables 50 % de la capacité totale des fûts,</li><li>· dans les autres cas, 20 % de la capacité totale des fûts,</li><li>· dans tous les cas, 800 l minimum ou égale à la capacité totale lorsque celle-ci est inférieure à 800 l.</li></ul> La capacité de rétention est étanche aux produits qu'elle pourrait contenir, résiste à l'action physique et chimique des fluides et peut être contrôlée à tout moment. Il en est de même pour son éventuel dispositif d'obturation qui est maintenu fermé en permanence. |
| <b>Constats :</b><br>Les rétentions présentes sont adaptées au volume de liquide stocké susceptible de créer une pollution.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 28 : Pollutions accidentelles**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 73                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Propreté                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble du site est maintenu en bon état de propreté. Les locaux sont maintenus propres et régulièrement nettoyés, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage est adapté aux risques présentés par les produits. |

|                                                            |
|------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite               |

**N° 29 : Prévention des risques technologiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Définition générale des moyens                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'établissement est doté de moyens adaptés aux risques à défendre et répartis en fonction de la localisation conformément à l'étude de dangers.<br>L'établissement est doté d'un ou plusieurs points de repli destinés à protéger le personnel en cas d'accident. Leur emplacement résulte de la prise en compte des scénarii développés dans l'étude de dangers et des différentes conditions météorologiques.<br>L'ensemble des coupures d'urgence des énergies est clairement repéré au moyen de pictogrammes. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**N° 30 : Prévention des risques technologiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 76                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Entretien des moyens d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Ces équipements sont maintenus en bon état, repérés et facilement accessibles.<br>Les dates, les modalités de ces contrôles et les observations constatées doivent être inscrites sur un registre tenu à la disposition des services de la protection civile, d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées.<br>Les moyens de secours (RIA, extincteurs, détection automatique d'incendie, exutoires de fumées...) sont vérifiés à minima une fois par an. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée. Ces équipement ont été contrôlés en décembre 2025.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 31 : Prévention des risques technologiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 77                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Ressources en eau et mousse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :<br>Deux poteaux incendies normalisés sont situés sur la voie publique Boulevard de l'Industrie et assurent un débit individuel de 60 m <sup>3</sup> /h.<br>Une borne incendie privée est installée sur le site. Un deuxième poteau incendie a été mis en place à côté du bâtiment de stockage où se trouve la station de mélange poudres.<br>Ces poteaux doivent :<br>être conforme à la NFS61-213<br>être piqués directement sur une canalisation d'un diamètre d'au moins 100mm et offrir un débit de 1000 l/mn minimum sous une pression de 1 bar<br>se trouver en bordure d'une voie carrossable ou tout au plus à 5 mètres de celle-ci ; l'orifice de 100 mm orienté face à l'axe de la voie de circulation<br>respecter les règles d'installation conformément à la norme française NFS 62-200 |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 32 : Prévention des risques technologiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 79                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Accueil et information des secours                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Des consignes particulières devront être établies pour permettre l'accueil des secours.<br>En vue de l'élaboration du Plan d'Établissement répertorié, l'exploitant transmettra au service départemental d'incendie et de secours les documents suivants :<br>plan de situation<br>plan de masse<br>plan de chacun des entrepôts avec indication des cantons de désenfumage, des emplacements des commandes de désenfumage et implantation des coupures en énergie |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 33 : Prévention des risques technologiques**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 09/09/2013, article 80                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection des milieux récepteurs                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En cas de sinistre, l'exploitant doit mettre en œuvre tous les moyens nécessaires pour les eaux d'extinction incendie, ne soient pas à l'origine d'une pollution du milieu.<br>A cet effet il prévoit et met en œuvre un volume de rétention des eaux d'extinctions ; le dispositif sera manœuvrable en toute circonstance. |
| <b>Constats :</b><br>Conforme à la prescription contrôlée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |