

Quimper, le 05/04/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/03/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **CAPITAINE COOK**

**ZONE ARTISANALE DE KERGUELEN  
29710 PLOZEVET**

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/03/2022 dans l'établissement CAPITAINE COOK implanté ZONE ARTISANALE DE KERGUELEN 29710 PLOZEVET. L'inspection a été annoncée le 25/02/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CAPITAINE COOK
- ZONE ARTISANALE DE KERGUELEN 29710 PLOZEVET
- Code AIOT dans GUN : 0052903223
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

La société Capitaine Cook, unité de production du groupe Agromousquetaires, est spécialisée dans la fabrication de conserves de poissons (maquereau, sardine, thon, produits élaborés). Les installations sont réglementées par l'arrêté préfectoral du 19 mars 1998, modifié par les arrêtés préfectoraux complémentaires du 17 septembre 2003 et du 22 avril 2016.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- prévention du risque légionelles
- utilisation des produits biocides

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle              | Référence réglementaire                                              | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Exploitation, entretien               | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.1       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Exploitation, entretien               | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.1       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Dispositions générales                | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.I.1.a | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Suivi de l'installation               | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.IV.2  | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Surveillance de l'installation        | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.I.3.b | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Entretien préventif de l'installation | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.I.2.b | /                                                                                                   | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle              | Référence réglementaire                                              | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Entretien préventif de l'installation | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.2.c | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Prélèvement d'eau                     | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 5.1       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Consignes d'exploitation              | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.1.c | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Exploitation, entretien               | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.3       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Produits chimiques, biocides          | Code de l'environnement du 29/06/2016, article R.522-18              | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Utilisation du produit biocide        | Règlement européen du 22/03/2012, article Annexe V                   | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Exploitation, entretien               | Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.3       | /                                                                                                   | Sans objet        |
| Fiche de données de sécurité          | Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5                       | /                                                                                                   | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Au terme de la visite et des constats développés ci-dessous, l'inspection a mis en évidence une gestion conforme aux dispositions réglementaires relatives à la prévention du risque légionelle et à l'utilisation des produits biocides au sein de l'établissement.

### 2-4) Fiches de constats

**Nom du point de contrôle :** Exploitation, entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance de l'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitation se fait sous la surveillance, directe ou indirecte, d'une ou de plusieurs personnes nommément désignées par l'exploitant et ayant une connaissance de la conduite de l'installation et des dangers et inconvénients des produits utilisés ou stockés dans l'installation et des dispositions à mettre en œuvre en cas d'incident. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant met à disposition un document en date du 29/03/2022 désignant nommément 3 personnes référentes de la conduite de la tour aéroréfrigérante et un document en date du 11/03/2022 présentant la liste des personnes autorisées à surveiller et prendre toute initiative nécessaire à l'exploitation sans danger de la tour aéroréfrigérante.            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

### Nom du point de contrôle : Exploitation, entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance de l'exploitation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant s'assure que cette ou ces personnes référentes ainsi que toute autre personne impliquée directement ou indirectement dans l'exploitation de l'installation, [...] sont formées en vue d'appréhender selon leur fonction le risque de dispersion et de prolifération des légionelles, associé à l'installation. Ces formations sont renouvelées périodiquement et a minima tous les cinq ans, de manière à s'assurer que les personnels soient informés de l'évolution des connaissances en matière de gestion de ce risque. [...] En complément, une formation spécifique portant sur les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila est dispensée aux opérateurs concernés. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant met à disposition un plan de formation reprenant la liste des personnes susceptibles d'intervenir sur la tour aérorefrigérante, en précisant la fonction, le type de formation suivie, la date de la dernière formation (datant de moins de 5 ans) et les attestations de stage. De plus, l'exploitant indique que deux personnes sont formées spécifiquement sur les modalités de prélèvement d'échantillons en vue de l'analyse de la concentration en Legionella pneumophila et met à disposition les attestations de stage associées.                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### Nom du point de contrôle : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.1.a                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Analyse méthodique des risques                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une analyse méthodique des risques de prolifération et de dispersion des légionelles (AMR) est menée sur l'installation. [...] a minima une fois tous les deux ans, l'analyse méthodique des risques est revue par l'exploitant [...] |
| <b>Constats :</b> L'exploitant met à disposition la dernière version de l'AMR, mise à jour en date du 07/01/2021 lors de la révision périodique bisannuelle.                                                                                                             |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                |

### Nom du point de contrôle : Suivi de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.IV.2                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Carnet de suivi                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Sont annexés au carnet de suivi :<br>– le plan des installations comprenant notamment le schéma de principe à jour des circuits de refroidissement avec identification du lieu de prélèvement pour analyse, des lieux d'injection des traitements chimiques ; |
| <b>Constats :</b> L'exploitant met à disposition le synoptique de l'installation (schéma de principe). L'inspection constate l'identification du point de prélèvement et des points d'injection des produits de traitement.                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle :** Surveillance de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.3.b                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Emplacement et marquage du point de prélèvement                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Ce point de prélèvement, repéré sur l'installation par un marquage, est fixé sous la responsabilité de l'exploitant. Il doit permettre la comparaison entre les résultats de plusieurs analyses successives. |
| <b>Constats :</b> L'inspection constate que le point de prélèvement est identifié par un affichage adapté au niveau de la tour aéroréfrigérante.                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle :** Entretien préventif de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.2.b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Traitement préventif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant met en œuvre un traitement préventif de l'eau à effet permanent pendant toute la durée de fonctionnement de l'installation, dont l'objectif est à la fois de réduire le biofilm et de limiter la concentration en légionelles libres dans l'eau du circuit. [...]<br><br>Dans tous les cas, l'exploitant décrit et justifie la stratégie de traitement préventif adoptée dans la fiche de stratégie de traitement préventif jointe au plan d'entretien. |
| <b>Constats :</b> L'exploitation met à disposition la fiche de stratégie de traitement de l'installation, validée en date du 25/02/2022, listant notamment les produits de traitement utilisés et la stratégie de traitement mise en œuvre : injection en continu d'un biodispersant afin de limiter la croissance d'un biofilm dans le circuit et injection en continu d'un biocide oxydant pour maintenir une concentration résiduelle afin d'assurer la désinfection du circuit.                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** Entretien préventif de l'installation

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.2.c                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Nettoyage préventif de l'installation                                                                                                                                                                                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Une intervention de nettoyage, par actions mécaniques et/ou chimiques, de la tour de refroidissement, de ses parties internes et de son bassin, est effectuée au minimum une fois par an.                                           |
| <b>Constats :</b> L'exploitant indique qu'une intervention de nettoyage est réalisée deux fois par an par la société IGIENAIR et met à disposition le dernier compte-rendu de l'intervention en date du 31/12/2021, qui conclut au bon état général de l'installation. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                              |

### Nom du point de contrôle : Prélèvement d'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 5.1                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Surveillance de l'eau d'appoint                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'eau d'appoint respecte au niveau du piquage les critères microbiologiques et de matières en suspension suivants : – Legionella pneumophila : < seuil de quantification de la technique normalisée utilisée ; – matières en suspension : < 10 mg/l. La qualité de l'eau d'appoint fait l'objet d'une surveillance au minimum annuelle. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant déclare que la tour aéroréfrigérante est alimentée en eau à partir d'eau souterraine (forage). L'exploitant met à disposition le dernier rapport d'analyse de l'eau d'appoint réalisée le 16/04/2021, par le laboratoire LABOCEA. L'inspection note la conformité des paramètres mesurés (Legionella pneumophila et MES).                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Nom du point de contrôle : Consignes d'exploitation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.7.1.1.c                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Procédures spécifiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les procédures spécifiques suivantes sont également définies par l'exploitant :<br>– procédure d'arrêt immédiat de la dispersion par la ou les tours (arrêt des ventilateurs, de la production de chaleur ou de l'installation dans son ensemble), dans des conditions compatibles avec la sécurité du site et de l'outil de production ; |
| <b>Constats :</b> L'exploitant met à disposition la procédure d'arrêt immédiat de la dispersion mise en œuvre en cas de dépassement supérieur à 100 000 UFC/L, présente dans le carnet de suivi de la tour aéroréfrigérante.                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

### Nom du point de contrôle : Exploitation, entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Connaissance des produits                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> Par sondage, l'inspection retient le produit biocide ODYCIDE B 322M, utilisé au sein de l'établissement. La fiche de données de sécurité du produit, détenue par l'exploitant, est en français, à jour (date de révision : 05/03/2021), sous le format de l'annexe II de REACH (en 16 rubriques, avec une classification CLP en sections 2 et 3 et un étiquetage CLP en section 2). L'exploitant déclare que la fiche de données de sécurité est présente dans le carnet de suivi de la tour aéroréfrigérante et disponible au niveau du lieu d'utilisation (accessible par le personnel en contact avec le produit). L'inspection constate l'affichage de la fiche de données de sécurité simplifiée au niveau de la zone d'utilisation/stockage du produit biocide. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

**Nom du point de contrôle :** Produits chimiques, biocides

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 29/06/2016, article R.522-18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration des produits biocides                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La déclaration des produits biocides prévue au I de l'article L. 522-2 est adressée, par voie électronique, à l'Agence nationale, préalablement à la première mise à disposition sur le marché, sur le territoire national.                                                                                                                                                                                        |
| <b>Constats :</b> Le produit biocide considéré est déclaré sous SIMMBAD par la société ODYSSEE ENVIRONNEMENT, sous le numéro d'inventaire 57518. Les données déclarées sur le site sont identiques à celles du produit utilisé par l'exploitant, excepté une concentration différente pour la substance active. L'inspection invite l'exploitant à se rapprocher du fournisseur pour que celui-ci mette à jour les informations relatives au produit. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle :** Utilisation du produit biocide

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 22/03/2012, article Annexe V                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Type de produit biocide (TP)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>TP 11 : Produits de protection des liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication<br><br>Produits utilisés pour protéger l'eau ou les autres liquides utilisés dans les systèmes de refroidissement et de fabrication par la lutte contre les organismes nuisibles tels que les microbes, les algues et les moules. Les produits utilisés pour désinfecter l'eau potable ou l'eau des piscines ne sont pas compris dans ce type de produits.                      |
| <b>Constats :</b> Le produit biocide considéré est utilisé pour la désinfection de la tour aérorefrigérante deux fois par an ; son usage sur le site est conforme à l'utilisation prévue par la fiche de données de sécurité qui mentionne "traitement des eaux : circuit de refroidissement semi-ouvert". Par ailleurs, pour l'usage TP11, la substance active (peroxyde d'hydrogène) du produit biocide (n°CAS : 7722-84-1) est en cours d'approbation (période transitoire), elle peut être mise sur le marché et utilisée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle :** Exploitation, entretien

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 14/12/2013, article Annexe 1 - point 3.3                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Étiquetage                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. |
| <b>Constats :</b> L'inspection constate que l'étiquette du produit biocide comporte l'identité de la substance active, la concentration de la substance active (en unité métrique), l'utilisation autorisée du produit biocide, le n° de lot, la date de péremption et le pictogramme de danger.     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle :** Fiche de données de sécurité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Règlement européen du 18/12/2006, article 37.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Conditions de stockage et d'utilisation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout utilisateur en aval identifie, met en œuvre et, le cas échéant, recommande des mesures appropriées visant à assurer une maîtrise valable des risques identifiés de l'une des façons suivantes :<br><br>a) dans la ou les fiches de données de sécurité qui lui ont été transmises ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> L'inspection sélectionne certaines prescriptions de la fiche de données du produit biocide et contrôle leur respect lors de la visite du site :<br>- section 7.2 : une douche de sécurité et un rince-oeil sont disponibles à proximité de la zone d'utilisation<br>- section 7.2 : le bidon est stocké dans un endroit sec et frais, sans exposition à la chaleur et à la lumière solaire<br>- section 8.2 : des masques FFP3, des lunettes de protection, des gants étanches et une combinaison de protection sont disponibles dans un caisson métallique identifié "EPI risque légionelle pour la TAR" situé à proximité immédiate du lieu d'utilisation et de stockage. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |