

Unité interdépartementale des deux Savoie  
430, rue Belle Eau  
ZI des Landiers Nord  
73011 Chambéry

Chambéry, le 9 juin 2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20 avril 2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES**

294 Rue Benoît Perret  
73410 Entrelacs

Références : 20260420-RAP-Inspection-ONYX\_Entrelacs  
Code AIOT : 0006104307

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/04/2026 dans l'établissement ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES implanté Agence Savoie 294 Rue Benoît Perret 73410 Entrelacs. L'inspection a été annoncée le 18/03/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- ONYX AUVERGNE RHONE-ALPES
- Agence Savoie 294 Rue Benoît Perret 73410 Entrelacs
- Code AIOT : 0006104307
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

La société VEOLIA est régulièrement autorisée, par un arrêté préfectoral du 10 mai 2007, à exploiter un centre de tri, transit et regroupement de déchets dangereux et non dangereux, au sein de son établissement situé sur le territoire de la commune nouvelle d'Entrelacs (ex-Albens). Le classement des activités a été mis à jour par arrêté du 29 juin 2022.

Le site qui occupe une surface totale de 33 000 m<sup>2</sup> est situé dans une zone à vocation artisanale, à l'écart des habitations. Une trentaine de personnes travaillent actuellement au sein de l'établissement, dont 4 seulement dédiées à l'exploitation des installations de tri, transit et

regroupement de déchets (le gros de l'effectif est constitué par les transporteurs).

Les déchets, principalement des déchets d'activités économiques, proviennent de la Haute-Savoie, la Savoie et l'Ain.

L'établissement dispose d'une zone spécialement dédiée au stockage des huiles usagées comportant : 6 réservoirs d'une contenance totale de 240 m<sup>3</sup> associés à une rétention, et une aire de dépotage.

### Thèmes de l'inspection :

- Déchets
- Eau de surface

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                        | Référence réglementaire                                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées    | Proposition de délais |
|----|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Contrôles périodiques effluents liquides | Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 4.5.2, 4.6.1 et 4.6.4 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant | 3 mois                |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                    | Référence réglementaire                             |
|----|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 2  | Moyens de secours incendie           | Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.4       |
| 3  | Permis feux                          | Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.3.5     |
| 4  | Vérifications périodiques            | Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.3.6     |
| 5  | Formation du personnel               | Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.6       |
| 6  | Station de distribution de carburant | Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 5 point 2 |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est globalement bien tenu, les risques sont maîtrisés.

Toutefois la dernière analyse des eaux pluviales montre un dépassement en concentration des MES sur le rejet au fossé. L'exploitant doit analyser les circonstances ayant amenées à cette situation et mettre en œuvre les mesures correctives nécessaires pour la remise en conformité de ce rejet.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Contrôles périodiques effluents liquides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 4.5.2, 4.6.1 et 4.6.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Qualité des effluents liquides rejetés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>4.5.2 - Valeurs limite des rejets aqueux : <ul style="list-style-type: none"><li>• pH compris entre 5,5 et 8,5</li><li>• température inférieure à 30°</li><li>• concentration en hydrocarbures totaux inférieure à 10 mg/l</li><li>• concentration en matières en suspension (MES) inférieure à 35 mg/l</li></ul> 4.6.1 - Conditions de rejet : A l'exception des cas accidentels où la sécurité des personnes ou des installations serait compromise, il est interdit d'établir des liaisons directes entre les réseaux de collecte des effluents devant subir un traitement ou être détruits et le milieu récepteur. |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>4.6.4 - Contrôles périodiques</p> <p>L'exploitant fera réaliser des contrôles selon une fréquence annuelle.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La dernière campagne de prélèvement des eaux pluviales a été réalisée le 26 mars 2026. Le rapport conclu que le rejet situé à l'entrée du site est conforme aux dispositions de l'arrêté préfectoral d'autorisation.</p> <p>En ce qui concerne le rejet au fossé situé au nord du site, il est relevé une concentration en MES de 76 mg/l pour une valeur limite de 35 mg/l.</p>                                                                                                                                         |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Compte tenu du résultat des analyses des prélèvements des eaux pluviales réalisées par Bureau Véritas le 26 mars 2026, l'exploitant doit analyser et justifier du dépassement en MES de ses rejets au fossé situé au nord du site (point n° 4 du rapport) et engager les mesures correctives appropriées et de programmer une nouvelle analyse confirmant la mise en conformité de ce rejet. Le rapport sera à transmettre à l'inspection des installations classées.</p> |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 2 : Moyens de secours incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, moyens de lutte contre l'incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'établissement doit être doté de moyens de secours contre l'incendie, appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur.</p> <p>Ces moyens se composent notamment de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 poteaux incendie publics situés à 200 m du site délivrant un débit de 60 m<sup>3</sup>/h.</li> <li>• La réalisation sur le site de l'entreprise d'une réserve d'eau de 300 m<sup>3</sup> aménagée pour la mise en aspiration des engins d'incendie. Cet aménagement sera protégé par un mur coupe feu.</li> <li>• Des extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction doivent être appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés.</li> <li>• Une réserve de sable sec et meuble en quantité adaptée au risque sans être inférieure à 100 litres et des pelles.</li> <li>• Un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.</li> <li>• Des plans de locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La visite du site a permis de constater que l'établissement dispose des moyens décrits dans l'arrêté préfectoral du 10 mai 2007, à savoir :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- deux poteaux incendie publics positionnés un à l'entrée du site et le deuxième à environ 130 m de l'établissement. Les débits sont supérieurs à 60m<sup>3</sup>/h.</li> <li>- une réserve d'eau d'extinction de 200 m<sup>3</sup> reliée avec une motopompe autonome située à proximité de l'entrée à l'Ouest du site</li> <li>- une réserve d'eau de 100 m<sup>3</sup> installée dans la partie Ouest du site dans la zone d'entreposage des</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

bennes vides.

- d'extincteurs répartis dans les locaux et près de la station de distribution de carburant.

La motopompe fait l'objet d'essais régulier, programmé une fois par mois et formalisé sur une fiche présente dans le local.

**Type de suites proposées :** Sans suite

### N° 3 : Permis de feu

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.3.5

**Thème(s) :** Risques accidentels, travaux par point chaud

**Prescription contrôlée :**

Sauf pour les opérations d'entretien prévues par les consignes, tous travaux de modification ou de maintenance dans ou à proximité des zones à risque inflammable, toxique ou explosive, font l'objet d'un permis de travail, et éventuellement d'un permis feu, délivré par une personne autorisée.

Ce permis précise :

- la nature des risques
- la durée de sa validité
- les conditions de mise en sécurité de l'installation,
- les contrôles à effectuer, avant le début, pendant et à l'issue des travaux,
- les moyens de protections individuelles et les moyens d'intervention à la disposition du personnel( appartenant à l'établissement ou à une entreprise extérieure) effectuant les travaux.

Tous travaux, modification ou maintenance dans les installations opus à proximité, sont réalisés sur la base d'un dossier préétabli définissant notamment leur nature, les risques présentés, les conditions de leur intégration au sein des installations ou unités en exploitation, les dispositions de surveillance à adopter.

Ce dossier est validé par la hiérarchie.

**Constats :**

En séance, l'exploitant a présenté la procédure relative aux mesures à prendre en cas de travaux par points chauds au sein de l'établissement. Des consignes prévoient avant chaque intervention, l'établissement d'une analyse des risques. De plus, une fiche dite « permis de feux » est systématiquement complétée pour chaque opération, qu'elle soit réalisée par le personnel de maintenance de l'entreprise ou par des sociétés extérieures. Une copie de ce document est conservée dans le registre des travaux par point chaud nommé « permis de feu ». Des fiches ont été vérifiées, les différentes rubriques sont complétées et les documents signés par les intervenants et un représentant de l'établissement.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 4 : Vérifications périodiques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.3.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, contrôles périodiques des équipements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les installations, appareils ou stockages, contenant ou utilisant des produits dangereux, ainsi que les dispositifs de sécurité et les moyens d'intervention, font l'objet des vérifications réglementaires ou toute vérification complémentaires appropriée; ces vérifications sont effectuées par une personne compétente, nommément désignée par l'exploitant ou par un organisme extérieur.                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br><br>En séance, les justifications de la maintenance et de la vérification des installations électrique et des moyens de lutte contre l'incendie ont été présenté. Le rapport de vérification électrique ainsi que le compte-rendu de thermographie réalisés respectivement en avril 2025 et en février 2026 conclus à l'absence de non-conformité ou d'anomalie identifiée lors de ces vérifications de ces installations. La dernière opération de maintenance des extincteurs a été réalisée en octobre 2025. Lors de la visite du site des contrôles aléatoires ont été réalisé sur des extincteurs confirmant cette intervention. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

#### N° 5 : Formation du personnel

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 6.6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Formation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'exploitant veille à la qualification professionnelle et à la formation initiale et continue de son personnel dans le domaine de la sécurité.<br>Une formation particulières est assurée pour le personnel affecté à la conduite ou à la surveillance des unités. <ul style="list-style-type: none"><li>• les explications nécessaires pour la bonne compréhension des consignes;</li><li>• des exercices périodiques de simulation d'application des consignes de sécurité prévues par le présent arrêté, ainsi qu'un entraînement régulier au maniement des moyens d'intervention affectés à leur unité,</li><li>• un entraînement périodique à la conduite des installations en situation dégradée vis à vis de la sécurité, et à l'intervention sur celles-ci, une sensibilisation sur le comportement humain et les facteurs susceptibles d'altérer les capacités de réaction face à un danger.</li></ul> la formation reçue par le personnel de l'entreprise et par le personnel intérimaire fait l'objet de documents archivés. |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant tiens à jour le suivie des formations de son personnel. Les formations visent notamment le maniement des extincteurs et des RIA.<br>Par ailleurs, deux exercices d'évacuation et d'incendie ont été effectués en juillet et septembre 2025. Il est à noter que ces opérations n'ont pas nécessité de modification des procédures mis en place.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |
|----------------------------------------------|

**N° 6 :** Station de distribution de carburant

|                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/05/2007, article 5 point 2 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------|
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Maintenance de la station-Service |
|--------------------------------------------------------------------------|

|                                 |
|---------------------------------|
| <b>Prescription contrôlée :</b> |
|---------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| L'installation de remplissage de carburant doit répondre aux dispositions de l'annexe 1 de l'arrêté du 7 janvier 2003 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations classées soumises à déclaration sous la rubrique n° 1434 : liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution). |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                   |
|-------------------|
| <b>Constats :</b> |
|-------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La station de distribution de carburant est installée à l'écart des zones de stockage. Le distributeur est positionné sur une dalle rehaussée et à l'abri des intempéries. la cuve enterrée est équipée d'un détecteur de fuite relié à une alarme. l'aire de dépotage et de remplissage des réservoirs est conçue pour récupérer les déversements accidentels, les fluides sont dirigées vers un regard relié à un séparateur d'hydrocarbure. Par ailleurs un bac d'absorbant est disposé à proximité du distributeur. Les flexibles mis en place sont conformes et ont moins de 6 ans, le marquage mentionne l'année de fabrication 2021.L'installation a fait l'objet d'une maintenance périodique par une société spécialisée. Le dernier rapport daté du 4 août 2025 atteste que l'installation est conforme. L'inspection n'a pas d'observation particulière sur ce document. |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |
|----------------------------------------------|