

Unité départementale des Alpes Maritimes et du Var  
62-64 Route de Grenoble – Tour Hermes  
Nice Leader  
06200 NICE

Nice, le 10/04/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 20/03/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **EXPRESSIONS PARFUMÉES**

136 chemin Saint-Marc  
06130 Plascassier

Références : 2025\_166  
Code AIOT : 0006402222

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 20/03/2025 dans l'établissement EXPRESSIONS PARFUMÉES implanté 136 chemin Saint-Marc 06130 Grasse. L'inspection a été annoncée le 12/03/2025. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

Plusieurs événements accidentels récents ont mis en lumière des problématiques liées à la gestion des pertes d'électricité et aux dispositifs de secours insuffisants ou défectueux. Ces incidents ont notamment révélé :

- Lors de tempêtes ou d'événements d'ampleur, une autonomie insuffisante des dispositifs de secours, entraînant des défaillances d'équipements de sécurité ;
- Lors de pertes électriques spécifiques (défaillances techniques), des lacunes dans la préparation et la maintenance des équipements de secours.

Dans ce contexte, une action nationale a été engagée afin de vérifier l'efficacité et la pertinence des mesures mises en place pour faire face à de telles situations. Cette démarche est déclinée en région PACA.

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- EXPRESSIONS PARFUMÉES
- 136 chemin Saint-Marc 06130 Grasse
- Code AIOT : 0006402222
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société Expressions Parfumées exploite à Grasse depuis 1982 une installation de mélange et de conditionnement de matières premières aromatiques pour l'industrie de la parfumerie soumise à autorisation environnementale.

Au titre des ICPE, elle a été autorisée par arrêté préfectoral n°12552 du 21/07/2004 et est d'autre part réglementée par l'arrêté préfectoral complémentaire du 06/01/2016.

**Thèmes de l'inspection :**

- AR – 6 : Pertes d'utilités : gestion des pertes d'électricité et aux dispositifs de secours insuffisants ou défaillants

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                          | Référence réglementaire                      | Autre information |
|----|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Stratégie de l'exploitant en cas de perte d'électricité & mise en sécurité | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56 | Sans objet        |
| 2  | Actions engagées pour la mise en sécurité                                  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59 | Sans objet        |
| 3  | Modalités de maintien de la surveillance si coupure d'électricité          | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64 | Sans objet        |
| 4  | Maintenance utilités et dispositifs de secours électrique                  | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 52 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'exploitant a bien appréhendé les problématiques liées à la gestion des pertes d'électricité et aux dispositifs de secours insuffisants ou défaillants. Il relève de sa responsabilité d'assurer la mise en sécurité des installations, quelque soit les circonstances. Les constats effectués lors de l'inspection n'appellent pas de suite administrative.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Stratégie de l'exploitant en cas de perte d'électricité & mise en sécurité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Alimentation en énergie, stratégie et mise en sécurité                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Arrêté du 04/10/2010<br>Article 56<br>Utilités.<br><br>L'exploitant assure en permanence la fourniture ou la disponibilité des utilités qui permettent aux installations de fonctionner dans leur domaine de sécurité ou nécessaires à l'alimentation des barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques concourant à la mise en sécurité ou à l'arrêt d'urgence des installations.<br><br>L'exploitant définit les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations dans ces situations, et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont mises à l'arrêt. Ces conditions et modalités sont formalisées dans une procédure.<br><br>Les barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques sont maintenues en service ou mises automatiquement en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation de commande principale.<br><br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a présenté à l'inspection un plan de localisation des utilités associées à l'alimentation en énergie du site. Le site dispose des équipements de distributions électriques suivants : un poste de distribution HTA CAHORS type NAUVA 4C 800 KVA, un poste de transformation CAHORS 800 KVA TRIPHASE et un TGBT principal.<br>En cas de coupure de courant, la production du site peut se poursuivre car les process industriels réalisés ne concernent que le mélange et conditionnement de produits.<br>En cas de perte d'utilité électrique, le système de gestion technique centralisé (GTC) envoie une alerte par message et courriel électronique aux responsables de l'installation, ENEDIS alerte par message l'exploitant et ECOWATT alerte également les responsables de la situation via une application.<br>Aucun process fortement demandeur en énergie n'est présent sur le site. Les 2 groupes électrogènes (GE) présents sur l'installation (400 kVA et 275 kVA) permettent d'assurer une autonomie de respectivement 40 à 120 h sur les servitudes présentes sur le site. Pour le GE n°1, 40 h en prenant en compte le réservoir gasoil de 1000 Litres, il assure l'alimentation des servitudes suivantes : SSI, EHMS,EXTRACTEURS, LIE, onduleurs (n°5 et 6) et TD BATIMENT E (PRODUCTION et services supports). Pour le GE n°2 120 h en prenant en compte le réservoir gasoil de 3000 Litres, il assure l'alimentation des servitudes suivantes:LIE, DESENFUMAGE, onduleurs (n°1,3,4 et 2) TD BATIMENT ABCD (production et services supports). Les onduleurs présents n'assurent quant à eux qu'une autonomie limitée de 2 à 5h maximum. |

Dans le cas où le secours des installations n'est pas réalisé (non démarrage des GE ou manque de carburant), l'exploitant indique mettre en repli les installations.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 2 : Actions engagées pour la mise en sécurité**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 59

**Thème(s) :** Actions nationales 2025, Mise en sécurité - Procédures & Consignes

**Prescription contrôlée :**

Arrêté du 04/10/2010

Art. 59 « Consignes d'exploitation et de sécurité.

Sans préjudice des dispositions du code du travail, l'exploitant établit, tient à jour et affiche des consignes d'exploitation et de sécurité dans les lieux fréquentés par le personnel. Il s'assure de leur appropriation et de leur bonne mise en œuvre par le personnel concerné.

L'exploitant établit des consignes d'exploitation pour l'ensemble des installations comportant explicitement les vérifications à effectuer, en conditions d'exploitation normale, en périodes de démarrage, de dysfonctionnement ou d'arrêt momentané de façon à permettre en toutes circonstances le respect des dispositions du présent arrêté ainsi que de l'arrêté préfectoral d'autorisation.

Ces consignes d'exploitation précisent autant que de besoin :

[...]

-Les opérations et contrôles à effectuer pour les phases d'arrêt et, le cas échéant, avant la remise en service des équipements.

[...]

-les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, réseaux de fluides) ;

[...]

**Constats :**

L'exploitant a mis en place un recensement des équipements électriques sensibles et critiques du site classés en priorité de 1 à essentiel (SSI, désenfumage...) à 5 à délestable (climatisation...).

L'exploitant a mis en place des logigrammes, compris dans la procédure de référence HSE PR015 en date du 18/12/2024, indiquant clairement les actions à entreprendre en cas de perte d'utilité électrique. Des fiches réflexes ont également été produites en rapport avec les horaires d'irruption de la coupure (en heures ouvrées / hors heures ouvrées / Poste de maintenance : les 2 heures pré et post heures ouvrées).

L'inspection a questionné au hasard deux personnes présentes sur le site au passage de la visite terrain. Les réponses apportées par les 2 salariés ont démontré leurs connaissances des actions à réaliser en cas de perte électrique sur site (connaissances des rôles des groupes électrogènes, appel des responsables sur portable, point de rassemblement...).

**Type de suites proposées :** Sans suite

### N° 3 : Modalités de maintien de la surveillance si coupure d'électricité

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Mise en sécurité - Pérennité = 48h ?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Arrêté du 04/10/2010<br>Article 56<br>Utilités.<br><br>[...]<br>L'exploitant définit les conditions et modalités de maintien en sécurité des installations dans ces situations, et le cas échéant, les conditions dans lesquelles les installations sont mises à l'arrêt. Ces conditions et modalités sont formalisées dans une procédure.<br><br>Les barrières de sécurité ou mesures de maîtrise des risques sont maintenues en service ou mises automatiquement en position de sécurité en cas de défaillance de l'alimentation de commande principale.<br>[...]<br><br>Arrêté du 04/10/2010<br>Art. 64 « Equipements à l'arrêt.<br><br>En cas d'arrêt d'équipements (notamment réservoirs, cuves, rétentions, tuyauteries), l'exploitant prend toutes les dispositions permettant de garantir la mise en sécurité des équipements et la prévention des accidents pour la phase intermédiaire d'arrêt (inertage des équipements ...) Dans le cas contraire, les mesures de maîtrises de risques ou barrières de sécurité nécessaires sont maintenues en place et en état de fonctionnement.<br><br>Si l'arrêt n'est pas définitif, l'exploitant prend également toutes les dispositions nécessaires au maintien en bon état de marche des équipements pendant toute la durée de l'arrêt. La remise en service d'un tel équipement est subordonnée au respect de ces conditions pendant toute la durée de l'arrêt et aux contrôles préalables identifiés par l'exploitant.<br><br>L'exploitant identifie dans une liste les équipements en phase d'arrêt au sein d'installation, ainsi que leur statut (arrêt temporaire, arrêt définitif, mis en sécurité).<br><br>Les consignes d'exploitation et de sécurité prévues à l'article 59 contiennent les dispositions, contrôles et vérifications à mettre en place concernant ces équipements. » |
| <b>Constats :</b><br><br>Comme évoqué au constat n°1 du présent rapport, les 2 groupes électrogènes (GE) présents sur le site (400 kVA et 275 kVA) permettent d'assurer une autonomie de respectivement 40 à 120 h sur les servitudes présentes sur le site. Pour le GE n°1 une autonomie de 40 h est annoncée en prenant en compte le réservoir gasoil de 1000 Litres plein et pour le GE n°2 une autonomie de 120 h en prenant en compte le réservoir gasoil de 3000 Litres.<br>Les onduleurs présents n'assurent quant à eux qu'une autonomie limitée de 2 à 5h maximum.<br>Pas de stockage de carburant sur site ; un appel sera lancé par l'exploitant en cas de besoin à un prestataire extérieur pour une livraison.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lors de la visite terrain l'inspection a constaté un remplissage à minima aux 3/4 des 2 cuves de gazole des groupes électrogènes. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                      |

#### N° 4 : Maintenance utilités et dispositifs de secours électrique

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 52                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Actions nationales 2025, Maintenance et test                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Arrêté du 04/10/2010<br/>Art. 52 « Maîtrise des procédés.</p> <p>Pour les installations dont un ou des phénomènes dangereux identifiés dans l'étude de dangers conduisent à des effets irréversibles, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005 susvisé, qui sortent des limites du site, l'exploitant établit, sous sa responsabilité les plages de variation des paramètres qui déterminent la sécurité de fonctionnement des installations. Il met en place des dispositifs permettant de maintenir ces paramètres dans ces plages de fonctionnement.</p> <p>Pour ces mêmes installations, les paramètres importants pour la maîtrise de ces phénomènes sont associés à une alarme ou une sécurité opérationnelle lorsqu'ils sont susceptibles de sortir des plages de fonctionnement définies. Le déclenchement de l'alarme ou la sécurité opérationnelle entraîne si nécessaire la réalisation de mesures correctives appropriées, et le cas échéant la mise en sécurité de l'installation, notamment si la cinétique le justifie.</p> <p>Les systèmes de sécurité concernés sont éprouvés, conçus et construits de façon à être fiables, adaptés aux conditions de service prévues et à prendre en compte, s'il y a lieu, les exigences en matière de maintenance et d'essais des dispositifs. »</p> <p><b>Constats :</b></p> <p>Pour la gestion des équipements de secours électriques, l'exploitant délègue à des prestataires privés extérieurs. Concernant le poste de livraison HTA et transformateur, l'exploitant dispose d'un contrat de maintenance annuel préventif avec EDF-DALKIA.</p> <p>Concernant les 2 groupes électrogènes de secours, l'exploitant réalise un test mensuel de démarrage en interne et dispose d'un contrat de maintenance annuel avec CAP GENERATEUR (GE n°1 )et REHLKO (GE n°2). Des contrôles mécaniques et électriques sont réalisés annuellement. Les 2 prestataires incluent également dans leur contrat une astreinte 24H/24H afin de parer à toute éventualité.</p> <p>Concernant les onduleurs, un contrat de maintenance annuel a été établi avec la société extérieure Legrand qui teste leur bon état de fonctionnement. Cependant, il n'a pas été possible de savoir si la durée d'utilisation concrète en cas de défaillance électrique était testée. L'inspection a vérifié par sondage un rapport dont une des remarques émises par l'organisme agréé était de changer la batterie d'un générateur électrique. L'exploitant a indiqué à l'inspection la prise en compte de l'action corrective à réaliser. Toutefois il ne dispose pas de moyen concret du suivi des actions car cela n'est pas encore inclus dans son système de gestion maintenance assisté par ordinateur GMAO. Ces actions seront à termes incluses dedans (actuellement suivi</p> |

manuel).

**Type de suites proposées :** Sans suite