PRÉFÈTE
DES ALPES-
DE-HAUTE-
PROVENCE
*Liberté*
*Égalité*
*Fraternité*

Direction Régionale de l'Environnement,
de l'Aménagement et du Logement de
Provence Alpes Côte d'Azur

Unité interdépartementale des Alpes du Sud
84, rue des Artisans, ZI Saint-Joseph
04100 Manosque

Manosque, le 15/09/2026

# Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 10/09/2026

## Contexte et constats

Publié sur GÉORISQUES

**CMR RECYCLAGE**

quartier de la gare
04700 La Brillanne

Références : DEP-MAN-2026-00096
Code AIOT : 0006400816

### 1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 10/09/2026 dans l'établissement CMR RECYCLAGE implanté 12 Chemin de la Prise Quartier de la Gare 04700 La Brillanne. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( https://www.georisques.gouv.fr/ ).

action nationale

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CMR RECYCLAGE
- 12 Chemin de la Prise Quartier de la Gare 04700 La Brillanne
- Code AIOT : 0006400816
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso

- IED : Ex IED - MTD

CMR réalise des activités de tri, transit , regroupement de déchets de diverses natures. L'installation est autorisée par arrêté du 06 juin 2009 modifié.

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Madame la Préfète ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Madame la Préfète, des suites graduées et proportionnées avec :
  - soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la présente inspection (1) | Proposition de délais |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Situation administrative | Code de l'environnement du 16/10/2007, article R511-9 | Demande d'action corrective | 1 mois |
| 8 | Etat des stocks | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 IV | Demande d'action corrective | 1 mois |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire | Autre information |
|---|---|---|---|
| 1 | Accessibilité et voies engins | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 7 | Sans objet |
| 2 | Présence et vérification des points d'eau incendie | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 9 | Sans objet |
| 3 | Présence d'extincteurs | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 9 | Sans objet |
| 4 | Plan des bâtiments | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 9 | Sans objet |
| 5 | Consignes d'exploitation | Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 12 | Sans objet |
| 6 | Registre des déchets sortants | Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article Article 2 | Sans objet |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Évacuation des déchets dangereux à finaliser.

### 2-4) Fiches de constats

**N°** 1 : Accessibilité et voies engins

| |
|---|
| **Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 7 |
| **Thème(s) :** Autre, Prévention des incendies dans les ICPE - action coup de poing sept 2026 |
| **Prescription contrôlée :**<br><br>I. - Accessibilité |

L'installation dispose en permanence d'au moins un accès pour permettre à tout moment l'intervention des services d'incendie et de secours.
Au sens du présent arrêté, on entend par "accès à l'installation" une ouverture reliant la voie de desserte ou publique et l'intérieur du site suffisamment dimensionnée pour permettre l'entrée des engins des services d'incendie et de secours et leur mise en œuvre.
Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'installation stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services d'incendie et de secours depuis les voies de circulation externes au bâtiment, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation.
[...]
II. - Voie "engins"
Au moins une voie "engins" est maintenue dégagée pour :
- la circulation sur la périphérie complète du bâtiment ;
- l'accès au bâtiment ;
[...]
Cette voie "engins" respecte les caractéristiques suivantes :
- la largeur utile est au minimum de 3 mètres, la hauteur libre au minimum de 4,5 mètres et la pente inférieure à 15 % ;
[...]
- aucun obstacle n'est disposé entre la voie "engins" et les accès au bâtiment, les aires de mise en station des moyens élévateurs aériens et les aires de stationnement des engins pompes.
En cas d'impossibilité de mise en place d'une voie "engins" permettant la circulation sur l'intégralité de la périphérie du bâtiment et si tout ou partie de la voie est en impasse, les 40 derniers mètres de la partie de la voie en impasse sont d'une largeur utile minimale de 7 mètres et une aire de retournement comprise dans un cercle de 20 mètres de diamètre est prévue à son extrémité.

**Constats :**

Les voies de circulation et giration sont suffisamment larges pour permettre l'intervention des pompiers.
La bâche incendie est accessible.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N°** 2 : Présence et vérification des points d'eau incendie

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 9

**Thème(s) :** Autre, Prévention des incendies dans les ICPE - action coup de poing sept 2026

**Prescription contrôlée :**

Les installations gérant des déchets combustibles ou inflammables sont également dotées :
- d'un ou plusieurs points d'eau incendie, tels que :

1. Des bouches d'incendie, poteaux ou prises d'eau, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins des services d'incendie et de secours ;
2. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont utilisables en permanence pour les services d'incendie et de secours. Les prises de raccordement permettent aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points

d'eau incendie.
[...]
Le point d'eau incendie le plus proche de l'installation se situe à moins de 100 mètres de cette dernière. Les autres points d'eau incendie, le cas échéant, se situent à moins de 200 mètres de l'installation (les distances sont mesurées par les voies praticables par les moyens des services d'incendie et de secours).

**Constats :**

Présence d'une bâche incendie d'environ 100 M3 accessible, complétée par un forage délivrant 18m3/h durant deux heures reliés à des RIA accessibles.

L'eau du forage est accessible techniquement ( raccords...) aux pompiers.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N°** 3 : Présence d'extincteurs

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 9

**Thème(s) :** Autre, Prévention des incendies dans les ICPE - action coup de poing sept 2026

**Prescription contrôlée :**

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
[...]
- d'extincteurs répartis à l'intérieur des bâtiments et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits ou déchets gérés dans l'installation.
[...]
L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux règles en vigueur. Ces vérifications font l'objet d'un rapport annuel de contrôle.

**Constats :**

Il aété constaté, par sondage, la présence d'extincteurs sur le site dont la vérification a été faite depuis moins d'un an.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N°** 4 : Plan des bâtiments

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 9

**Thème(s) :** Autre, Prévention des incendies dans les ICPE - action coup de poing sept 2026

**Prescription contrôlée :**

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :
[...]
- de plans des bâtiments et aires de gestion des produits ou déchets facilitant l'intervention des

services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque bâtiment et aire.

**Constats :**

L'exploitant dispose d'un plan des bâtiments et stockage et des moyens incendie.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N°** 5 : Consignes d'exploitation

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article article 12

**Thème(s) :** Autre, Prévention des incendies dans les ICPE - action coup de poing sept 2026

**Prescription contrôlée :**

Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites. Elles concernent notamment les opérations d'entreposage, de conditionnement des produits ou déchets et de préparation en vue de la réutilisation, ainsi que les travaux réalisés dans des zones présentant un risque d'incendie ou d'explosion en raison de la nature des produits ou déchets présents.

**Constats :**

Les opérations susceptibles de générer un accident ou une pollution font l'objet de consignes d'exploitation écrites qui ont été remises après l'inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N°** 6 : Registre des déchets sortants

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 31/05/2021, article Article 2

**Thème(s) :** Risques chroniques, Traçabilité des déchets

**Prescription contrôlée :**

Les exploitants des établissements produisant ou expédiant des déchets tiennent à jour un registre chronologique où sont consignés tous les déchets sortants. Le registre des déchets sortants contient au moins les informations suivantes : a) Concernant la date de sortie de l'installation : - la date de l'expédition du déchet ; b) Concernant la dénomination, nature et quantité : - la dénomination usuelle du déchet ; - le code du déchet sortant au regard de l'article R. 541-7 du code de l'environnement ; - s'il s'agit, de déchets POP au sens de l'article R. 541-8 du code de l'environnement ; - le cas échéant, le code du déchet mentionné aux annexes VIII et IX de la Convention de Bâle susvisée ; - le cas échéant, le numéro du ou des bordereaux de suivi de déchets mentionnés aux articles R. 541-45 du code de l'environnement et R. 1335-4 du code de la santé publique ; - la quantité de déchet sortant en tonne ou en m3 ; c) Concernant l'origine du déchet : - l'adresse de l'établissement ; - l'adresse de prise en charge lorsque celle-ci se distingue de l'adresse de l'établissement ; - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse du producteur initial du déchet, ou, lorsque les déchets apportés proviennent de plusieurs producteurs, le ou les codes INSEE de la commune de collecte des déchets ; d) Concernant la gestion et le transport du déchet : - la raison sociale et le numéro de SIREN de l'éco-organisme si le déchet est pris en charge par un éco-organisme mis en place dans le cadre d'une filière à responsabilité élargie du producteur définie à l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement ; - la raison sociale, le numéro

SIRET et l'adresse du ou des transporteurs qui prennent en charge le déchet, ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-53 du code de l'environnement ; - la raison sociale et le numéro SIRET du courtier ou du négociant ainsi que leur numéro de récépissé mentionné à l'article R. 541-56 du code de l'environnement, si le déchet est géré par un courtier ou un négociant ; e) Concernant la destination du déchet : - la raison sociale, le numéro SIRET et l'adresse de l'établissement vers lequel le déchet est expédié ; - le code du traitement qui va être opéré dans l'installation vers laquelle le déchet est expédié, selon les annexes I et II de la directive 2008/98/CE relative aux déchets ; - la qualification du traitement final vis-à-vis de la hiérarchie des modes de traitement définie à l'article L. 541-1 du code de l'environnement ; - le cas échéant, le numéro du document prévu à l'annexe VII du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ou le numéro de notification et numéro de saisie du document prévue à l'annexe I-B du règlement (CE) 1013/2006 susvisé ; - le cas échéant, le code de traitement mentionné à l'annexe IV de la Convention de Bâle susvisée.

**Constats :**

L'exploitant a remis le registre par courriel après l'inspection.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N°** 7 : Situation administrative

**Référence réglementaire :** Code de l'environnement du 16/10/2007, article R511-9

**Thème(s) :** Situation administrative, Vérification de la situation administrative

**Prescription contrôlée :**

Rubrique 2711 : Installations de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets d'équipements électriques et électroniques, à l'exclusion des installations visées par la rubrique 2719
Le volume susceptible d'être entreposé étant :
1. Supérieur ou égal à 1000 m3 (E)
2. Supérieur ou égal à 100 $m^3$ mais inférieur à 1 000 $m^3$ (DC)

Rubrique 2713 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de métaux ou de déchets de métaux non dangereux, d'alliage de métaux ou de déchets d'alliage de métaux non dangereux, à l'exclusion des activités et installations visées aux rubriques 2710, 2711, 2712 et 2719.
La surface étant :
1. Supérieure ou égale à 1 000 $m^2$ ;(E)
2. Supérieure ou égale à 100 $m^2$ et inférieure à 1 000 $m^2$.(D)

Rubrique 2714 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux de papiers/cartons, plastiques, caoutchouc, textiles, bois à l'exclusion des activités visées aux rubriques 2710, 2711 et 2719
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 $m^3$ ;(E)
2. Supérieur ou égal à 100 $m^3$ mais inférieur à 1 000 $m^3$.(D)

Rubrique 2716 : Installation de transit, regroupement, tri ou préparation en vue de réutilisation de déchets non dangereux non inertes à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710, 2711,

2712, 2713, 2714, 2715 et 2719 et des stockages en vue d'épandages de boues issues du traitement des eaux usées mentionnés à la rubrique 2.1.3.0. de la nomenclature annexée à l'article R. 214-1
Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant :
1. Supérieur ou égal à 1 000 $m^3$ ;(E)
2. Supérieur ou égal à 100 $m^3$ mais inférieur à 1 000 $m^3$.(DC)

**Constats :**

L'inspection a constaté la présence d'entreposage non autorisés et non décrits dans le dossier d'autorisation:
- d'environ 20 bidons de produits dangereux ( chlorobenzene...) et sans rétention;
- deux cornues industrielles remplies de laitiers non caractérisés.

L'exploitant s'est engagé à évacuer rapidemement ces produits qui ne sont pas issue de sa propre activité mais provenant de l'exploitant précédent.

Les surfaces d'entreposage des ferrailles et volumes des autres déchets sont conformes à l'arrêté d'autorisation.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Fournir les éléments sur la caractérisation et l'évacuation de ces déchets non autorisés.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 1 mois

**N°** 8 : Etat des stocks

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 06/06/2018, article 13 IV

**Thème(s) :** Risques chroniques, Entreposage des produits et déchets

**Prescription contrôlée :**

IV. - Entreposage des déchets Les aires de réception, de transit, regroupement, de tri et de préparation en vue de la réutilisation des déchets doivent être distinctes et clairement repérées. Les zones d'entreposage sont distinguées en fonction du type de déchet, de l'opération réalisée (tri effectué ou non par exemple) et du débouché si pertinent (préparé en vue de la réutilisation, combustible, amendement, recyclage par exemple). En compléments du registre prévu à l'article R. 541-43 du code de l'environnement, l'exploitant tient la comptabilité des stocks présents sur l'exploitation. Cette comptabilité des stocks peut être réalisée par différence à partir des bons de pesée établis en entrée et en sortie du site ou par tout autre moyen équivalent défini par l'exploitant. L'état des déchets stockés est mis à jour au moins de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Pour les déchets dangereux, cet état est mis à jour, au moins de manière quotidienne. Un bilan annuel est tenu à disposition de l'inspection des installations classées indiquant nominativement la liste des sites destinataires des déchets. La hauteur des déchets entreposés n'excède pas 3 mètres si le dépôt est à moins de 100 mètres d'un

| |
|---|
| bâtiment à usage d'habitation. Dans tous les cas, la hauteur n'excède pas six mètres. |
| **Constats :**<br><br>L'exploitant tiens un registre de l'état des stocks des déchets commercialisés ( ferrailles...).<br>Il n'y a pas d'état des stock des produits dangereux. |
| **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**<br><br>Etablir un état des stock des produits dangereux. |
| **Type de suites proposées :** Avec suites |
| **Proposition de suites :** Demande d'action corrective |
| **Proposition de délais :** 1 mois |