

Unité départementale de la Somme  
53 rue de la Vallée  
80000 Amiens

Amiens, le 24/07/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 29/05/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SCI AMIENS LOGISTIQUE VII (ex Big box)**

2 rue de Clichy  
7 Place d'Estienne d'Orge  
75009 Paris

Références : 2026-E30120  
Code AIOT : 0005105771

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 29/05/2026 dans l'établissement SCI AMIENS LOGISTIQUE VII (ex Big box) implanté ZONE INDUSTRIELLE NORD Rue Henri et Germaine DESJARDIN 80000 Amiens. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCI AMIENS LOGISTIQUE VII (ex Big box)
- ZONE INDUSTRIELLE NORD Rue Henri et Germaine DESJARDIN 80000 Amiens
- Code AIOT : 0005105771
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Seveso seuil bas
- IED : Non

Le site est un entrepôt, bâti en 2006, utilisé à des fins de stockage et d'expédition des produits des entreprises Procter & Gamble et Goodyear. Il est constitué de 2 bâtiments, comportant au total 10 cellules de 6000 m<sup>2</sup>. La société SCI Amiens Logistique VII est l'exploitant légal du site, qui est autorisé par arrêté préfectoral du 27/11/2006 modifié en dernier lieu par arrêté préfectoral du 03/03/2026.

### Thèmes de l'inspection :

- Risque incendie

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Le site est occupé par 2 locataires: Procter & Gamble et Goodyear .

Le bâtiment B1 est occupé par les prestataires de Procter et Gamble: la société DSV (anciennement DB SHEINKER) et la société SPI 2.

Le bâtiment B2 est occupé par un prestataire de Goodyear, la société Solurad Logistic Nord. Goodyear est arrivé sur site avec son prestataire le 17 mai 2026.

Le représentant de Goodyear a indiqué qu'il y avait 15 à 20 personnes maximum qui travaillaient sur le site et à plus long terme, 30 personnes. Les 4 cellules sont exploitées.

Pour le bâtiment B1, SPI2 n'exploite plus la mezzanine car des fissures sont apparues. Il exploite une partie de la cellule 2 au rez-de-chaussée.

Les représentants de Procter & Gamble ont indiqué que des sondes ont été mises en place par l'APAVE pour mesurer les fissures avec des alarmes pour prévenir si elles évoluent. Ils ont ajouté qu'il n'y avait pas d'impact sur la défense incendie et que l'activité pouvait se poursuivre au rez-de-chaussée.

Lors de la visite du site, l'Inspection a pu se rendre à l'entrée de la mezzanine et des fissures ont pu être vues: elles sont marquées sur le revêtement mais ne présentent pas, visuellement, un écartement conséquent.

**L'exploitant tiendra l'inspection informée de l'évolution de ces fissures et transmettra une copie du rapport établi par l'APAVE.**

Concernant les poteaux incendie, l'exploitant a fait part d'un problème récurrent sur le réseau d'eau de ville qui nuirait à leur bon fonctionnement (débit). Il s'est rapproché du gestionnaire qui indique qu'il n'y a pas de problème sur le réseau ce qui n'est pas le cas pour l'exploitant qui a déjà constaté des variations de pression. L'exploitant a ajouté qu'il allait voir pour provoquer une rencontre avec le gestionnaire et souhaiterait que l'inspection des installations classées puisse être présente. L'Inspection répondra à la demande de l'exploitant en fonction de ses disponibilités.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                 | Référence réglementaire                           | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 3  | Moyens de lutte contre l'incendie | AP Complémentaire du 26/02/2024, article 2        | Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription                                           | 4 mois                |
| 4  | Détection incendie                | Arrêté Préfectoral du 08/10/2013, article 7.7.5.1 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 2 mois                |
| 5  | Confinement des eaux d'extinction | Arrêté Préfectoral du 08/10/2013, article 7.7.7   | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

| N° | Point de contrôle              | Référence réglementaire                    | Autre information |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative (1/2) | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 3 | Sans objet        |
| 2  | Situation administrative (2/2) | AP Complémentaire du 03/03/2026, article 3 | Sans objet        |

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Lors de la visite d'inspection, il a été relevé 2 non-conformités majeures liées au risque incendie : la première porte sur le faible débit du poteau incendie n°7 lors de l'essai en simultané et la seconde porte sur le confinement des eaux d'extinction, qui n'est pas opérationnel.

Le risque incendie étant un enjeu important du site, un projet de mise en demeure est proposé à la signature de M. le Préfet.

Concernant les autres non-conformités relevées, des demandes d'actions correctives et de justificatifs sont formulées dans les points de contrôle ci-après.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Situation administrative (1/2)

| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/03/2026, article 3                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Tableau de classement                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |
| Dès la notification du présent arrêté, la liste des installations classées reprise à l'article 3 de l'arrêté préfectoral complémentaire du 22 septembre 2025 est remplacé par la liste suivante : |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |
| <b>Configuration 1 :</b>                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                         |        |
| N° de la rubrique                                                                                                                                                                                 | Intitulé de la rubrique                                                                                                                                                                        | Caractéristiques de l'installation                                                                      | Régime |
| 4001                                                                                                                                                                                              | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11 | Installations vérifiant la règle de cumul seuil bas pour les dangers physiques et pour l'environnement. | A      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |
| 4510-1  | <p><b>Dangereux pour l'environnement aquatique</b> de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>1. Supérieure ou égale à 100 t</p> <p><b>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <p><u>Bâtiment B1</u></p> <p><u>Bâtiment B2</u></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | A SB |
| 1510-2a | <p>Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la p r é s e n t e nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :</p> <p>2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des</p> | <p><u>Bâtiment de stockage B1</u> d'un volume de 560 144 m<sup>3</sup> pour 23 290 t, incluant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 25 000 m<sup>3</sup> de 1530,</li> <li>- 1 350 m<sup>3</sup> de 1532.</li> </ul> <p><u>Stockage de palettes extérieures sous auvent</u> d'un volume de :</p> <p>900 m<sup>3</sup> de 1532</p> <p><u>Bâtiment de stockage B2</u> d'un volume de 346 220 m<sup>3</sup> pour 7 290 t, incluant notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 23 000 m<sup>3</sup> de 1530,</li> <li>- 23 000 m<sup>3</sup> de 1532,</li> <li>- 23 000 m<sup>3</sup> de 2662,</li> <li>- 46 000 m<sup>3</sup> de 2663.</li> </ul> <p><b>Soit une quantité de 30 692 t stockées et un volume de 907 264 m<sup>3</sup></b></p> | A    |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                      |    |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | 1, le volume des entrepôts étant :<br>a) Supérieur ou égal à 900 000 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                      |    |
| 2910-A2 | <p>Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes</p> <p>A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du</p> | <p>Chaudière du bâtiment B1 : 1,8 MW<br/>Chaudière du bâtiment B2 : 1,2 MW<br/><b>Soit une puissance de 3 MW</b></p> | DC |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         | <p>c o d e d e l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion est :</p> <p>2. Supérieure ou égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 2925-1  | <p>Accumulateurs électriques (ateliers de charge ).</p> <p>1. Lorsque la charge produit de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW</p>                                              | <p><u>Bâtiment B1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 atelier de charge cellule 2 : 226 kW</li> <li>- 1 atelier de charge en mezzanine n°4 : 120 kW</li> <li>- 1 atelier de charge cellule 6 : 100 kW</li> </ul> <p><u>Bâtiment B2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 atelier de charge rdc cellule 1 : 293 kW</li> <li>- 1 atelier de charge rdc cellule 4 : 108,8 kW</li> <li>- 1 atelier de charge en mezzanine n°1 : 80 kW</li> </ul> <p><b>La puissance totale est de 927,8 kW</b></p> | D |
| 2980-2b | <p>Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs</p> <p>2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle</p>                | <p>1 éolienne de 18 mètres de hauteur et 25 kW de puissance</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|        | <p>mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :</p> <p>b) Inférieure à 20 MW</p>                                                                |             |    |
| 4320-2 | <p>A é r o s o l s extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2, contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :</p> <p>2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t</p> | Bâtiment B1 | D  |
| 4330-2 | <p>L i q u i d e s inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60 °C maintenus à une température supérieure à leur</p>                                                                               | Bâtiment B1 | DC |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | <p>supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée</p> <p>2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t</p>                                                         |                                                                                                                            |    |
| 4331-3 | <p>L i q u i d e s inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.</p> <p>3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t</p>                                                                                                         | Bâtiment B1                                                                                                                | DC |
| 1630   | <p>Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).</p> <p>Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br/>Inférieure à 100 t</p> | 1 stockage de 90 t de préparations renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium dans les cellules 7a et 7b du B1 | NC |
| 4321   | A é r o s o l s « extrêmement                                                                                                                                                                                                                                             | Bâtiment B1                                                                                                                | NC |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |    |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----|
|      | <p>e x t r ê m e m e n t inflammables » ou « inflammables » de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : Inférieure à 500 t</p> |                                                  |    |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                  |    |
| 4511 | <p>Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : Inférieure à 100 t</p>                                                                                                               | <p><u>Bâtiment B1</u><br/><u>Bâtiment B2</u></p> | NC |

(...)

#### Constats :

Le bâtiment B2 est nouvellement occupé par Goodyear. Ainsi, il se situe dans la configuration 2 (cf. point ci-après).

Lors de la visite du site, aucun stockage autre que des pneus n'a été constaté sur le site.

L'état des stocks du bâtiment B1 a été présenté et aucune non-conformité n'a été relevée.

*Observation: L'exploitant indiquera sur l'état des stocks qu'il s'agit du bâtiment B1.*

**Type de suites proposées :** Sans suite

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 03/03/2026, article 3

Thème(s) : Situation administrative, Tableau de classement

Prescription contrôlée :

(...)

Configuration 2 :

| N° de la rubrique | Intitulé de la rubrique                                                                                                                                                                                                                                                   | Caractéristiques de l'installation                                                                                                                                                                                                   | Régime |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| 4001              | Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11                                                                            | Installations vérifiant la règle de cumul seuil bas pour les dangers physiques et pour l'environnement.                                                                                                                              | A      |
| 4510-1            | <b>Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.</b><br>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :<br>1. Supérieure ou égale à 100 t<br><b>Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.</b> | Bâtiment B1                                                                                                                                                                                                                          | A SB   |
| 1510-2a           | Entrepôts couverts (installations, pourvues d'une toiture, dédiées au stockage de matières ou produits combustibles en quantité supérieure à 500 tonnes), à l'exception des                                                                                               | Bâtiment de stockage B1 d'un volume de 560 144 m <sup>3</sup> pour 23 290 t, incluant notamment :<br>- 25 000 m <sup>3</sup> de 1530,<br>- 1 350 m <sup>3</sup> de 1532.<br>Stockage de palettes extérieures sous auvent d'un volume | E      |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                         |    |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|         | <p>l'exception des entrepôts utilisés pour le stockage de matières, produits ou substances classés, par ailleurs, dans une unique rubrique de la p r é s e n t e nomenclature, des bâtiments destinés exclusivement au remisage des véhicules à moteur et de leur remorque, des établissements recevant du public et des entrepôts exclusivement frigorifiques :</p> <p>2. Autres installations que celles définies au 1, le volume des entrepôts étant :</p> <p>a) Supérieur ou égal à 50 000 m<sup>3</sup> mais inférieur à 900 000 m<sup>3</sup></p> | <p>auvent d'un volume de :<br/>900 m<sup>3</sup> de 1532</p> <p><b>Soit une quantité de 23 402 t stockées et un volume de 561 044 m<sup>3</sup></b></p> |    |
| 2663-2a | <p>Stockage de pneumatiques et produits composés d'au moins 50% de polymères</p> <p>2. Dans les autres cas et pour les pneumatiques, le volume susceptible d'être stocké étant :</p> <p>a) Supérieur ou égal à 10 000 m<sup>3</sup></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <p>Bâtiment de stockage B2 :<br/>46 000 m<sup>3</sup></p>                                                                                               | E  |
| 2910-A2 | <p>Combustion à l'exclusion des activités visées par les rubriques 2770, 2771, 2971 ou 2931 et des installations</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <p>Chaudière du bâtiment B1 : 1,8 MW<br/>Chaudière du bâtiment B2 : 1,2 MW<br/><b>Soit une puissance de 3 MW</b></p>                                    | DC |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|
|  | <p>des installations classées au titre de la rubrique 3110 ou au titre d'autres rubriques de la nomenclature pour lesquelles la combustion participe à la fusion, la cuisson ou au traitement, en mélange avec les gaz de combustion, des matières entrantes</p> <p>A. Lorsque sont consommés exclusivement, seuls ou en mélange, du gaz naturel, des gaz de pétrole liquéfiés, du biométhane, du fioul domestique, du charbon, des fiouls lourds, de la biomasse telle que définie au a) ou au b) i) ou au b) iv) de la définition de la biomasse, des produits connexes de scierie et des chutes du travail mécanique de bois brut relevant du b) v) de la définition de la biomasse, de la biomasse issue de déchets au sens de l'article L. 541-4-3 du code de l'environnement, ou du biogaz provenant d'installations classées sous la rubrique 2781-1, si la puissance thermique nominale totale de l'installation de combustion est :</p> <p>2. Supérieure ou</p> | de 3 MW |  |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
|         | égale à 1 MW, mais inférieure à 20 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |
| 2925-1  | <p>Accumulateurs électriques (ateliers de charge ).</p> <p>1. Lorsque la charge produite de l'hydrogène, la puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW</p>                                                                                                                                                                                                                                        | <p><u>Bâtiment B1</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 atelier de charge cellule 2 : 226 kW</li> <li>- 1 atelier de charge en mezzanine n°4 : 120 kW</li> <li>- 1 atelier de charge cellule 6 : 100 kW</li> </ul> <p><u>Bâtiment B2</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 1 atelier de charge rdc cellule 1 : 293 kW</li> <li>- 1 atelier de charge rdc cellule 4 : 108,8 kW</li> <li>- 1 atelier de charge en mezzanine n°1 : 80 kW</li> </ul> <p><b>La puissance totale est de 927,8 kW</b></p> | D |
| 2980-2b | <p>Installation terrestre de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent et regroupant un ou plusieurs aérogénérateurs</p> <p>2. Comprenant uniquement des aérogénérateurs dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est inférieure à 50 m et au moins un aérogénérateur dont la hauteur du mât et de la nacelle au-dessus du sol est supérieure ou égale à 12 m, lorsque la puissance totale installée est :</p> | <p>1 éolienne de 18 mètres de hauteur et 25 kW de puissance</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | D |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             |    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|        | installée est :<br>b) Inférieure à 20 MW                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |             |    |
| 4320-2 | <p>A é r o s o l s<br/>e x t r ê m e m e n t<br/>i n f l a m m a b l e s o u<br/>i n f l a m m a b l e s d e<br/>c a t é g o r i e 1 o u 2,<br/>c o n t e n a n t d e s g a z<br/>i n f l a m m a b l e s d e<br/>c a t é g o r i e 1 o u 2 o u<br/>d e s l i q u i d e s<br/>i n f l a m m a b l e s d e<br/>c a t é g o r i e 1.</p> <p>La quantité totale<br/>susceptible d'être<br/>présente dans<br/>l'installation étant :</p> <p>2. Supérieure ou<br/>égale à 15 t et<br/>inférieure à 150 t</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Bâtiment B1 | D  |
| 4330-2 | <p>L i q u i d e s<br/>i n f l a m m a b l e s d e<br/>c a t é g o r i e 1, l i q u i d e s<br/>i n f l a m m a b l e s<br/>m a i n t e n u s à u n e<br/>t e m p é r a t u r e<br/>s u p é r i e u r e à l e u r<br/>p o i n t d ' é b u l l i t i o n,<br/>a u t r e s l i q u i d e s d e<br/>p o i n t é c l a i r i n f é r i e u r<br/>o u é g a l à 60 °C<br/>m a i n t e n u s à u n e<br/>t e m p é r a t u r e<br/>s u p é r i e u r e à l e u r<br/>t e m p é r a t u r e<br/>d ' é b u l l i t i o n o u d a n s<br/>d e s c o n d i t i o n s<br/>p a r t i c u l i è r e s d e<br/>t r a i t e m e n t, t e l l e s<br/>q u ' u n e p r e s s i o n o u<br/>u n e t e m p é r a t u r e<br/>é l e v é e</p> <p>2. Supérieure ou<br/>égale à 1 t mais<br/>inférieure à 10 t</p> | Bâtiment B1 | DC |

|        |                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                            |    |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|        | inférieure à 10 t                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |    |
| 4331-3 | <p>L i q u i d e s inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.</p> <p>3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t</p>                                                                                                     | Bâtiment B1                                                                                                                | DC |
| 1630   | <p>Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).</p> <p>Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : Inférieure à 100 t</p> | 1 stockage de 90 t de préparations renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium dans les cellules 7a et 7b du B1 | NC |
| 4321   | <p>A é r o s o l s « extrêmement inflammables » ou « inflammables » de catégorie 1 ou 2, ne contenant pas de gaz inflammable de catégorie 1 ou 2, ni de liquide inflammable de catégorie 1.</p> <p>La quantité totale susceptible d'être</p>                          | Bâtiment B1                                                                                                                | NC |

|      |                                                                                                                                                                     |             |    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----|
|      | susceptible d'être présente dans l'installation étant : Inférieure à 500 t                                                                                          |             |    |
| 4511 | Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.<br>La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant : Inférieure à 100 t | Bâtiment B1 | NC |

Le bâtiment B2 ne peut pas être exploité simultanément avec les 2 configurations.

#### Constats :

Le bâtiment B2 est exploité suivant la configuration 2. Le locataire est arrivé le 17 mai 2026. Il investit les lieux progressivement. Des stockages de pneumatiques sont déjà présents sur le site et le site est en activité. Les bureaux sont en cours de rénovation. L'état des stocks de B2 a été présenté: au 26/05/2026, un total de 11 494 m<sup>3</sup> de pneumatiques, répartis dans les 4 cellules, sont stockés.

**Type de suites proposées :** Sans suite

#### N° 3 : Moyens de lutte contre l'incendie

**Référence réglementaire :** AP Complémentaire du 26/02/2024, article 2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Ressources en eau

#### Prescription contrôlée :

L'article 7.7.3 de l'arrêté préfectoral d'autorisation d'exploiter du 8 octobre 2013 est remplacé par :

L'établissement doit disposer de ses propres moyens de lutte contre l'incendie adaptés aux risques à défendre, et au minimum les moyens définis ci-après :

- des extincteurs répartis judicieusement de nature appropriée aux risques conformément à la réglementation en vigueur,
- des robinets d'incendie armés, répartis dans l'entrepôt en fonction de ses dimensions et situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en directions opposées. Ils sont utilisables en période de gel ;
- un système d'extinction automatique à eau de type sprinkler ESFR couvrant l'ensemble du site,

asservi à la détection automatique, et alimenté à partir de deux réserves d'eau d'un volume minimal de 700 m<sup>3</sup> chacune via deux motopompes, dont une suffit pour assurer la fonction d'extinction. Dans les cellules de stockage d'aérosols le système d'extinction automatique couvre chaque niveau de stockage.

L'installation du système d'extinction automatique d'incendie doit être conçu, installé et entretenu régulièrement conformément aux normes en vigueur.

L'établissement dispose également de moyens d'extinction mis à disposition des services d'incendie et de secours, représentant un débit de 270 m<sup>3</sup>/h pendant 2 heures (soit 540 m<sup>3</sup>). Ces moyens en eau sont fournis par :

- 9 poteaux incendie implantés à 100 mètres au plus du risque, 3 poteaux pouvant être utilisés simultanément avec un débit minimal de 60 m<sup>3</sup>/h par poteau sous une pression de 1 bar ;
- une réserve d'eau, bassin pompier dont la disponibilité permanente est de 250 m<sup>3</sup>, dotée de deux cannes d'aspiration présentant les caractéristiques suivantes :

- avoir deux plates-formes d'utilisation d'une superficie de 32 m<sup>2</sup> (8 m x 4 m) chacune, à raison d'une plate-forme pour 120 m<sup>3</sup> d'eau utilisable. L'accès à ces plates-formes est assuré par une « voie engins » de 3 mètres de largeur.
- la réserve en eau est accessible en toutes les circonstances clôture et muni d'un portillon d'accès ;
- la réserve en eau est signalée et curée périodiquement ;
- la hauteur d'aspiration est inférieure à 6 m ;

L'exploitant doit pouvoir justifier au préfet la disponibilité effective des débits d'eau.

Un pictogramme indiquant le dimensionnement de la réserve incendie est disposée à proximité de cette réserve, facilement repérable pour les services de secours.

Les canalisations constituant le réseau d'incendie sont calculées pour obtenir les débits et pressions nécessaires en n'importe quel emplacement.

Le réseau est maillé et comporte des vannes de barrage en nombre suffisant pour que toute section affectée par une rupture, lors d'un sinistre par exemple, soit isolée.

#### Constats :

Contrôle des extincteurs: Un contrôle a été réalisé par la société SMS le 20/02/2026: 7 extincteurs sont présents dans le Local SPK, au poste de garde et dans le local POI, et 6 ont fait l'objet d'une vérification. Le rapport n'indique pas de non-conformité. **Concernant le 7ème extincteur non contrôlé, il n'y a aucun élément qui explique l'absence de contrôle.**

**Les rapports de contrôle des extincteurs de B1 et B2 n'ont pas été présentés.**

Lors de la visite du site, l'Inspection a constaté sur un extincteur de B2 qu'il avait été contrôlé en septembre 2025.

Contrôle des RIA: Le contrôle a été effectué par AXIMA le 12/06/2025 sur le bâtiment B1. Le rapport conclut à la conformité des RIA contrôlés. Des observations ont été émises sur des fuites, des flasques hors service et des diffuseurs à remplacer. L'entreprise AM Incendie Protection est

intervenue le 08/09/2025 pour la remise en conformité du réseau RIA suite au rapport de vérification AXIMA. Le constat de fin de travaux a été transmis.

Lors de la visite du site, l'Inspection a constaté sur un RIA de B2 qu'il avait été contrôlé en mars 2026. Par courriel du 19/06/2026, l'exploitant a transmis le rapport de contrôle des RIA réalisé par AXIMA le 20/03/2026. Le rapport conclut à la conformité des RIA contrôlés. Des observations ont été émises sur une fuite et un diffuseur hors service.

*Observation: L'exploitant veillera à suivre les observations émises dans le rapport afin d'éviter qu'elles ne deviennent des non-conformités et surtout qu'elles nuisent à la bonne efficacité des moyens de lutte contre l'incendie du bâtiment.*

#### Contrôle du système d'extinction automatique

> Rapport de vérification annuel d'alignement des motopompes : Les rapports de DB PRUFTECHNIK (sous-traitant d'EQUANS) ont été transmis: la vérification a eu lieu le 04/06/2025 pour B1 et B2; aucune non-conformité n'apparaît.

> Essais moto-pompes: L'exploitant a indiqué qu'un contrôle hebdomadaire est réalisé par CF Sécurité. Pour justifier le contrôle hebdomadaire, l'exploitant a transmis les rapports des essais du 03/09/2025, 10/09/2025, 17/09/2025 et 24/09/2025. Les 2 derniers rapports signalent une «fuite refoulement pompe source b1».

Par courriel du 19/06/2026, l'exploitant a transmis:

- un rapport de visite de la société M.I.S du 17/03/2026 concernant le remplacement d'une vanne hydraulique sur B2 et le «réglage des tresses de pompe en charge sur moteur B1»;
- un tableau de suivi des observations sur le système d'extinction automatique des bâtiments B1 et B2, édité le 8/06/2026 par AXIMA,
- un rapport de visite hebdomadaire du 2/06/2026 réalisé par AXIMA.

Le rapport de visite d'AXIMA rend compte de plusieurs tests effectués sur le bon fonctionnement des moteurs et des dispositifs annexes, sur la vérification de la pression statique sur l'alimentation en eau de ville, de l'absence d'alarmes. Le rapport conclut à la conformité de l'installation et 3 remarques sont émises sur 2 points hors service au tableau d'alarme et un défaut contacteur vanne poste 1 bâtiments 2.

**Le rapport de visite n'indique pas sur quel référentiel les tests et contrôles ont été menés. Lors des inspections précédentes, l'exploitant avait présenté des rapport de contrôle du système d'extinction automatique utilisant le référentiel NFPA 13.**

Le tableau de suivi des observations sur le système d'extinction automatique édité par AXIMA, montre un suivi dans la gestion des anomalies remontées lors des contrôles hebdomadaires. La majorité a fait l'objet de travaux semaines 7 et 12. 3 sont en cours de traitement : soit en attente de devis, soit transmis au client pour suite à donner.

La détection du système d'extinction automatique a fait l'objet d'un contrôle par la société SIEMENS le 24/03/2026. Le rapport ne mentionne aucune action corrective et axe d'amélioration. Un Q7 a été établi le 24/03/2026 et ne conclut pas au dysfonctionnement SDI & CMSI ni à l'inadéquation de la détection par rapport aux risques à surveiller .

#### Contrôle des poteaux incendie du site

Des essais sur les poteaux incendie (PI) en simultané et en individuel ont été réalisés par Axima Equans le 21/01/2026. Les essais en simultané pour 3 PI sur les 9 PI (du n°2 au n°10) montrent que 2 tests sont non conformes :

- n°4, 5 et 6 avec des débits respectifs de 86, 84 et 30 m<sup>3</sup>/h sous 1 Bar
- n°5, 6, 7 avec des débits respectifs de 99, 38 et 40 m<sup>3</sup>/h sous 1 Bar.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Au 21/01/2026, les essais en individuel sur les 10 PI du site étaient conformes.</p> <p>De nouveaux tests en simultané, ont été réalisés le 09/06/2026 par AXIMA et transmis par courriel du 19/06/2026 : les tests pour les PI n°4, 5 et 6 sont conformes (supérieur au 60 m<sup>3</sup>/h) et <b>non conformes pour les PI n°5, 6 et 7</b>. C'est le PI n°7 qui fait défaut avec un débit de 40 m<sup>3</sup>/h sous 1 bar. En individuel, il donne un débit de 143 m<sup>3</sup>/h sous 1 bar. L'exploitant affirme s'être rapproché d'AXIMA pour solutionner cette problématique et être en attente d'un retour.</p> <p><u>Contrôle de la réserve incendie (bassin)</u> : Une intervention d'ORTEC a eu lieu du 28/04 au 29/04/26 pour réaliser le nettoyage bassin incendie de 400 m<sup>3</sup>. Lors de la visite du site, le bassin était en eau et la signalétique a été remise en place post-inspection (photo transmise par mail du 19/06/2026).</p> <p><b>Observation</b> : Les baies informatiques font l'objet d'un système de protection et d'extinction par inertage. Ce dispositif n'étant pas réglementé dans les arrêtés préfectoraux du site, l'exploitant s'assure du bon état de fonctionnement de son dispositif régulièrement.</p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Sous 2 mois, l'exploitant transmettra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les derniers rapports de contrôle des extincteurs de B1 et B2, ainsi que l'explication concernant l'absence de contrôle du 7ème extincteurs (cf. rapport SMS du 20/02/2026),</li> <li>- les documents justifiant du contrôle du système d'extinction automatique de B1 et B2 sous le référentiel NFPA 13.</li> </ul> <p>Concernant la non conformité du test en simultané des PI n°5, 6 et 7, l'Inspection propose à M. le Préfet de mettre en demeure l'exploitant sur ce point, considérant que les PI font partie des moyens de lutte contre l'incendie du site et que le risque d'incendie est un enjeu important du site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Mise en demeure, respect de prescription</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 4 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

#### N° 4 : Détection incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2013, article 7.7.5.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, dispositifs de détection</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>(...)</p> <p>Une détection automatique incendie couvrant tous les locaux à risques sans présence permanente, permet la transmission de l'alarme à l'exploitant en toutes circonstances via le poste de garde et l'alerte des secours. La détection est assurée par le système d'extinction automatique dans al mesure où une détection précoce peut être assurée.</p> <p>(...)</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Des tests de l'alarme incendie sont réalisés mensuellement. Les rapports des tests réalisés par CF Sécurité ont été transmis pour les mois de décembre 2025 et de janvier à avril 2026.</p> <p><b>Le test effectué le 04/03/2026 indique que le test est audible sur les bâtiments. Il mentionne un défaut de batterie, un défaut de dérangement et un défaut de diffuseur sonore sur report B1.</b></p> <p>L'exploitant a présenté un devis du 21/04/2026 (SSI n°2026-4-GG-6) , signé et transmis pour commande le 26/05/2026.</p> <p>L'exploitant a présenté un rapport du 06/05/2026 qui indique que le test a été fait avec report ok pour B1 et B2.</p> <p>La détection est assurée par le système d'extinction automatique qui a fait l'objet d'un contrôle dont les constats sont indiqués au point de contrôle n°3 ci-avant.</p> <p><b>Dans le rapport de contrôle de la détection du système d'extinction automatique, il est indiqué pour le bâtiment B1, une coupure armoire chaudière HS car la chaufferie est à l'arrêt pour travaux.</b></p> |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Sous 2 mois, l'exploitant transmettra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la facture justifiant de l'intervention sur la sirène de B1</li> <li>- les éléments concernant les travaux de la chaufferie de B1.</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 2 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 5 : Confinement des eaux d'extinction

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 08/10/2013, article 7.7.7</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Protection des milieux récepteurs</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Toutes les mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées pour l'extinction d'un incendie et le refroidissement, afin que celles-ci soient récupérées et traitées pour prévenir toute pollution des sols. Le confinement se fera de façon gravitaire par les portes des quais pour pris en charge des eaux par le réseau d'eau pluviale de voirie. Le réseau d'eaux pluviales de voirie est équipé d'un système de confinement par vanne motorisée assurant que les eaux d'extinction ne rejoignent pas le milieu naturel en fermant l'accès au séparateur d'hydrocarbures.</p> <p>Cette vanne est asservie à la détection automatique et doit être maintenue en état de marche, signalée et actionnable en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Son entretien et sa mise en fonctionnement sont définis par consigne.</p> <p>Tout moyen doit être mis en place pour éviter la propagation de l'incendie par ses écoulements.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Le dernier contrôle du bassin de rétention et des vannes martellières a été réalisé par CF Sécurité le 12/11/2025. Le contrôle a porté sur le basculement électronique des 2 vannes (ouverture</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

/fermeture) depuis le poste de garde et le contrôle visuel du bassin. **Il mentionne un problème avec la vanne numéro un qui ne s'ouvre pas complètement avec voyant HS au poste de garde.**

Un devis d'ORTEC du 24/10/2025 pour le contrôle et le graissage des 2 vannes d'isolement a été transmis pour une intervention sur le 1<sup>er</sup> semestre 2026 (avant juin 2026) avec mention «bon pour accord le 28/10/2025».

Le bassin de confinement a fait l'objet d'un pompage et d'un nettoyage par ORTEC du 29/04/2026 au 30/04/2026 . **Le rapport mentionne la présence de 4 trous.**

Par courriel du 19/06/2026, l'exploitant a transmis un devis signé pour le contrôle et la réparation du bassin avec l'indication «L'intervention doit être réalisée avant le 15/06/2026».

Lors d'une deuxième inspection sur le site, l'exploitant a indiqué que la vanne avait été réparée et qu'elle était en attente d'une date pour la réparation du bassin. Au 21/07/2026, aucun document n'est parvenu à l'Inspection.

Enfin, lors de l'inspection, l'exploitant a indiqué que le bassin avait un volume de 2229 m<sup>3</sup> . Dans l'étude de danger du site, il est indiqué un volume de confinement pendant 2 heures de 2200 m<sup>3</sup> . A noter, le bassin de confinement sert également de bassin tampon aux eaux pluviales avant leur rejet en bassin d'infiltration.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Le risque incendie est un enjeu du site et le bassin est le seul moyen de pouvoir confiner les eaux d'extinction du site pour éviter leur rejet au milieu naturel. Pour ces motifs, il est proposé à M. le Préfet de mettre en demeure l'exploitant de mettre en conformité ses dispositifs de confinement. L'exploitant est informé qu'il doit mettre en place un dispositif permettant de s'assurer qu'il dispose en tout temps d'un volume de 2200 m<sup>3</sup> pour pouvoir confiner les eaux d'extinction.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 2 mois