



**PRÉFET  
DES BOUCHES-  
DU-RHÔNE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement de  
Provence Alpes Côte d'Azur**

Unité départementale des Bouches-du-Rhône  
16 rue Zattara CS 70248  
13333 Marseille

Marseille, le 04/06/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 22/05/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

**SCI QUERCI**

17 AVENUE DE ROME  
13127 Vitrolles

Références : D-2025-0339  
Code AIOT : 0006413402

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 22/05/2025 dans l'établissement SCI QUERCI implanté 17 AVENUE DE ROME 13127 Vitrolles. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SCI QUERCI
- 17 AVENUE DE ROME 13127 Vitrolles
- Code AIOT : 0006413402
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La SCI QUERCI exploite des entrepôts de stockage comprenant 3 bâtiments constitués de 2 cellules, et 1 bâtiment constitué d'1 cellule. 5 locataires distincts occupent ces bâtiments pour des activités de stockage et/ou de messagerie.

Les activités de stockage de la SCI QUERCI sont autorisées sous le régime de l'enregistrement par arrêté préfectoral n°2018-265ENREG du 10 septembre 2019. Ces activités sont par ailleurs soumises à l'arrêté ministériel du 11 avril 2017 relatif aux prescriptions générales applicables aux entrepôts couverts soumis à la rubrique 1510.

**Contexte de l'inspection :**

- Récolement

**Thèmes de l'inspection :**

- Risque incendie

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                           | Référence réglementaire                                    | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1  | Situation administrative                                                    | Arrêté Préfectoral du 10/09/2019, article 1.2.1            | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 2  | Conformité au dossier d'enregistrement                                      | Arrêté Préfectoral du 10/09/2019, article 1.3.1            | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 3  | Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité                    | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.  | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 4  | Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et Enr)                | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1 | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 5  | Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Point 10         | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 6  | Conditions de stockage                                                      | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9          | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 1 mois                |
| 9  | Installations électriques                                                   | Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Point 15         | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 10 | Détection incendie                                                          | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12         | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 11 | Moyens de lutte contre l'incendie                                           | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13         | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |
| 12 | Moyens de lutte contre l'incendie - dimensionnement moyens en               | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13         | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 2 mois                |

| N° | Point de contrôle                          | Référence réglementaire                               | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|    | eau                                        |                                                       |                                                                                                                            |                       |
| 13 | Plan de défense incendie                   | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23    | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 14 | Effets thermiques sur les tiers (A et Enr) | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |

(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                           | Référence réglementaire                            | Autre information |
|----|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------|
| 7  | Interdictions de stockage de certains liquides inflammables | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9  | Sans objet        |
| 8  | Eclairage                                                   | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 16 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection a mis en évidence des non-conformités relatives :

- à l'installation par rapport au dossier d'enregistrement transmis en 2019 ;
- à l'état des stocks, notamment en présence de produits à risque (vin, bonbonnes pressurisées de fluides frigorigènes) ;
- à la maintenance des moyens de lutte contre l'incendie ;
- à la vérification périodique des installations électriques ;
- à l'absence de rétention pour les produits à risque stockés ;
- à l'absence de Plan de défense incendie ;
- à l'absence d'exercice incendie.

Compte tenu de ces constats, il est proposé au préfet la mise en demeure de l'exploitant afin d'assurer un retour à la conformité dans les meilleurs délais.

Il est par ailleurs rappelé à la SCI QUERCI, qu'en tant qu'entité portant l'autorisation d'exploitation sous le régime de l'enregistrement, elle doit s'assurer que ses locataires utilisent les entrepôts conformément aux réglementations applicables (notamment l'arrêté ministériel du 11/04/2017), et qu'elle dispose des documents permettant de le justifier.

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Situation administrative**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 10/09/2019, article 1.2.1 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Rubriques                            |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                  |

| N° de la nomenclature | Installations et activités concernées                                         | Eléments caractéristiques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Régime du projet |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1510-2                | Entrepôts couverts                                                            | Volume des entrepôts : 161450 m <sup>3</sup> et quantité totale > 500 t<br>Bâtiment 01 : 4369 m <sup>2</sup> x 10 m au faîtage = 43690 m <sup>3</sup><br>Bâtiment 02 : 5100 m <sup>2</sup> x 10 m au faîtage = 51000 m <sup>3</sup><br>Bâtiment 03 : 3696 m <sup>2</sup> x 10 m au faîtage = 36960 m <sup>3</sup><br>Bâtiment 04 : 2980 m <sup>2</sup> x 10 m au faîtage = 29800 m <sup>3</sup> | E                |
| 1530-2                | Dépôts de papiers, cartons ou matériaux combustibles analogues                | Volume susceptible d'être stocké : 44119 m <sup>3</sup> répartis de la manière suivante<br>Bâtiment 01 : 11940 m <sup>3</sup> , Bâtiment 02 : 14269 m <sup>3</sup> ,<br>Bâtiment 03 : 9756 m <sup>3</sup> , Bâtiment 04 : 8154 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | E                |
| 1532-2                | Stockage de bois ou de matériaux combustibles analogues                       | Volume susceptible d'être stocké : 44119 m <sup>3</sup> répartis de la manière suivante :<br>Bâtiment 01 : 11940 m <sup>3</sup> , Bâtiment 02 : 14269 m <sup>3</sup> ,<br>Bâtiment 03 : 9756 m <sup>3</sup> , Bâtiment 04 : 8154 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                 | E                |
| 2662-2                | Stockage de polymères                                                         | Volume susceptible d'être stocké : 11031 m <sup>3</sup> répartis de la manière suivante<br>Bâtiment 01 : 2985 m <sup>3</sup> , Bâtiment 02 : 3568 m <sup>3</sup> ,<br>Bâtiment 03 : 2439 m <sup>3</sup> , Bâtiment 04 : 2039 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                     | E                |
| 2663-2.b              | Stockage de pneumatiques et de produits composés d'au moins 50 % de polymères | Volume susceptible d'être stocké : 11031 m <sup>3</sup> répartis de la manière suivante :<br>Bâtiment 01 : 2985 m <sup>3</sup> , Bâtiment 02 : 3568 m <sup>3</sup> ,<br>Bâtiment 03 : 2439 m <sup>3</sup> , Bâtiment 04 : 2039 m <sup>3</sup>                                                                                                                                                   | E                |
| 2925                  | Ateliers de charges d'accumulateurs                                           | Puissance maximale de courant continu utilisable pour cette opération étant supérieure à 50 kW : 192 kW (48 kW par bâtiment)                                                                                                                                                                                                                                                                    | D                |

### Constats :

La SCI QUERCI loue des hangars de stockage à 5 sociétés distinctes :

- Hangar 1 : WARNING : activité de stockage en racks principalement de photocopieurs ainsi que montage et paramétrage de ces appareils
- Hangar 2 : EUROCOOP : activité principalement de messagerie pour des pièces automobiles et des pneus. Dispose d'une zone dédiée au stockage en racks, notamment d'électroménager (télévisions par ex.) ainsi que des bonbonnes de fluides frigorigènes.
- Hangar 3A : FILAC : Activité de messagerie pour transit vers la Corse ainsi que stockage de vins (cubis et bouteilles) en racks.
- Hangar 3B : MEDITRANS OTLH : Activité de messagerie de médicaments comprenant une zone frigorifique.
- Hangar 4 : CIBLEX : Activité de messagerie, transport express de colis.

Suite à la parution du décret n°2020-1169 du 24 septembre 2020 modifiant la nomenclature des installations classées (notamment les rubriques 1510, 1530, 1532, 2662, 2663), l'exploitant n'a pas adressé de courrier à M. le Préfet afin de se positionner sur l'évolution de sa situation

administrative.

L'exploitant s'est engagé à transmettre 1 PAC sous 3 mois à réception du présent rapport, celui-ci intégrera également son positionnement sur l'évolution de sa situation administrative.

Par ailleurs compte tenu de la présence de produits frigorigènes stockés en bonbonnes pressurisées, et en l'absence d'état des stocks, l'exploitant devra préciser si le stockage de ces produits relève d'un classement au titre de la rubrique 1185 (Gaz à effet de serre fluorés visés à l'annexe I du règlement (UE) n° 517/2014 relatif aux gaz à effet de serre fluorés et abrogeant le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage)).

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Dans le cadre du Porter à Connaissance à destination du préfet que l'exploitant a indiqué vouloir déposer, il est demandé à l'exploitant de préciser sa situation administrative au regard de l'évolution de la nomenclature.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande de justificatif à l'exploitant

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 2 : Conformité au dossier d'enregistrement**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 10/09/2019, article 1.3.1

**Thème(s) :** Situation administrative, Conformité au dossier d'enregistrement

**Prescription contrôlée :**

Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant, accompagnant sa demande du 24 septembre 2018.

Elles respectent les dispositions des arrêtés ministériels de prescriptions générales applicables.

**Constats :**

Lors de l'aménagement du site, le bâtiment 4 n'a pas été construit conformément aux plans transmis dans le dossier d'enregistrement, ce bâtiment ayant été décalé par rapport au positionnement initialement prévu, les quais de chargement ont été construits sur la façade opposée. Ces modifications n'ont pas été portées à la connaissance du préfet.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé la transmission sous 3 mois à réception du présent rapport d'un Porter à Connaissance à destination de M. le Préfet des modifications apportées au projet au regard du dossier déposé en septembre 2018, en précisant les éventuels impacts liés à ces modifications.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, dépôt de dossier

**Proposition de délais :** 3 mois

**N° 3 : Etat des matières stockées, périodicité et disponibilité**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 3. Organisation et moyens pour établir et actualiser un état des stocks.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>I. - Dispositions applicables aux installations à enregistrement et autorisation :<br><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.<br><br>L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.<br><br>Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.<br><br>Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.<br><br>L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.<br><br>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées. |
| <b>Constats :</b><br><br>La société FILAC a présenté l'état des stocks concernant leur stockage de vins. L'état des stocks rend compte de quantités sans que les unités ne soient précisées (litres, bouteilles ou cubis), ne permettant pas de préciser le volume effectif de vin stocké.<br>Le vin entre par ailleurs sous la rubrique 4755 et par conséquent constitue une substance dangereuse dont l'état des stocks doit être mis à jour quotidiennement.<br>En revanche, le volume de vin stocké est manifestement inférieur au seuil d'autorisation de la rubrique 4755-1 à 5 000 t.<br><br>Les états des stocks des autres sociétés réalisant du stockage (hors messagerie), à savoir WARNING et EUROCOOP, n'ont pas été communiqués à l'inspection.<br><br>Concernant EUROCOOP, les bonbonnes de fluides frigorigènes constituent des substances dangereuses présentant des mentions de danger qu'il sera notamment nécessaire de préciser dans l'état des stocks. .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

|                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Il est demandé la transmission de l'état des stocks sous 1 mois des différents locataires réalisant des activités de stockage. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                  |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                          |

**N° 4 : Etat des matières stockées - gestion accidentelle (A et Enr)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 1.4 au I.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 3. Connaître les quantités de matières dangereuses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Cet état des matières stockées permet de répondre à l'objectif suivant :</p> <p>1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.</p> <p>Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.</p> <p>Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.</p> <p>Cet état est tenu à disposition du préfet, des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et des autorités sanitaires, dans des lieux et par des moyens convenus avec eux à l'avance ;</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'état des stocks des FILAC ne fait pas apparaître les mentions de danger relatives aux produits stockés.</p> <p>Aucun état des stocks n'a été communiqué par les autres sociétés réalisant du stockage (hors messagerie), à savoir EUROCOOP et WARNING. EUROCOOP dispose notamment de produits présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie (fluides frigorigènes en bonbonnes pressurisées).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé la transmission sous 1 mois de l'état des stocks des différents locataires réalisant des activités de stockage. Pour rappel cet état des stocks doit notamment faire apparaître les produits présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                   |

**N° 5 : Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Point 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.</p> <p>Tout stockage de matières liquides susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est associé à une capacité de rétention interne ou externe dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : 100 % de la capacité du plus grand réservoir ; 50 % de la capacité globale des réservoirs associés.</p> <p>Toutefois, lorsque le stockage est constitué exclusivement de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 litres, admis au transport, le volume minimal de la rétention est égal soit à la capacité totale des récipients si cette capacité est inférieure à 800 litres, soit à 20 % de la capacité totale avec un minimum de 800 litres si cette capacité excède 800 litres. Cet alinéa ne s'applique pas aux stockages de substances et mélanges liquides visés par les rubriques 1436, 4330, 4331, 4722, 4734, 4742, 4743, 4744, 4746, 4747, 4755, 4748, ou 4510 ou 4511 pour le pétrole brut.</p> <p>Des réservoirs ou récipients contenant des matières susceptibles de réagir dangereusement ensemble ne sont pas associés à la même cuvette de rétention.</p> <p>[...]</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Des stockages de produits dangereux (huiles, produits chimiques divers) ont été constatés sans rétention dans les hangars d'EUROCOOP et de FILAC ainsi qu'en extérieur sur le parking de d'EUROCOOP.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé la mise sur rétention de tous les produits dangereux stockés (hors messagerie) et la transmission de tout élément permettant de justifier d'un retour à la conformité dans un délai de 1 mois.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 1 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 6 : Conditions de stockage**

|                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 2.a Prévention des départs de feu           |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                    |

Une distance minimale nécessaire au bon fonctionnement du système d'extinction automatique d'incendie, lorsqu'il existe, est maintenue entre les stockages et la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en vrac sont par ailleurs séparées des autres matières par un espace minimum de 3 mètres sur le ou les côtés ouverts. Une distance minimale de 1 mètre est respectée par rapport aux parois et aux éléments de structure ainsi que la base de la toiture ou le plafond ou tout système de chauffage et d'éclairage.

Les matières stockées en masse forment des îlots limités de la façon suivante :

1° Surface maximale des îlots au sol : 500 m<sup>2</sup> ;

2° Hauteur maximale de stockage : 8 mètres maximum ;

3° Largeurs des allées entre îlots : 2 mètres minimum.

[En l'absence de système d'extinction automatique, les matières stockées en rayonnage ou en palettier respectent les dispositions suivantes :

1° Hauteur maximale de stockage : 10 mètres maximum ;

2° Largeurs des allées entre ensembles de rayonnages ou de palettiers : 2 mètres minimum.] Ces dispositions sont non applicables aux installations existantes av 2003 et aux installations nouvellement soumises à 1510.

La hauteur des matières dangereuses liquides est limitée à 5 mètres par rapport au sol intérieur, quel que soit le mode de stockage.

En présence d'un système d'extinction automatique compatible avec les produits entreposés,

- la hauteur de stockage en rayonnage ou en palettier, pour les liquides inflammables est limitée à :
- 7,60 mètres pour les récipients de volume strictement supérieur à 30 L et inférieur à 230 L ;
- 5 mètres par rapport au sol intérieur pour les récipients de volume strictement supérieur à 230 L.
- la hauteur n'est pas limitée pour les autres matières dangereuses.

Le stockage en mezzanine de tout produit relevant de l'une au moins des rubriques 2662 ou 2663, au-delà d'un volume correspondant au seuil de la déclaration de ces rubriques, est interdit. Cette disposition n'est pas applicable pour les installations soumises à déclaration, ou en présence d'un système d'extinction automatique adapté.

#### **Constats :**

L'inspection des installations classées a constaté dans le hangar occupé par WARNING que des stockages encombrant les voies de circulation. En outre des moyens de défense incendie et une sortie de secours étaient inaccessibles lors de la visite d'inspection.

#### **Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé à l'exploitant de veiller à l'exploitation des entrepôts conformément à la réglementation et de s'assurer de l'accessibilité des moyens de lutte contre l'incendie et des sorties de secours.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 1 mois

**N° 7 : Interdictions de stockage de certains liquides inflammables**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 2.a Prévention des départs de feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le stockage de liquides inflammables de catégorie 1 (mention de danger H224) est interdit en contenants fusibles de type récipients mobiles de volume unitaire supérieur à 30 L.<br>Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 2023.<br><br>Ces interdictions ne sont pas applicables si le stockage est muni de moyens de protection contre l'incendie adaptés et dont le dimensionnement satisfait à des tests de qualification selon un protocole reconnu par le ministère chargé des installations classées.<br><br>Ces interdictions ne s'appliquent pas au stockage d'un récipient mobile ou d'un groupe de récipients mobiles d'un volume total ne dépassant pas 2 m <sup>3</sup> dans une armoire de stockage dédiée, sous réserve que cette armoire soit REI 120, qu'elle soit pourvue d'une rétention dont le volume est au moins égal à la capacité totale des récipients, et qu'elle soit équipée d'une détection de fuite. |
| <b>Constats :</b><br><br>Il n'a pas été constaté de stockage de liquide inflammable en contenant fusible lors de la visite d'inspection.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 8 : Eclairage**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 2.a Prévention des départs de feu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Dans le cas d'un éclairage artificiel, seul l'éclairage électrique est autorisé.<br>Les appareils d'éclairage fixes ne sont pas situés en des points susceptibles d'être heurtés en cours d'exploitation, ou sont protégés contre les chocs.<br>Ils sont en toutes circonstances éloignés des matières entreposées pour éviter leur échauffement.<br><br>[Si l'éclairage met en œuvre des lampes à vapeur de sodium ou de mercure, l'exploitant prend toute disposition pour qu'en cas d'éclatement de l'ampoule tous les éléments soient confinés dans l'appareil]. Applicable à tous et au 1/01/23 pour les nouvellement soumis. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les dispositifs d'éclairage sont électriques, installés au niveau du plafond.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## N° 9 : Installations électriques

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 24/09/2020, article Point 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Vérification périodique installations électriques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées.<br>[...]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Constats :</b><br><br>Le compte rendu de vérification électrique Q18 de FILAC du 29/04/2025 met en évidence que « L'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion » et le rapport met en évidence 9 observations.<br>Le compte rendu de vérification électrique Q18 de WARNING du 15/11/2024 met en évidence que « L'installation électrique peut entraîner des risques d'incendie et d'explosion » et le rapport met en évidence 13 observations.<br>Les rapports de vérification électriques des autres hangars n'ont pas été communiqués à l'inspection. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il est demandé la transmission des rapports de vérification électrique sous 1 mois à réception du présent rapport, accompagné d'un plan d'action en cas de mise en évidence d'anomalie. Les éléments permettant de justifier de la mise en œuvre des actions nécessaires au retour à la conformité devront être communiqués sous 3 mois à réception du présent rapport.                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## N° 10 : Détection incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 2.b La détection incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, [et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées]. Le compartimentage est applicable aux installations nouvelles et aux enregistrées après 2011.<br>Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés. Cette détection peut être assurée par le système d'extinction automatique s'il est conçu pour cela, à l'exclusion du cas des cellules comportant au moins une mezzanine, pour lesquelles un système de détection dédié et adapté doit être prévu.<br>Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ |

d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.  
Sauf pour les installations soumises à déclaration, l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2. de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection.

**Constats :**

Par sondage, l'inspection a constaté la présence de dispositifs de détection incendie (détection laser de fumée) dans le hangar FILAC.

L'exploitant a transmis les rapports de vérification des SSI - Systèmes de sécurité incendie – relatifs aux hangars exploités par les différents locataires. Des rapports d'intervention ont également été transmis en lien avec les non-conformités relevées : selon ces rapports datés des 14 et 15/05/2025, les non-conformités n'ont pas toutes été levées, des travaux restent à prévoir dans les entrepôts occupés par FILAC (rapport 3614), OTLH (3615), CIBLEX (3623 et 3616), et WARNING (3618 et 3622).

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé la transmission de tout élément permettant de justifier d'un retour à la conformité concernant les systèmes de sécurité incendie sous 2 mois.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 11 : Moyens de lutte contre l'incendie**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13

**Thème(s) :** Risques accidentels, 2.b Lutte contre un incendie

**Prescription contrôlée :**

L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :

- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :

a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;

b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.

Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.

L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. [Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours)], ces dispositions ne sont pas applicables aux installations autorisées av 2017, enregistrées av 2011 et les nouvellement soumises.

- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;
- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ;
- le cas échéant, les moyens fixes ou semi-fixes d'aspersion d'eau prévus aux points 3.3.1 et 6 de cette annexe.

L'exploitant informe les services d'incendie ou de secours de l'implantation des points d'eau incendie.

L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours.

En cas d'installation de systèmes d'extinction automatique d'incendie, ceux-ci sont conçus, installés et entretenus régulièrement conformément aux référentiels reconnus. L'efficacité de cette installation est qualifiée et vérifiée par des organismes reconnus compétents dans le domaine de l'extinction automatique ; la qualification précise que l'installation est adaptée aux produits stockés, y compris en cas de liquides et solides liquéfiables combustibles et à leurs conditions de stockage.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe.

Les différents opérateurs et intervenants dans l'établissement, y compris le personnel des entreprises extérieures, reçoivent une formation sur les risques des installations, la conduite à tenir en cas de sinistre et, s'ils y contribuent, sur la mise en œuvre des moyens d'intervention. Des personnes désignées par l'exploitant sont entraînées à la manœuvre des moyens de secours.

#### **Constats :**

Seuls les rapports en date du 23/08/2024 relatifs au contrôle des BAES, désenfumage, extincteurs et en date du 27/01/2025 pour les portes coupe-feu relatif au bâtiment occupé par WARNING ont été communiqués.

Lors de la visite il a cependant été constaté par sondage que certains de ces équipements avaient fait l'objet de contrôles depuis moins d'un an :

- FILAC : RIA et extincteurs en mai 2025, et désenfumage en avril 2025. A noter la présence d'un RIA hors d'usage lors de la visite (bande de garantie mise sur le RIA n°2)
- EUROCOOP : RIA et extincteurs en mars 2025
- CIBLEX : RIA en janvier 2025 et extincteurs en mars 2025
- MEDITRANS OTH : RIA et extincteurs en septembre 2024

L'exploitant a indiqué ne pas avoir procédé à un exercice incendie depuis au moins 3 ans ayant fait

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'objet d'un compte-rendu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé la transmission des rapports de vérification périodique des moyens de lutte contre l'incendie sous 2 mois à réception du présent rapport. En cas de non conformité des équipements, la transmission du rapport sera accompagné le cas échéant de tout élément permettant de s'assurer que les dispositions ont été prises pour assurer le retour à la conformité.</p> <p>Il est également demandé l'organisation d'exercice incendie suite à l'élaboration du Plan de Défense Incendie (cf. Point de contrôle 13).</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de délais :</b> 2 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**N° 12 : Moyens de lutte contre l'incendie - dimensionnement moyens en eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 13                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 2.b Lutte contre un incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins en eau de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des sociétés d'assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition septembre 2001), tout en étant plafonnés à 720 m<sup>3</sup>/h durant 2 heures. En ce qui concerne les installations nouvelles dont la preuve de dépôt de déclaration, ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement ou d'autorisation est postérieur à la parution dudit document, le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (guide pratique pour le dimensionnement des besoins eaux d'extinction de l'Institut national d'études de la sécurité civile, la Fédération française des assurances et le Centre national de prévention et de protection, édition juin 2020), tout en étant plafonnés à 720 m<sup>3</sup>/h durant 2 heures. Les points d'eau incendie sont en mesure de fournir unitairement et, le cas échéant, de manière simultanée, un débit minimum de 60 mètres cubes par heure durant 2 heures.</p> <p>Le débit et la quantité d'eau nécessaires peuvent toutefois être inférieurs à ceux calculés par l'application du document technique D9 en tenant compte le cas échéant du plafonnement précité, sous réserve qu'une étude spécifique démontre leur caractère suffisant au regard des objectifs visés à l'article 1er. La justification pourra prévoir un recyclage d'une partie des eaux d'extinction d'incendie, sous réserve de l'absence de stockage de produits dangereux ou corrosifs dans la zone concernée par l'incendie. A cet effet, des aires de stationnement des engins d'incendie, accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours, respectant les dispositions prévues au 3.3.2. de la présente annexe, sont disposées aux abords immédiats de la capacité de rétention des eaux d'extinction d'incendie.</p> <p>En ce qui concerne les points d'eau alimentés par un réseau privé, l'exploitant joint au dossier prévu du point 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation.</p> |

**Constats :**

Les besoins en eau d'incendie ont été dimensionnés dans le cadre de la demande d'enregistrement de septembre 2018 (PJ n°6)

L'exploitant a présenté en séance à l'inspection un document justifiant du contrôle des poteaux incendie du site. Les poteaux n'ont cependant pas été testés en simultané afin de vérifier que ceux-ci atteignent les débits requis dans ces conditions.

**Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :**

Il est demandé de présenter à l'inspection sous 2 mois à réception du présent rapport un document attestant de la fourniture des débits requis par la prescription lorsque les poteaux incendie fonctionnent en simultané.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, respect de prescription

**Proposition de délais :** 2 mois

**N° 13 : Plan de défense incendie**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 23

**Thème(s) :** Risques accidentels, 2.b Lutte contre un incendie

**Prescription contrôlée :**

Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule.

L'alinéa précédent est applicable à compter du 31 décembre 2023 pour les entrepôts existants ou dont la déclaration ou le dépôt du dossier complet d'enregistrement est antérieur au 1er janvier 2021, soumis à déclaration ou enregistrement, lorsque ces entrepôts n'étaient pas soumis à cette obligation par ailleurs.

Le plan de défense incendie comprend :

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (l'origine et la prise en compte de l'alerte, l'appel des secours extérieurs, la liste des interlocuteurs internes et externes) ;
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées ;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées, y compris le cas échéant, les mesures organisationnelles prévues au point 3 de la présente annexe ;
- la justification des compétences du personnel susceptible, en cas d'alerte, d'intervenir avec des extincteurs et des robinets d'incendie armés et d'interagir sur les moyens fixes de protection incendie, notamment en matière de formation, de qualification et d'entraînement ;
- les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu ;
- les plans et documents prévus aux points 1.6.1 et 3.5 de la présente annexe ;
- le plan de situation décrivant schématiquement l'alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage sur les canalisations, et les modalités de mise en œuvre, en toutes circonstances, de la ressource en eau nécessaire à la maîtrise de l'incendie de chaque cellule ;

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>- la description du fonctionnement opérationnel du système d'extinction automatique, s'il existe, et le cas échéant l'attestation de conformité accompagnée des éléments prévus au point 28.1 de la présente annexe ;</li> <li>- s'il existe, les éléments de démonstration de l'efficacité du dispositif visé au point 28.1 de la présente annexe ;</li> <li>- la localisation des commandes des équipements de désenfumage prévus au point 5 ;</li> <li>- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent ;</li> <li>- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques ;</li> <li>- les mesures particulières prévues au point 22.</li> </ul> <p>Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition du service d'incendie et de secours et de l'inspection des installations classées et, le cas échéant, les précautions de sécurité qui sont susceptibles d'en découler.</p> <p>Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours.</p> <p>Ce plan de défense incendie est inclus dans le plan d'opération interne s'il existe. Il est tenu à jour.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant ne dispose pas de Plan de Défense Incendie.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Il est demandé à l'exploitant de transmettre son PDI sous 3 mois à réception du présent rapport d'inspection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 14 : Effets thermiques sur les tiers (A et Enr)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Annexe VIII</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, 2.c Prévenir les effets thermiques sur les tiers</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant élabore avant le 1er janvier 2023 pour les installations à enregistrement ou autorisation et avant le 1er janvier 2026 pour les installations à déclaration une étude visant à déterminer les distances correspondant à des effets thermiques en cas d'incendie de 8 kW/ m<sup>2</sup>. Les distances sont au minimum soit celles calculées, à hauteur de cible ou à défaut à hauteur d'homme, pour chaque cellule en feu prise individuellement par la méthode FLUMILOG compte-tenu de la configuration du stockage et des matières susceptibles d'être stockées (référéncée dans le document de l'INERIS " Description de la méthode de calcul des effets thermiques produits par un feu d'entrepôt ", partie A, réf. DRA-09-90 977-14553A) si les dimensions du bâtiment sont dans son domaine de validité, soit celles calculées par des études spécifiques dans le cas contraire. Cette étude est tenue à la disposition de l'inspection des installations classées, et pour les installations soumises à déclaration, des organismes de contrôle.</p> <p>Si elle existe et si les éléments répondant aux dispositions ci-dessus y figurent, l'exploitant peut s'appuyer sur toute étude déjà réalisée, notamment les études jointes, le cas échéant, aux dossiers de déclaration, enregistrement ou autorisation.</p> |

**Constats :**

L'étude de flux thermique a été réalisée lors de la demande d'enregistrement de septembre 2018. Compte tenu des modifications constatées entre les éléments du dossier déposé et les hangars finalement réalisés, l'inspection demande la mise à jour de cette étude dans le cadre du PAC devant être déposé.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Mise en demeure, dépôt de dossier

**Proposition de délais :** 3 mois

## Planche photographique associée à la visite d'inspection

N°5 : Stockage de matières susceptibles de créer une pollution du sol ou des eaux



*Futs sans rétention - FILAC*



*Futs sans rétention - EUROCOOP*



*Futs sans rétention - EUROCOOP 2*

N°6 : Conditions de stockage

