

Unité départementale du Morbihan
34, rue Jules Legrand
56100 Lorient

Lorient, le 29/09/2025

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 27/08/2025

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

AERODIS SAS
2 rue Berthelot
92400 Courbevoie

Références : YG/FD/E/2025
Code AIOT : 0005517608

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 27/08/2025 du parc éolien AERODIS SAS implanté LA NUITE - 56190 Ambon. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les thèmes de la visite concernent l'accessibilité, le contrôle des accès et l'identification des aérogénérateurs ainsi que la mise en œuvre des procédures d'urgence, en particulier :

- vérifier que le site dispose d'un accès carrossable entretenu et de zones propres (art. 7 et 20) ;
- contrôler la numérotation des éoliennes et la présence de panneaux d'identification du parc et du poste de livraison (art. 14) ;
- réaliser un essai sur un aérogénérateur afin de vérifier le bon fonctionnement des dispositifs d'arrêt d'urgence (art. 17) ;
- s'assurer de l'existence et de la diffusion des consignes de sécurité en cas d'incendie auprès du personnel (art. 22) ;
- vérifier la mise en œuvre de cette procédure dans l'heure et la transmission de l'alerte aux secours dans les 15 minutes (art. 23).

La visite s'est déroulée dans le cadre d'une action coup de poing c'est-à-dire de manière inopinée.

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- AERODIS SAS
- LA NUITE - 56190 Ambon
- Code AIOT : 0005517608
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le parc éolien est constitué de six éoliennes renouvelées par arrêté préfectoral du 23 novembre 2021.

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - ◆ les observations éventuelles ;
 - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
 - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
 - ◆ soit conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Accessibilité	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7	Sans objet
2	Contrôle des accès	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13	Sans objet
3	Identification Des aérogénérateurs	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	Sans objet
4	Exploitation	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14	Sans objet
5	Risques	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 22	Sans objet
6	Risques	Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 23	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le parc a été renouvelé en 2023 et 2024, les six éoliennes Ecotècnia ECO 80 ont été remplacées par six éoliennes modèle V100.

Le chemin d'accès ainsi que la plateforme sont carrossables et correctement entretenus notamment au regard du risque incendie. Les accès sont clairement identifiés et permettent aux tiers comme aux intervenants de prendre connaissance des risques liés à l'installation ainsi que des mesures de prévention associées. L'accès à l'intérieur des éoliennes est correctement sécurisé. Enfin, les consignes de mise en sécurité et d'alerte sont connues de M. BERTAIX, contacté par téléphone, et appliquées de manière satisfaisante.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Accessibilité

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 7
Thème(s) : Risques accidentels, Exploitation
Prescription contrôlée : Le site dispose en permanence d'une voie d'accès carrossable au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Cet accès est entretenu. Les abords de l'installation placés sous le contrôle de l'exploitant sont maintenus en bon état de propreté.

Constats :

L'éolienne E1, objet du contrôle, est desservie par un chemin carrossable longeant la RN 165, conduisant à une vaste plateforme également carrossable et correctement entretenue, sur laquelle elle est implantée.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 2 : Contrôle des accès

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 13

Thème(s) : Risques accidentels, Exploitation

Prescription contrôlée :

Les personnes étrangères à l'installation n'ont pas d'accès libre à l'intérieur des aérogénérateurs. Les accès à l'intérieur de chaque aérogénérateur, du poste de transformation, de raccordement ou de livraison sont maintenus fermés à clef afin d'empêcher les personnes non autorisées d'accéder aux équipements.

Constats :

La porte d'entrée de l'éolienne E1 était fermée à clé, celle du poste de livraison n'a pas été contrôlée.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 3 : Identification des aérogénérateurs

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14

Thème(s) : Risques accidentels, Exploitation

Prescription contrôlée :

Chaque aérogénérateur est identifié par un numéro, affiché en caractères lisibles sur son mât. Le numéro est identique à celui généré à l'issue de la déclaration prévue à l'article 2.2.

Constats :

Le mât est correctement identifié, l'inscription « E1 » y figurant de manière claire et visible.

Type de suites proposées : Sans suite

N° 4 : Exploitation

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 14
Thème(s) : Risques accidentels, Exploitation
Prescription contrôlée : Les prescriptions à observer par les tiers sont affichées soit en caractères lisibles soit au moyen de pictogrammes sur des panneaux positionnés sur le chemin d'accès de chaque aérogénérateur, sur le poste de livraison et, le cas échéant, sur le poste de raccordement. Elles concernent notamment : - les consignes de sécurité à suivre en cas de situation anormale ; - l'interdiction de pénétrer dans l'aérogénérateur ; - la mise en garde face aux risques d'électrocution ; - la mise en garde, le cas échéant, face au risque de chute de glace.
Constats : Un panneau est présent à l'entrée du chemin d'accès, il reprend l'ensemble des informations et consignes prévues par la réglementation.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 5 : Risques

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 22
Thème(s) : Risques accidentels, Exploitation
Prescription contrôlée : Des consignes de sécurité sont établies et portées à la connaissance du personnel en charge de l'exploitation et de la maintenance. Ces consignes indiquent : - les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation ; - les procédures d'alertes avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours.
Constats : L'inspection a appelé le numéro indiqué sur le panneau situé à l'entrée de la plateforme. M. BERTAIX a rapidement répondu. Dans le cadre de l'exercice, celui-ci a décrit les procédures à appliquer : appel au turbinier pour mise en sécurité de l'installation par l'arrêt de l'éolienne, dans un délai inférieur à 15 minutes ; selon les informations recueillies transmission de l'alerte de manière graduée soit d'abord à une équipe située à ELVEN (commune proche) pour une éventuelle levée de doute, ou également au CODIS, puis information de l'inspection.
Type de suites proposées : Sans suite

N° 6 : Risques

Référence réglementaire : Arrêté Ministériel du 26/08/2011, article 23
Thème(s) : Risques accidentels, Exploitation
Prescription contrôlée : En cas de détection d'un fonctionnement anormal notamment en cas d'incendie ou d'entrée en survitesses d'un aérogénérateur, l'exploitant ou une personne qu'il aura désignée et formée est en mesure : - de mettre en œuvre les procédures d'arrêt d'urgence mentionnées à l'article 22 dans un délai maximal de 60 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur ; - de transmettre l'alerte aux services d'urgence compétents dans un délai de 15 minutes suivant l'entrée en fonctionnement anormal de l'aérogénérateur.
Constats : M. BERTAIX a mis en œuvre la procédure d'arrêt d'urgence, la machine a été arrêtée dans un délai inférieur à 15 mn.
Type de suites proposées : Sans suite