



**PRÉFET  
DE HAUTE-LOIRE**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
d'Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité interdépartementale Loire/Haute-Loire  
6 avenue Général de Gaulle  
CS90254  
43000 Le Puy-en-Velay Cedex

Le Puy-en-Velay, le 14/01/2026

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 14/01/2026

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **Auvergne Plastique Industrie**

ZA de Pirolles  
43590 Beauzac

Références : UiD4243-EAR-026-005  
Code AIOT : 0003202462

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 14/01/2026 dans l'établissement Auvergne Plastique Industrie implanté ZA de Pirolles 43590 Beauzac. L'inspection a été annoncée le 05/01/2026. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Cette inspection fait suite à l'arrêté préfectoral n°BCTE/2025-05 du 13 janvier 2025 portant enregistrement des activités de fabrication d'emballages en matières plastiques.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- Auvergne Plastique Industrie
- ZA de Pirolles 43590 Beauzac
- Code AIOT : 0003202462
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Auvergne Plastique Industrie est spécialisée dans la fabrication d'emballages souples en polyéthylènes par extrusion.

**Contexte de l'inspection :**

- Récolement

**Thèmes de l'inspection :**

- Stratégie de défense incendie

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits concluant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle  | Référence réglementaire                         | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|--------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Stockage extérieur | Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.1.1 | Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                        | 3 mois                |
| 3  | Stockage intérieur | Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.1.2 | Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant                                                        | 4 mois                |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                  | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Situation administrative           | Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 1.2.1 | Sans objet        |
| 4  | Défense contre l'incendie          | Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.2.1 | Sans objet        |
| 5  | Rétention eaux extinction incendie | Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.2.2 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La réalisation des travaux d'extension ayant pris du retard, lors de la visite, l'organisation des stockage n'était pas conforme aux éléments du dossier d'enregistrement ayant conduit à l'arrêté préfectoral du 13 janvier 2025. L'exploitant devra faire le nécessaire pour se conformer à son arrêté. Le cas échéant, il apportera les éléments attestant que les modifications apportées sur l'organisation du stockage n'est pas de nature à causer de dommages à l'environnement ou au tiers.

## 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Situation administrative**

|                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 1.2.1                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Classement ICPE                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Rubrique 2661.1.b → 60t/j (E)<br>Rubrique 2662.1 → 7917 m <sup>3</sup> (E)<br>Rubrique 2663.2.b → 2532 m <sup>3</sup> (D) |

|                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>L'exploitant a indiqué que les capacités maximales inscrites dans l'arrêté préfectoral n°BCTE/2025-05 du 13 janvier 2025 sont respectées. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                       |

## N° 2 : Stockage extérieur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagements 'implantation' stockage' 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Concernant le nouveau stockage extérieur, repéré par « 1 » sur le plan en annexe 1, en lieu et place des dispositions du paragraphe 2.1 de l'annexe 1 de l'arrêté ministériel du 15 avril 2010, l'exploitant respecte les prescriptions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les limites des stockages sont implantées à une distance minimale des limites du site calculée de façon à ce que les effets létaux, au sens de l'arrêté du 29 septembre 2005, soient contenus dans l'enceinte de l'établissement, en cas d'incendie, en prenant en compte la configuration la plus défavorable par rapport aux matières combustibles potentiellement stockées en utilisant la méthode de calcul Flumilog (...);</li> <li>- cette distance est au moins égale à 10 mètres ;</li> <li>- l'installation ne comprend pas, ne surmonte pas ni n'est surmontée de locaux habités ou occupés par des tiers. Le stockage en sous-sol, c'est-à-dire au-dessous du niveau dit de référence, est interdit ;</li> <li>- le niveau de référence est celui de la voirie interne au site situé au pied du bâtiment et desservant la construction utilisable par les engins des services d'incendie et de secours. S'il y a deux accès par des voies situées à des niveaux différents, le niveau de référence est déterminé par la voie la plus basse ;</li> <li>- le stockage est également interdit en mezzanine ;</li> <li>- la zone de stockage extérieure sera organisée en 4 îlots de 40 m x 8,8m x 1,6m, espacés par des allées de 2 mètres.</li> </ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Lors de la visite, il a été constaté que les limites de stockages sont à une distance d'au moins 10m des limites de l'établissement.<br>Ce stockage extérieur ne comprend aucun local. Il est sur une surface plane au niveau de la voirie. Il n'existe pas de mezzanine de stockage, ni de sous-sol.<br>Néanmoins, l'exploitant a indiqué que la zone de stockage n'a finalement pas pu être organisée telle que définie dans la prescription. Le stockage a été réorganisé en 5 îlots. Cette réorganisation a vocation à être pérenne.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Dans un délai de 3 mois, l'exploitant devra transmettre à l'inspection des installations classées: <ul style="list-style-type: none"> <li>• un plan détaillé de cette zone de stockage indiquant l'emplacement et les dimensions des cinq îlots et des allées;</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>une étude des flux thermiques (Flumilog) permettant de déterminer, en cas d'incendie, si les flux thermiques restent contenus dans les limites du site et les éventuels effets domino.</li> </ul> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant, Demande d'action corrective                                                                                                                                       |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                    |

### N° 3 : Stockage intérieur

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.1.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagements 'structure des bâtiments '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Concernant le stockage de matières premières et produits finis au sein du nouveau bâtiment repéré « 2 » sur le plan en annexe 1 (...)</p> <p>L'exploitant réalise une étude technique démontrant que les dispositions constructives visent à ce que la ruine d'un élément (murs, toiture, poteaux, poutre) suite à un sinistre n'entraîne pas la ruine en chaîne de la structure du bâtiment, notamment les cellules de stockage avoisinantes, ni de leurs dispositifs de compartimentage, ni l'effondrement de la structure vers l'extérieur de la cellule en feu. Cette étude est réalisée au moment de la construction de l'entrepôt et est tenue à disposition de l'inspection des installations classées.</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la façade Est de l'extension est REI120 au niveau du local mandrins et de la zone de stockage des matières premières ;</li> <li>- l'ensemble de la structure est à minima R120 ;</li> </ul> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- les murs séparatifs entre 2 cellules sont REI120, ces parois sont prolongées latéralement le long du mur extérieur de 0,50 m en saillie de la façade ;</li> <li>- les éléments séparatifs entre cellules dépassent d'au moins 1 mètre la couverture du bâtiment au droit du franchissement (...)</li> <li>- les murs séparatifs entre une cellule et un local technique (hors chaufferie) sont REI120 jusqu'en sous-face de toiture, ou une distance libre de 10 mètres est respectée entre la cellule et le local technique ;</li> <li>- les bureaux et les locaux sociaux, à l'exception des bureaux dits de quais destinés à accueillir le personnel travaillant directement sur les stockage et les quais, sont situés dans un local clos distant d'au moins 10 mètres des cellules de stockage.</li> </ul> <p>Cette distance peut être inférieure à 10 mètres si les bureaux et locaux sociaux sont :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- isolés par une paroi jusqu'en sous-face de toiture et des portes d'intercommunication munies d'un ferme-porte, qui sont tous REI120 ;</li> <li>- sans être contigus avec les cellules où sont présentes les matières dangereuses.</li> </ul> <p>De plus, lorsque les bureaux sont situés à l'intérieur d'une cellule :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le plafond est REI120 ;</li> <li>- le plancher est également en REI120 si les bureaux sont situés en étage ;</li> </ul> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le sol des aires et locaux de stockage est incombustible (de classe A1fl) ;</li> <li>- les ouvertures effectuées dans les parois séparatives (baies, convoyeurs, passages de gaines, câbles électriques et canalisations, portes...) sont munis de dispositifs de fermeture ou de calfeutrement assurant un degré de résistance au feu équivalent à celui exigé pour ces parois. Les fermetures sont associées à un dispositif asservi à la détection automatique d'incendie assurant</li> </ul> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>leur fermeture automatique, mais ce dispositif est aussi manoeuvrable à la main, que l'incendie soit d'un côté ou de l'autre de la paroi. Ainsi, les portes situées sur un mur REI120 présentent un classement EI120C. Les portes satisfont une classe de durabilité C2 ;</p> <p>(...)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- le stockage au sein du bâtiment repéré « 2 » sur le plan en annexe 1 abritant les matières premières et les produits finis est divisé en 2 zones de stockage de 39m x 18m ;</li> <li>- le stockage des produits relevant de la rubrique 2662 et 2663 sont stockés dans les conditions suivantes : <ul style="list-style-type: none"> <li>- les produits finis sont stockés au sol. Le stockage est organisé en 10 îlots de 15mx1,6mx2m ;</li> <li>- les matières premières sont stockées au sol. Le stockage est organisé en 2 îlots de 8mx15mx1,5m ;</li> <li>- les îlots de matières premières et de produits finis sont séparés par une distance d'au moins 11,5m.</li> </ul> </li> </ul> <p>Le stockage est séparé des installations relevant de la rubrique 2661 (...) à l'exception des en-cours de fabrication dont la quantité est limitée aux nécessités de l'exploitation :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- soit par une distance de 10 mètres entre les locaux si ceux-ci sont distincts ;</li> <li>- soit par un mur REI120 dépassant d'au moins 1 mètre en toiture et 0,5mètre latéralement, dans les autres cas. Les portes présentent un classement EI120 C et satisfont une classe de durabilité C2.</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite, l'exploitant a indiqué que les travaux d'aménagement n'était pas terminé et que par conséquent, l'organisation des stockages telle que définie dans la prescription n'avait pas encore été mise en oeuvre.</p> <p>Concernant les dispositions constructives, l'exploitant a indiqué qu'elles étaient inscrites dans le cahier des charges du constructeur et qu'elles avaient du être respectées. Lors de la visite, il a été constaté par échantillonnage :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la présence d'un sol et de murs en béton</li> <li>• la présence de porte coupe-feu.</li> </ul> <p>Enfin, l'exploitant a présenté une attestation de non-ruine en chaine de l'extension établie par Eurobéton.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>Dans un délai de 4 mois, l'exploitant devra transmettre à l'inspection des installations classées tout justificatif permettant de démontrer que l'organisation des stockages est conforme à l'arrêté préfectoral n°BCTE/2025-05 du 13 janvier 2025.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective, Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 4 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 4 : Défense contre l'incendie

|                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.2.1                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de défense contre l'incendie                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>(...) Un système d'extinction automatique de type sprinklage couvre l'ensemble du bâtiment et</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>l'extension ;</p> <p>Pendant les périodes d'exploitation, une présence humaine, dont du personnel formé à l'extinction d'un début de feu est permanente dans les ateliers d'extrusion ;</p> <p>En période d'arrêt de production, un système de télésurveillance est présent ;</p> <p>(...)</p> <p>- deux poteaux incendie sont présents en limite de propriété (Ouest et Est). Ces poteaux incendie sont alimentés par des conduites PVC de diamètre 125 raccordées au réservoir de Pirolles d'un volume de 1000 m<sup>3</sup>. Une réserve incendie de 1500 m<sup>3</sup> est également présente à l'extrémité Nord de la zone de Pirolles et alimente une colonne humide. Les poteaux associés sont situés aux mêmes emplacements que les PI sur réservoir ; (...)</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite, il a été constaté la présence d'un système de spinklage dans l'ensemble du bâtiment de l'extension.</p> <p>L'exploitant a présenté des feuilles de présence de AED formation attestant que du personnel était formé à l'extinction d'un début de feu.</p> <p>L'exploitant a indiqué que le site était équipé d'un système de télésurveillance ainsi que d'un système de caméra thermique. Ces systèmes sont accessibles à partir d'un centre de controle ainsi que sur le smartphone des personnes en charge.</p> <p>Les poteaux incendie ont été vus lors de la visite.</p>                                                                                                                                                 |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

#### N° 5 : Rétention eaux extinction incendie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 13/01/2025, article 2.2.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention eaux extinction incendie</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>(...) les eaux et écoulement susceptibles d'être polluées lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie sont collectés au niveau du bassin d'orage de la ZAC. Il dispose d'une zone de stockage étanche qui peut être obturée par une vanne à fonctionnement automatique (asservie à la détection incendie) et manuelle. (...)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Lors de la visite, le bassin d'orage de la ZAC a été vu.</p> <p>Ce bassin a été séparé par une digue afin d'obtenir une zone de stockage étanche munie d'une vanne à fonctionnement automatique asservie à la détection incendie et au sprinklage et à fonctionnement manuel.</p> <p>La digue est munie d'un clapet anti-retour interdisant l'écoulement de liquide de la zone étanche vers l'autre partie du bassin toujours perméable.</p> <p>Les abords du bassin ont également été repris pour permettre un accès facilité s'il fallait venir récupérer des eaux polluées, notamment les eaux d'extinction incendie, en cas d'accident ou d'incendie.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |