

Unité Interdépartementale 39-71  
Antenne de Mâcon  
37 boulevard Henri Dunant  
CS 80140  
71040 Mâcon Cedex 9

Le, 13 décembre 2023

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 30/11/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **PRODIA**

Les Seillières - BP 7  
39160 Saint-Amour

Références : AC/NM/2023/M\_236  
Code AIOT : 0005903191

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 30/11/2023 dans l'établissement PRODIA implanté Les Seillières - BP 7 39160 Saint-Amour. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- PRODIA
- Les Seillières - BP 7 39160 Saint-Amour
- Code AIOT : 0005903191
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Oui

L'entreprise PRODIA produit des protéines animales à partir de sous-produits animaux de catégorie 3 (carcasse et abats). Elle déshydrate par cuisson et dégraisse par pressage ces matières afin d'en extraire d'une part des protéines animales et d'autre part des graisses animales. Elle produit notamment des protéines de volaille et de porc.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Rétentions – produits dangereux

**2) Constats**

**2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                 | Référence réglementaire                         | Autre information |
|----|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Stockage sur rétention                            | Arrêté Préfectoral du 30/01/2020, article 7.3.3 | Sans objet        |
| 2  | Rétention des récipients unitaires                | Arrêté Préfectoral du 30/01/2020, article 7.3.3 | Sans objet        |
| 3  | Rétention des produits incompatibles              | Arrêté Préfectoral du 30/01/2020, article 7.3.3 | Sans objet        |
| 4  | Gestion des stockages en rétention - eau de pluie | Arrêté Préfectoral du 30/01/2023, article 7.3.4 | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Aucune non-conformité n'a été relevée.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Stockage sur rétention

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/01/2020, article 7.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Produits chimiques, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou du sol est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes :<br>- 100 % de la capacité du plus grand réservoir ;<br>- 50 % de la capacité totale des réservoirs associés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a présenté une liste des produits dangereux présents sur site datée du 1 <sup>er</sup> octobre 2023. Cette liste établie pour chacun des produits les quantités maximums présentes sur site. L'exploitant indique qu'un état des stocks réels est établi chaque semaine. Par mail du 1 <sup>er</sup> décembre, L'exploitant a présenté un tableau Excel présentant l'état des stocks réels pour les sites de Prodia et Provalt mis à jour au 27 novembre 2023.<br>Il est effectué par sondage une vérification de la justesse de la liste. L'exploitant indique au cours de la visite que le stock réel en soude 50 % est de 4.25m <sup>3</sup> . Le fichier transmis indique 7,125t de soude 50 % stockée.<br><b>L'exploitant justifiera cet écart.</b><br>Lors de la visite des installations, l'exploitant a présenté la citerne double enveloppe de 10m <sup>3</sup> /15t dédiée au stockage de la soude 50 %. La double enveloppe faisant office de rétention.<br>Par mail du 1 <sup>er</sup> décembre, l'exploitant a transmis un plan coté de la cuve de soude et de sa rétention, montrant une rétention de 12,5 m <sup>3</sup> pour une cuve de 10m <sup>3</sup> .<br>Aucune non-conformité n'est relevée. |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |
|----------------------------------------------|

#### N° 2 : Rétention des récipients unitaires

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/01/2020, article 7.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Retentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Pour le stockage de récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 250 l, la capacité de rétention est au moins égale à [...] 20 % de la capacité totale de ces fûts.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>Il est procédé par sondage à la vérification de la bonne mise sur rétention de produits dangereux conditionnés en fûts unitaires.<br>L'état des stocks indique que l'exploitant stocke 0.16t de produit dégraissant dangereux "H304". L'exploitant indique que ce stock est conditionné en 3 fûts unitaires de 60 l. Il est constaté la même chose sur site. Ces fûts sont sur rack métallique avec une rétention par étage. L'exploitant indique stocker sur la rétention correspondant au stock de dégraissant 1 180 l de produits pour une rétention de 1 500 l.<br>Aucune non-conformité n'est constatée. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

#### N° 3 : Rétention des produits incompatibles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/01/2020, article 7.3.3                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Produits incompatibles                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les réservoirs ou récipients contenant des produits incompatibles ne sont pas associés sur une même rétention.                                                                                                                                                                                     |
| <b>Constats :</b><br>Au cours de la visite du site, il n'est pas constaté que des produits incompatibles sont stockés sur une même rétention.<br>Par mail du 1er décembre 2023, l'exploitant transmet une liste de ses produits incompatibles comportant les règles de stockage sur rétention pour éviter tout stockage incompatible. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

#### N° 4 : Gestion des stockages en rétention – eau de pluie

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 30/01/2023, article 7.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Disponibilité des rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant veille à ce que les volumes potentiels de rétention restent disponibles en permanence. À cet effet, l'évacuation des eaux pluviales respecte les dispositions du présent arrêté.                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant indique vérifier toutes les semaines la hauteur d'eau dans les rétentions et procéder à une vidange si ce niveau atteint le tiers de la hauteur de la rétention.<br>L'inspection des installations classées rappelle la nécessité de veiller strictement à la disponibilité des volumes nécessaires de rétention. |

Au cours de la visite sur site, il est relevé la présence d'eau de pluie dans la rétention la plus basse du rack, malgré la présence d'une couverture surplombant l'ensemble du rack. Par mail du 1<sup>er</sup> décembre, l'exploitant a justifié de la bonne vidange de cette rétention.

**Type de suites proposées :** Sans suite