



**PRÉFET  
DE LA DRÔME**

*Liberté  
Égalité  
Fraternité*

**Direction Régionale de l'Environnement,  
de l'Aménagement et du Logement  
Auvergne-Rhône-Alpes**

Unité interdépartementale Drôme-Ardèche  
Plateau de Lautagne  
3 Avenue des Langories  
26 000 Valence

Valence, le 06/05/2024

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 16/02/2024

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **Société LOG FOR YOU**

60 rue de la tramontane  
13 100 Aix-en-Provence

Référence : 20240426-RAP-DAEN0423  
Code AIOT : 0006113976

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 16/02/2024 dans l'établissement LOG FOR YOU implanté ZAC de la Motte & de Mauboule 26000 Valence. L'inspection a été annoncée le 01/02/2024. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite d'inspection a été réalisée dans le cadre du suivi des suites données par l'exploitant à la visite précédente réalisée le 18/11/2022.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LOG FOR YOU
- ZAC de la Motte & de Mauboule 26 000 Valence
- Code AIOT : 0006113976
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non IED

La société LOG FOR YOU est autorisée, par arrêté préfectoral n°2015247-0007 du 04/09/2015 modifié, à exploiter un entrepôt logistique sur la commune de Valence. Il s'agit d'un entrepôt de taille importante comportant 14 cellules de moins de 6 000 m<sup>2</sup>.

Les installations relèvent notamment du régime de l'autorisation sous la rubrique 1510-2 et du régime de la déclaration sous les rubriques 2910 (combustion) et 2925 (locaux de charge).

Le site est spécialisé dans le stockage de pneumatiques. Il a connu un incendie très significatif en août 2018 détruisant une cellule de stockage. Les installations ont depuis été remises en état.

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

À chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### **2-2) Bilan synthétique des fiches de constats**

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

cf. page suivante.

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Suites à l'issue de la <u>présente</u> inspection | Délais |
|----|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|
| 1  | Contenu du dossier administratif 1510              | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, point 1.2 de l'annexe II       | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                       | 3 mois |
| 3  | Mesures constructives [pt n°3 visite 2022]         | Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, article 7.2.2                  | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Demande d'action corrective                       | 3 mois |
| 12 | Détection incendie & Maintenance                   | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, points 12 et 22 de l'annexe II | /                                                                                                          | Demande de justificatif à l'exploitant            | 3 mois |
| 14 | Indisponibilité temporaire du système d'extinction | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, point 22 de l'annexe II        | /                                                                                                          | Demande d'action corrective                       | 3 mois |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                                        | Référence réglementaire                                          | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Décision suite à la visite |
|----|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 2  | Caractéristiques des installations – Plans [pt n°2 visite 2022]          | Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, articles 1.3.1, 2.6.1 et 7.2.1 | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Clôture                    |
| 4  | État des matières stockées [pt n°6 visite 2022]                          | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4                    | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Clôture                    |
| 5  | Moyens de lutte contre l'incendie (AM) [pt n°7 visite 2022]              | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13                     | Susceptible de suites                                                                                      | Clôture                    |
| 6  | Moyens de lutte contre l'incendie (AP) [pt n°8 visite 2022]              | Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, article 8.3.8                  | Susceptible de suites                                                                                      | Clôture                    |
| 7  | Maintenance, contrôles périodiques [pt n°9 visite 2022]                  | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, articles 15 et 22              | Susceptible de suites                                                                                      | Clôture                    |
| 8  | Plan de défense incendie / POI [pt n°11 visite 2022]                     | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23                     | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Clôture                    |
| 9  | Suivi des dispositifs de protection foudre [pt n°14 visite 2022]         | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, articles 19, 21                | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Clôture                    |
| 10 | Prévention du risque pollution par eaux extinction [pt n°15 visite 2022] | Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, articles 4.3.3.1 et 8.3.2      | Avec suites, Lettre de suite                                                                               | Clôture                    |

| N° | Point de contrôle                                | Référence réglementaire                                      | Si le point de contrôle provient d'une précédente inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Décision suite à la visite |
|----|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 11 | Gestion des eaux pluviales [pt n°16 visite 2022] | Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 1.6.4              | Avec suites, Lettre de suite                                                                        | Clôture                    |
| 13 | Consignes                                        | Arrêté Ministériel du 11/04/2017, Point 21 de l'annexe II    | /                                                                                                   | Clôture                    |
| 15 | Surveillance des niveaux sonores                 | Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, articles 6.2.2. et 10.2.1. | /                                                                                                   | Clôture                    |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

La visite d'inspection réalisée le 16 février 2024 a permis de constater que l'exploitant avait mis en œuvre des actions correctives permettant de répondre aux différents écarts qui avaient été relevés lors de la dernière visite. Le délai de transmission de certains justificatifs a été plus long qu'attendu, mais la nouvelle visite réalisée environ 15 mois après la précédente a permis de constater un retour à la conformité sur la quasi-totalité de points de contrôle.

Il demeure un point de contrôle non soldé concernant la remise en état des bandes de protection autour des murs séparatifs coupe-feu en toiture, du fait d'une action corrective de longue durée en lien avec les actions engagées (expertises réalisées sur les défauts, détermination de l'origine et des responsabilités, etc.).

Il est relevé de nouveaux écarts qui pourront faire l'objet d'une action corrective rapide (notamment concernant la complétude du dossier tenu à jour par l'exploitant, la maintenance des portes coupe-feu et la formalisation des dispositions à mettre en œuvre en cas d'indisponibilité du système d'extinction).

### 2-4) Fiches de constats

**N° 1 : Contenu du dossier administratif 1510 [nouveau point de contrôle]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article point 1.2 de l'annexe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Dossier administratif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> <b>Arrêté ministériel du 11/04/2017 - Annexe II</b><br/> 1.2. Contenu du dossier<br/> <i>« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les éléments suivants :</i><br/> - une copie de la demande de déclaration, d'enregistrement ou d'autorisation et du dossier qui l'accompagne ;<br/> - ce dossier tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;<br/> - l'étude de flux thermique prévue au point 2 pour les installations soumises à déclaration, le cas échéant ;<br/> - la preuve de dépôt de déclaration ou l'arrêté d'enregistrement ou d'autorisation délivré par le préfet ainsi que tout autre arrêté préfectoral relatif à l'installation ;<br/> - les différents documents prévus par le présent arrêté.</p> <p><i>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et, pour les installations soumises à déclaration, de l'organisme chargé du contrôle périodique.</i></p> <p><i>"Les éléments des rapports de visites de risques qui portent sur les constats et sur les recommandations issues de l'analyse des risques menée par l'assureur dans l'installation sont également tenus à la disposition de l'inspection des installations classées". »</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Constats :</b><br>Lors de la visite, l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la disponibilité de l'ensemble des pièces que l'exploitant doit tenir dans son « dossier » administratif ICPE.                                                                                         |
| <b>Non-conformité n°1 :</b> L'exploitant doit mettre à jour son dossier administratif ICPE afin que son contenu réponde aux dispositions prévues par le point 1.2 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11 avril 2017. L'exploitant confirmera sous 3 mois de la réalisation de cette action. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                             |

## N° 2 : Caractéristiques des installations – Plans [pt n°2 visite 2022]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, articles 1.3.1, 2.6.1 et 7.2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Autre, Mise en service                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><b>Arrêté n°2015247-0007 du 04/09/2015 modifié</b><br>Article 1.3.1 Conformité<br><i>« Les installations et leurs annexes, objet du présent arrêté, sont disposées, aménagées et exploitées conformément aux plans et données techniques contenus dans le dossier déposé par l'exploitant (...).</i><br><i>En particulier et afin de prévenir le risque d'inondation lié à une remontée de la nappe d'accompagnement du Rhône en période de crue prolongée de ce dernier, le premier plancher utile du bâtiment sera implanté en surélévation de 0,30 m par rapport au terrain naturel avant aménagement.</i><br><i>La partie située dans la zone de sécurité de 100 m à partir du pied de la digue du Rhône sera engazonnée et maintenue libre de toute occupation.</i><br><i>Cette zone qui correspond à environ 250 m<sup>2</sup> sera matérialisée sur un plan de masse du site. (...) »</i><br>Article 2.6.1 Récapitulatif des documents tenus à la disposition de l'inspection<br><i>« L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :</i><br><ul style="list-style-type: none"> <li>• le dossier de demande d'autorisation initial ;</li> <li>• les dossiers de porter à connaissance informant le préfet de toute modification notable apportée aux installations et à leurs modalités d'exploitation, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 181-46 du code de l'environnement, ainsi que les éléments associés (compléments, mémoires en réponse, expertises, etc.) ;</li> <li>• les plans tenus à jour ;</li> <li>• les récépissés de déclaration et les prescriptions générales, en cas d'installations soumises à déclaration non couvertes par l'arrêté d'autorisation ;</li> <li>• les arrêtés préfectoraux relatifs aux installations soumises à autorisation, pris en application de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement,</li> <li>• tous les documents, enregistrements, résultats de vérification et registres répertoriés dans le présent arrêté ;</li> </ul> <i>ces documents peuvent être informatisés, mais dans ce cas des dispositions doivent être prises pour la sauvegarde des données.</i><br><i>Ce dossier est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées sur le site durant 5 années au minimum. ». »</i> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Article 7.2.1 – Caractéristiques des cellules</p> <p>« L'entrepôt est constitué de :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 14 cellules orientées EST-OUEST d'une surface individuelle comprise entre 5194 m<sup>2</sup> et 5807 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>La hauteur moyenne sous toiture (sous bac au faîtage) est égale à 11,50 m pour une hauteur totale du bâtiment (à l'acrotère) égale à 14,20 m.</p> <p>La hauteur maximale de stockage en rack classique est égale à 10,8 m.</p> <p>L'entrepôt sera équipé d'un système d'extinction automatique d'incendie. »</p>                   |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b><u>Non-conformité n°1:</u></b> L'exploitant doit mettre à jour son plan des réseaux, afin que ce dernier traite de l'ensemble des cellules du site (réseau des eaux pluviales de toiture) et comporte l'ensemble des informations attendues en application du point 1.6.1 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11/04/2017.</p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u></p> <p>L'exploitant a justifié de la mise à jour de son plan des réseaux. La non-conformité est soldée.</p> |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### N° 3 : Mesures constructives [pt n°3 visite 2022]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, article 7.2.2</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Compartimentage, séparations coupe-feu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite préfectorale</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Arrêté n°2015247-0007 du 04/09/2015 modifié</p> <p>Article 7.2.2. Compartimentage et aménagement du stockage</p> <p>« L'entrepôt est compartimenté en cellules de stockage afin de limiter la quantité de matières combustibles en feu lors d'un incendie.</p> <p>Ce compartimentage doit permettre de prévenir la propagation d'un incendie d'une cellule de stockage à l'autre.</p> <p>Pour atteindre cet objectif, les cellules doivent respecter les dispositions suivantes :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>* un mur écran REI 120 sera mis en place sur toute la façade SUD,</li> <li>* un mur écran thermique REI 120 sera mis en place sur toute la hauteur et sur 32 m de large sur la face NORD (cellules 7 et 14) au droit des locaux techniques ;</li> <li>* les parois qui séparent les cellules de stockage d'une même rangée doivent être des murs coupe-feu de degré minimum 2h ;</li> <li>* les deux rangées de cellules sont séparées dos à dos, par un mur présentant une résistance au feu égale à 4h ;</li> <li>* les percements effectués dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de gaines, sont rebouchés afin d'assurer un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;</li> <li>* les ouvertures effectuées dans les murs ou parois séparatifs, par exemple pour le passage de galeries techniques, sont munies de dispositifs assurant un degré coupe-feu équivalent à celui exigé pour ces murs ou parois séparatifs ;</li> <li>* les portes communicantes entre les cellules doivent être coupe-feu de degré 2 heures et munies d'un dispositif de fermeture automatique qui doit pouvoir être commandé de part et d'autre du mur de séparation des cellules. La fermeture automatique des portes coupe-feu ne doit pas être gênée par des obstacles ;</li> </ul> |

*\* les parois séparatives doivent dépasser d'au moins 1 mètre la couverture au droit du franchissement. La toiture doit être recouverte d'une bande de protection sur une largeur minimale de 5 mètres de part et d'autre des parois séparatives.*

(...) »

#### **Constats :**

Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :

**Observation n°1 :** *L'exploitant informe l'inspection des modalités de suivi du bon état des bandes de protection aluminium présentes en toiture de part et d'autre des parois séparatives.*

**Non-conformité n°2 :** *Afin de justifier de manière complète du degré de résistance au feu des parois séparatives des cellules, il convient de transmettre une nouvelle attestation portant sur le degré REI des parois réceptionnées (ne portant pas uniquement sur la stabilité au feu). Un plan sera utilement joint à l'attestation pour faire le lien avec les parois de l'entrepôt.*

**Observation n°2 :** *L'exploitant transmet les justificatifs de résistance au feu de l'ensemble des portes de la cellule 5 : les portes coulissantes REI 120 de communication entre les cellules (les deux portes pour la communication avec la cellule 12), la porte de communication avec le local de charge, ainsi que les portes piétonnes. Il conviendra de joindre au besoin un plan de repérage afin de faire le lien entre les portes de la cellule et les justificatifs transmis. Dans le cas où les justificatifs sont génériques (type de porte installée), il conviendra de transmettre en complément une attestation de l'installateur, ou tout autre justificatif faisant le lien entre le site et le justificatif.*

**Observation n°3 :** *L'exploitant informe l'inspection des dispositions prises pour prévenir les déclenchements intempestifs de sa détection incendie. Il a été constaté que la répétition des réarmements des portes coupe-feu n'était pas sans effet sur le bon fonctionnement des fermetures automatiques. Le compartimentage des cellules est un point majeur de la défense incendie du site. La répétition des « fausses » détections peut également conduire à une banalisation des alarmes incendies et de la conduite à tenir.*

Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :

- **Bandes de protection (Obs n°1)**

L'exploitant a justifié de différentes actions mises en œuvre pour établir le niveau et l'origine des dégradations constatées sur les bandes de protection en toiture (de part et d'autre des murs séparatifs coupe-feu). Les premières réparations n'ont pas été suffisantes dans la mesure où de nouvelles déchirures au niveau de la feuille d'aluminium sont survenues.

Compte-tenu d'une action assurantielle (garantie dommage-ouvrage), l'exploitant n'a pas été en mesure de justifier de la remise en état des bandes dans un délai court.

Le constat est requalifié en écart et une action corrective est sollicitée visant à s'assurer de la remise en état de ces bandes nécessaires à l'efficacité de recouplement coupe-feu.

**Non-conformité n°2 :** *L'exploitant justifie sous 3 mois de la mise en place d'une action corrective portant spécifiquement sur la remise en état des bandes de protection visées au point 6 de l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2017, avec le cas échéant un échéancier de réparation ou de renouvellement des bandes.*

- **Justificatifs de résistance au feu (NC n°2 et Obs n°2)**

Après de nombreux échanges et demandes postérieures à la visite, l'exploitant a finalement transmis en réponse à la non-conformité n°2, une attestation provenant de BUREAU VERITAS CONSTRUCTION, s'engageant sur la conformité des dispositions constructives et faisant référence à un audit de recollement à l'arrêté préfectoral établi par BUREAU VERITAS en 25/06/2019.

Ce document est générique sur les murs séparatifs des cellules, bureaux, locaux sociaux, locaux techniques (locaux de charges et ateliers), ainsi que sur les portes. En conséquence l'exploitant n'a pas transmis de plan associé ni de document spécifique à la cellule 5 (observation n°2).

À noter qu'il est fait référence à des murs exclusivement REI 120, alors que le mur séparatif qui partage l'entrepôt dans sa longueur est REI 240.

L'inspection propose de ne pas pousser plus loin le contrôle des dispositions constructives et de solder le suivi de cet écart (non-conformité n°2 du 18/11/2022).

**Observation n°1:** L'inspection invite l'exploitant à disposer de justificatifs complets et faisant référence aux bonnes caractéristiques de résistance au feu, comme demandé en application de l'arrêté ministériel (sans suite donnée dans le cadre de la visite).

- *Déclenchements intempestifs de la détection incendie (Obs n°3)*

Selon les précisions apportées par l'exploitant, les corrections apportées sur la détection incendie ont permis de supprimer les déclenchements intempestifs de la détection incendie. Le point est soldé.

**Type de suites proposées :** Avec suites

**Proposition de suites :** Demande d'action corrective

**Proposition de délais :** 3 mois

#### N° 4 : État des matières stockées [pt n°6 visite 2022]

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 1.4

**Thème(s) :** Risques accidentels, Inventaire

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 18/11/2022
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite
- date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023

**Prescription contrôlée :**

« I. - Dispositions applicables aux installations à enregistrement et autorisation : L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, y compris les matières combustibles non dangereuses ou ne relevant pas d'un classement au titre de la nomenclature des installations classées.

Cet état des matières stockées permet de répondre aux deux objectifs suivants :

1. servir aux besoins de la gestion d'un événement accidentel ; en particulier, cet état permet de connaître la nature et les quantités approximatives des substances, produits, matières ou déchets, présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage.

Pour les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les différentes familles de mention de dangers des substances, produits, matières ou déchets, lorsque ces mentions peuvent conduire à un classement au titre d'une des rubriques 4XXX de la nomenclature des installations classées.

Pour les produits, matières ou déchets autres que les matières dangereuses, devront figurer, a minima, les grandes familles de produits, matières ou déchets, selon une typologie pertinente par rapport aux principaux risques présentés en cas d'incendie. Les stockages présentant des risques particuliers pour la gestion d'un incendie et de ses conséquences, tels que les stockages de piles ou batteries, figurent spécifiquement.

2. répondre aux besoins d'information de la population ; un état sous format synthétique permet de fournir une information vulgarisée sur les substances, produits, matières ou déchets présents au sein de chaque zone d'activités ou de stockage. Ce format est tenu à disposition du préfet à cette fin.

L'état des matières stockées est mis à jour a minima de manière hebdomadaire et accessible à tout moment, y compris en cas d'incident, accident, pertes d'utilité ou tout autre événement susceptible d'affecter l'installation. Il est accompagné d'un plan général des zones d'activités ou de stockage utilisées pour réaliser l'état qui est accessible dans les mêmes conditions.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><i>Pour les matières dangereuses et les cellules liquides et solides liquéfiables combustibles, cet état est mis à jour, a minima, de manière quotidienne.</i></p> <p><i>Un recalage périodique est effectué par un inventaire physique, au moins annuellement, le cas échéant, de manière tournante.</i></p> <p><i>L'état des matières stockées est référencé dans le plan d'opération interne lorsqu'il existe.</i></p> <p><i>L'exploitant dispose, avant réception des matières, des fiches de données de sécurité pour les matières dangereuses, prévues dans le code du travail lorsqu'elles existent, ou tout autre document équivalent. Ces documents sont facilement accessibles et tenus en permanence à la disposition, dans les mêmes conditions que l'état des matières stockées. »</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b><i>Non-conformité n°4 : L'exploitant n'a pas été en mesure de transmettre un état des matières stockées permettant de répondre aux deux objectifs fixés par le point 1.4 de l'annexe II de l'arrêté ministériel du 11/04/2017. Pour répondre à cette disposition, l'exploitant peut mettre en place deux inventaires au contenu adapté pour répondre à chacun des objectifs fixés.</i></b></p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u></p> <p>L'exploitant a été en mesure de justifier de la mise en œuvre d'actions correctives permettant de répondre aux objectifs fixés concernant la disponibilité d'un état des matières stockées (inventaire). Compte-tenu de la nature des produits stockés, un inventaire unique apparaît acceptable (pour les besoins de la gestion d'un événement accidentel et l'information de la population). Un exemple d'inventaire basé sur une initiative DREAL / SDIS sur le département du Val d'Oise a été transmis à l'exploitant pour information.</p> <p><b>Type de suites proposées : Sans suite</b></p> |

**N° 5 : Moyens de lutte contre l'incendie (AM) [pt n°7 visite 2022]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 13</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : transmission de justificatifs (3 mois).</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p><i>L'installation est dotée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques, notamment :</i></p> <p><i>- d'un ou de plusieurs points d'eau incendie, tels que :</i></p> <p><i>a. Des prises d'eau, poteaux ou bouches d'incendie normalisés, d'un diamètre nominal adapté au débit à fournir, alimentés par un réseau public ou privé, sous des pressions minimale et maximale permettant la mise en œuvre des pompes des engins de lutte contre l'incendie ;</i></p> <p><i>b. Des réserves d'eau, réalimentées ou non, disponibles pour le site et dont les organes de manœuvre sont accessibles en permanence aux services d'incendie et de secours.</i></p> <p><i>Les prises de raccordement sont conformes aux normes en vigueur pour permettre aux services d'incendie et de secours de s'alimenter sur ces points d'eau incendie.</i></p> <p><i>L'accès extérieur de chaque cellule est à moins de 100 mètres d'un point d'eau incendie. Les points d'eau incendie sont distants entre eux de 150 mètres maximum (les distances sont mesurées par les voies praticables aux engins des services d'incendie et de secours) :</i></p> <p><i>- d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'entrepôt, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées ;</i></p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>- de robinets d'incendie armés, situés à proximité des issues. Ils sont disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances sous deux angles différents. Ils sont utilisables en période de gel ; ce point n'est pas applicable pour les cellules ou parties de cellules dont le stockage est totalement automatisé ; (...)</p> <p>Le débit et la quantité d'eau nécessaires sont calculés conformément au document technique D9 (...)</p> <p>En ce qui concerne les points d'eau alimentés par un réseau privé, l'exploitant joint au dossier prévu du point 1.2 de la présente annexe la justification de la disponibilité effective des débits et le cas échéant des réserves d'eau, au plus tard trois mois après la mise en service de l'installation. (...)</p> <p>L'installation est dotée d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours. (...) »</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p><u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b>Observation n°4 :</b> L'exploitant transmet sous 3 mois les justificatifs de conformité concernant l'installation des extincteurs et des robinets d'incendie armés sur l'ensemble du site, au référentiel retenu (règles APSAD R4 et R5).</p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u></p> <p>L'exploitant a finalement transmis les justificatifs attendus après la visite.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**N° 6 : Moyens de lutte contre l'incendie (AP) [pt n°8 visite 2022]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, article 8.3.8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens d'intervention                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : transmission de justificatifs (3 mois)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Arrêté n°2015247-0007 du 04/09/2015 modifié</p> <p>Article 7.2.6. Moyens de lutte contre l'incendie</p> <p>« L'entrepôt doit être doté de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques et conformes aux normes en vigueur, notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• d'un réseau d'incendie interne constitué de 18 poteaux incendie alimentés par le réseau communal régulièrement répartis tout autour du bâtiment et facilement accessibles par la voie engins. Ce réseau doit pouvoir délivrer un débit au minimum de 270 m³/h en simultané pendant au moins 2 heures ;</li> <li>• de lignes d'aspersion en toiture au niveau de l'ensemble des murs séparatifs entre cellules, alimentées grâce à des colonnes sèches, à partir d'une réserve spécifique de 520 m³ équipée d'un surpresseur et dimensionnées pour assurer 2 h d'aspersion sur une longueur de 250 m d'acrotère ;</li> <li>• d'un système d'extinction automatique ESFR adapté aux produits stockés et au mode d'entreposage. Ce réseau sera alimenté à partir : <ul style="list-style-type: none"> <li>◦ d'un groupe motopompe fonctionnant au gas-oil,</li> <li>◦ de deux réservoirs d'eau propre et pompable en toute circonstance d'une capacité unitaire utile de stockage de 767 m³,</li> </ul> </li> <li>• de Robinets d'Incendie Armés (R.I.A) répartis à proximité des issues de chaque cellule et disposés de telle sorte qu'un foyer puisse être attaqué simultanément par deux lances en direction opposée ;</li> <li>• d'extincteurs répartis à l'intérieur de l'installation lorsqu'elle est couverte, sur les aires extérieures et dans les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les matières stockées. Les moyens de lutte contre l'incendie sont capables de fonctionner efficacement quelle que soit la température de l'installation et notamment en période de gel. L'exploitant s'assure de la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie conformément aux référentiels en vigueur.</li> </ul> <p>L'exploitant justifiera au préfet la disponibilité effective des débits d'eau. »</p> |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b>Observation n°5 :</b> <i>L'exploitant doit transmettre sous 3 mois, la justification du débit disponible sur 3 poteaux d'incendie en simultané, afin de justifier que ce dernier est au moins égal à 270 m³/h. Il conviendra par ailleurs de préciser les suites données aux observations du dernier rapport de contrôle sur les poteaux d'incendie n°3, 9, 17 et 18.</i></p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u></p> <p>L'exploitant a finalement transmis après la visite un justificatif répondant à la demande de contrôle du débit disponible en simultané (nouveau contrôle réalisé le 04/03/2024).</p> <p>La présentation du résultat du contrôle en simultané, justifiant de la disponibilité d'un débit minimal de 270 m³/h, n'apparaît pas explicite dans le rapport de contrôle de l'ensemble des PI du site, dans la mesure où ce n'est pas l'information du débit cumulé sur 3 PI qui apparaît, mais l'information de la pression sur les PI testés en simultané pour un débit nominal de 120 m³/h. Cela étant, l'installation est bien conforme (débit de 3 fois 120 m³/h au moins disponible).</p> <p>Le rapport de contrôle de 2024 ne comporte pas d'observation, ce qui montre que l'exploitant a donné suite aux observations du rapport de 2023.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**N° 7 :** Maintenance, contrôles périodiques [pt n°9 visite 2022]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 15 et 22</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Matériels de sécurité et de lutte, Installations électriques</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Susceptible de suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : transmission de justificatifs (3 mois)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>15. Installations électriques et équipements métalliques<br/> <i>« Conformément aux dispositions du code du travail, les installations électriques sont réalisées, entretenues en bon état et vérifiées. (...) »</i></p> <p>22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie - Maintenance<br/> <i>L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.</i></p> <p><i>L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.</i></p> <p><i>Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.</i></p> <p><i>L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini au point 23.</i></p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b>Observation n°6 :</b> <i>L'exploitant précise sous 3 mois les actions correctives mises en œuvre pour assurer le maintien de l'intégrité des grilles de protection des portes coupe-feu (dimensionnement de la protection au sol contre les chocs des engins de manutention). Les chocs sont susceptibles d'affecter le bon fonctionnement du compartimentage des cellules en cas de détection incendie.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**Observation n°7 : L'exploitant doit justifier, sous 3 mois, des actions correctives effectivement mises en œuvre pour la levée des observations portées sur les derniers rapports de contrôle des installations électriques, des extincteurs, des RIA et du dispositif d'extinction automatique.**

Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :

L'exploitant a justifié de la mise en œuvre d'actions correctives permettant de répondre aux observations formulées dans les derniers rapports de contrôle des installations électriques, des extincteurs, des RIA et du dispositif d'extinction automatique.

Concernant l'observation n°6, une nouvelle demande a été formulée dans le cadre d'un nouveau point de contrôle réalisé sur la détection incendie et l'asservissement à la fermeture des portes coupe-feu (cf. point n°).

Ce point de contrôle est ainsi clôturé.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 8 : Plan de défense incendie / POI [pt n°11 visite 2022]**

**Référence réglementaire :** Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article 23

**Thème(s) :** Risques accidentels, Organisation en cas d'urgence

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 18/11/2022
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite
- date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023

**Prescription contrôlée :**

Arrêté ministériel du 11/04/2023 – Article 23

« Pour tout entrepôt, un plan de défense incendie est établi par l'exploitant, en se basant sur les scénarios d'incendie les plus défavorables d'une unique cellule. (...) »

Le plan de défense incendie comprend :

- les schémas d'alarme et d'alerte décrivant les actions à mener à compter de la détection d'un incendie (...);
- l'organisation de la première intervention et de l'évacuation face à un incendie en périodes ouvrées;
- les modalités d'accueil des services d'incendie et de secours en périodes ouvrées et non ouvrées (...);
- la justification des compétences du personnel (...),
- les plans d'implantation des cellules de stockage et murs coupe-feu (...);
- (...) alimentation des différents points d'eau ainsi que l'emplacement des vannes de barrage (...);
- (...)
- la localisation des interrupteurs centraux prévus au point 15, lorsqu'ils existent;
- les dispositions à prendre en cas de présence de panneaux photovoltaïques;
- les mesures particulières prévues au point 22.

Il prévoit en outre les modalités selon lesquelles les fiches de données de sécurité sont tenues à disposition (...).

Le plan de défense incendie ainsi que ses mises à jour sont transmis aux services d'incendie et de secours. Il est tenu à jour. (...) »

Article 8.4.5 de l'arrêté préfectoral

« Un plan d'opération interne est établi par l'exploitant.

Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de l'entrepôt, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie, par mise en œuvre du plan d'opération interne. Cet exercice est renouvelé tous les deux ans.

L'exploitant doit élaborer et mettre en œuvre une procédure écrite pour garantir en cas de sinistre :

\* l'information du gestionnaire de l'autoroute A7, comme celle du magasin de bricolage LEROY MERLIN situé au Nord-Est du site, afin de prévenir toute perte de visibilité qui pourrait affecter ces infrastructures dans le cas d'une dispersion importante du panache des fumées d'un éventuel incendie. »

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u><br/> <b>Non-conformité n°7 :</b> <i>L'exploitant ne dispose pas d'un plan d'opération interne, intégrant le contenu exigé pour le plan de défense incendie pour un établissement relevant du régime de l'autorisation, contrairement aux dispositions prévues par l'article 8.4.5 de l'arrêté préfectoral et le point 23 de l'annexe II de l'arrêté du 11 avril 2017 modifié. L'exploitant justifie de la disponibilité d'un plan sous 3 mois et précise les actions programmées pour la formation des opérateurs à la mise en œuvre de ce dernier.</i></p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u><br/> L'exploitant a justifié de l'élaboration d'un plan d'opération interne intégrant les dispositions exigées pour le plan de défense incendie (vérification du contenu non réalisée). Un exemplaire du plan a été transmis au service prévision du SDIS 26, ainsi qu'à l'inspection des installations classées (version informatique).</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

N° 9 : Suivi des dispositifs de protection foudre [pt n°14 visite 2022]

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 19, 21</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Foudre</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Extrait point 13 de l'annexe II (Moyens de lutte contre l'incendie) :<br/> « Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt soumis à enregistrement ou à autorisation, l'exploitant organise un exercice de défense contre l'incendie. Cet exercice est renouvelé au moins tous les trois ans. Les exercices font l'objet de comptes rendus qui sont tenus à la disposition de l'inspection des installations classées et conservés au moins quatre ans dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe. »</p> <p>Extrait point 14 de l'annexe II (Evacuation du personnel)<br/> « Conformément aux dispositions du code du travail, les parties de l'entrepôt dans lesquelles il peut y avoir présence de personnel comportent des dégagements permettant une évacuation rapide.</p> <p>En outre, le nombre minimal de ces dégagements permet que tout point de l'entrepôt ne soit pas distant de plus de 75 mètres effectifs (parcours d'une personne dans les allées) d'un espace protégé, et 25 mètres dans les parties de l'entrepôt formant cul-de-sac.</p> <p>Deux issues au moins, vers l'extérieur de l'entrepôt ou sur un espace protégé, dans deux directions opposées, sont prévues dans chaque cellule de stockage d'une surface supérieure à 1 000 m<sup>2</sup>. En présence de personnel, ces issues ne sont pas verrouillées et sont facilement manœuvrables.</p> <p>Dans le trimestre qui suit le début de l'exploitation de tout entrepôt, l'exploitant organise un exercice d'évacuation. Il est renouvelé au moins tous les six mois sans préjudice des autres réglementations applicables. »</p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u><br/> <b>Non-conformité n°9 :</b> <i>L'exploitant doit s'assurer de la mise à jour du carnet de bord des installations de protection foudre. Il convient par ailleurs qu'il s'assure de la programmation d'une vérification des installations chaque année (vérification visuelle tous les ans et complète tous les deux ans).</i></p> <p><b>Non-conformité n°10 :</b> <i>L'exploitant doit mettre en place une organisation lui permettant de s'assurer que ses installations de protection foudre fassent l'objet d'un contrôle en cas d'impact foudre sous un mois par un organisme compétent (relevé des compteurs a minima mensuel, ou autre organisation permettant de répondre à l'objectif).</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :

L'exploitant a présenté dans son courrier daté du 6 février 2023 les actions correctives mises en œuvre en réponse aux non-conformités 9 et 10 relevées lors de la dernière visite. L'inspection n'a pas d'observation sur les actions mises en place.

Lors de la visite de février 2024, il a été confirmé que les compteurs foudre faisaient l'objet d'un relevé avec enregistrement. Le dernier rapport de contrôle (vérification 2023) a été présenté et l'exploitant a justifié de la programmation d'actions correctives en réponse aux observations formulées.

La bonne mise à jour du carnet de bord pourra faire l'objet d'une vérification ultérieure (non vérifié lors de la visite). Le point de contrôle est soldé.

**Type de suites proposées :** Sans suite

**N° 10 : Prévention du risque pollution par eaux extinction [pt n°15 visite 2022]**

**Référence réglementaire :** Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, article 4.3.3.1 et 8.3.2

**Thème(s) :** Risques accidentels, Prévention pollution accidentel

**Point de contrôle déjà contrôlé :**

- lors de la visite d'inspection du 18/11/2022
- type de suites qui avaient été actées : Avec suites
- suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite
- date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023

**Prescription contrôlée :**

Arrêté n°2015247-0007 du 04/09/2015 modifié

Article 4.3.3.1. Gestion des eaux pluviales

*« Les eaux pluviales de toitures, exemptes de pollution, sont dirigées vers les bassins d'infiltration internes situés au Nord, à l'Est et au Sud du site. Le volume total de ces bassins est d'environ 5 545 m<sup>3</sup> et présente une surface d'infiltration minimale de 3 000 m<sup>2</sup> (surface cumulée des fonds des trois bassins).*

*Le débit de fuite du bassin Sud vers le bassin d'infiltration de la ZAC est de 15 l/s/ha actif, en adéquation avec le dossier loi sur l'eau de la ZAC.*

*Les eaux pluviales en provenance des aires susceptibles d'être polluées (voiries, parking) sont dirigées vers deux noues étanches d'un volume utile de 1 374 m<sup>3</sup> (noue OUEST) et 1 420 m<sup>3</sup> (noue EST). Ces noues sont raccordées au bassin d'infiltration Sud (rejet après traitement).*

*Une inspection visuelle des noues Est et Ouest est réalisée au moins une fois par an afin de vérifier l'étanchéité de celles-ci. Le résultat est tracé et tenu à la disposition de l'inspection des installations classées. En fonction des résultats de ce contrôle, l'exploitant programme dans les meilleurs délais les actions, de remise en état, nécessaires.*

*Les noues et le bassin d'infiltration sont conçus de manière à ce que les noues (étanches) soient vidées rapidement et que l'infiltration soit rapide, afin d'éviter la stagnation d'eau propice au moustique tigre.*

*Les rejets d'eaux pluviales en provenance de ces noues transitent par deux séparateurs d'hydrocarbures et les conduites sont équipées de deux vannes de sectionnement automatiques asservies au sprinklage. Les deux vannes sont par ailleurs actionnables en toute circonstance localement à partir d'un poste de commande.*

*La capacité de rétention des eaux d'extinction apportées par les noues étanches est de 2 794 m<sup>3</sup>. Une capacité complémentaire de rétention est apportée par la cour camion pour une capacité d'environ 580 m<sup>3</sup> (hauteur d'eau limitée à 20 cm).*

*Une épaisseur minimale est assurée entre les fonds des bassins (bassins d'infiltration et noues) et le niveau des plus hautes eaux de la nappe d'accompagnement du Rhône, afin d'assurer le bon fonctionnement de ces derniers (infiltration des eaux conformément aux objectifs du dossier de demande d'autorisation et rétention des eaux d'extinction en cas d'incendie). »*

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Arrêté du 11/04/2017 – Annexe II</b><br/> 11. Eaux d'extinction incendie<br/> « (...)»<br/> <i>Les réseaux de collecte des effluents et des eaux pluviales de l'établissement sont équipés de dispositifs d'isolement visant à maintenir toute pollution accidentelle, en cas de sinistre, sur le site. Ces dispositifs sont maintenus en état de marche, signalés et actionnables en toute circonstance localement et à partir d'un poste de commande. Leur entretien et leur mise en fonctionnement sont définis par consigne. »</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b><i>Observation n°9 :</i></b> <i>L'exploitant doit mettre en place une inspection visuelle des noues Est et Ouest au moins une fois par an afin de vérifier l'étanchéité de celles-ci.</i></p> <p><b><i>Non-conformité n°11 :</i></b> <i>Les dispositifs d'isolement du site ne font pas l'objet d'une consigne définissant les conditions d'entretien et de fonctionnement (point 11 de l'arrêté ministériel du 11/04/2017). Les tests de bon fonctionnement de ces dispositifs doivent porter a minima sur le bon fonctionnement de la fermeture et de l'asservissement à la détection incendie.</i></p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u><br/> L'exploitant a justifié de la mise en place de vérifications périodiques concernant l'état des noues de l'établissement.<br/> Par ailleurs, les dispositifs d'isolement du site font bien l'objet d'une maintenance avec vérification du bon fonctionnement (fermeture et asservissement). Les derniers rapports de contrôle ont été présentés.<br/> À noter que le contenu de la consigne relative à l'entretien et au contrôle du bon fonctionnement des dispositifs d'isolement n'a pas été vérifié lors de la visite. Le point de contrôle est soldé.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |

**N° 11 : Gestion des eaux pluviales [pt n°16 visite 2022]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/10/2010, article 1.6.4</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Qualité eaux pluviales</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <p><b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• lors de la visite d'inspection du 18/11/2022</li> <li>• type de suites qui avaient été actées : Avec suites</li> <li>• suite(s) qui avai(en)t été actée(s) : Lettre de suite</li> <li>• date d'échéance qui a été retenue : 20/04/2023</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> 1.6.4. Eaux pluviales<br/> « Les eaux pluviales non souillées ne présentant pas une altération de leur qualité d'origine sont évacuées par un réseau spécifique.<br/> <i>Les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, aires de stockage et autres surfaces imperméables, sont collectées par un réseau spécifique et traitées par un ou plusieurs dispositifs séparateurs d'hydrocarbures correctement dimensionnés ou tout autre dispositif d'effet équivalent. Le bon fonctionnement de ces équipements fait l'objet de vérifications au moins annuelles. (...) »</i></p> |
| <p><b>Constats :</b><br/> <u>Extrait des constats de la visite du 18/11/2022 :</u></p> <p><b><i>Non-conformité n°12 :</i></b> <i>L'exploitant n'a pas été en mesure de justifier que le bon fonctionnement des dispositifs séparateurs d'hydrocarbures du site fait l'objet d'une vérification au moins annuelle. L'exploitant précise les dispositions prises pour assurer le suivi de ces équipements et transmet le bordereau de suivi des déchets</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>dangereux correspondant à la dernière vidange des séparateurs du site (à programmer dans les meilleurs délais si non réalisé au cours des 12 derniers mois). Les justificatifs sont transmis sous 3 mois.</b></p> <p><u>Constat à la suite de la visite du 16/02/2024 :</u></p> <p>L'exploitant a justifié du contrôle des séparateurs d'hydrocarbures du site et a transmis les derniers bordereaux de suivi des déchets dangereux correspondant à l'évacuation des déchets associés sur l'année 2023.</p> <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**N° 12 : Détection incendie & Maintenance [nouveau point de contrôle]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Points 12 et 22 de l'annexe II</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Suivi / performance du système de détection &amp; Suivi des portes coupe-feu</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b><br/> Arrêté ministériel du 11/04/2017 – Annexe II<br/> 12. Détection automatique d'incendie</p> <p><i>« La détection automatique d'incendie avec transmission, en tout temps, de l'alarme à l'exploitant est obligatoire pour les cellules, les locaux techniques et pour les bureaux à proximité des stockages. Cette détection actionne une alarme perceptible en tout point du bâtiment permettant d'assurer l'alerte précoce des personnes présentes sur le site, et déclenche le compartimentage de la ou des cellules sinistrées.</i></p> <p><i>Le type de détecteur est déterminé en fonction des produits stockés.(...)</i></p> <p><i>Dans tous les cas, l'exploitant s'assure que le système permet une détection de tout départ d'incendie tenant compte de la nature des produits stockés et du mode de stockage.</i></p> <p><i>(...) l'exploitant inclut dans le dossier prévu au point 1.2 de la présente annexe les documents démontrant la pertinence du dimensionnement retenu pour les dispositifs de détection. »</i></p> <p>22. (...) Maintenance</p> <p><i>« L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, clapets coupe-feu, colonne sèche notamment) ainsi que des installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre. »</i></p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>L'exploitant a justifié du contrôle de la détection incendie du site (rapport de contrôle du 05/09/2023 présenté). Le rapport ne met pas en évidence d'anomalie. Néanmoins, il est précisé que le contrôle n'a pas été réalisé en vérifiant le bon fonctionnement de l'asservissement de la détection à la fermeture des portes coupe-feu.</p> <p>Le rapport comporte ainsi l'observation suivante : « prévoir essais à la prochaine maintenance ».</p> <p>L'exploitant a par ailleurs transmis un rapport de contrôle concernant la conformité des portes coupe-feu. Ce rapport correspond toutefois à la réception initiale des portes coupe-feu et non au dernier rapport de contrôle périodique des portes coupe-feu. L'exploitant n'avait pas ailleurs pas précisément répondu à l'observation n°6 du 18/11/2022 en lien avec ces portes.</p> <p><b>Non-conformité n°3 :</b> L'exploitant justifie de la réalisation d'un contrôle périodique des portes coupe-feu et de la détection incendie (bon fonctionnement des dispositifs et de l'asservissement). L'exploitant apporte par ailleurs une réponse précise à l'observation n°6 du 18/11/2022 (mise en œuvre de l'action visant à maintenir l'intégrité des grilles de protections des portes coupe-feu). Les justificatifs sont transmis sous 3 mois (rapports de contrôle).</p>                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Avec suites</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <p><b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Proposition de délais :</b> 3 mois</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 13 : Consignes [nouveau point de contrôle]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 21 de l'annexe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Disponibilité des consignes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Arrêté ministériel du 11/04/2017 – Annexe II<br>21. Consignes<br>« Sans préjudice des dispositions du code du travail, des consignes précisant les modalités d'application des dispositions du présent arrêté doivent être établies, tenues à jour et affichées dans les lieux fréquentés par le personnel.<br>Ces consignes doivent notamment indiquer :<br>- (...)<br>- les procédures d'arrêt d'urgence et de mise en sécurité de l'installation (électricité, ventilation, climatisation, chauffage, fermeture des portes coupe-feu, obturation des écoulements d'égouts notamment) ;<br>- (...)<br>- les moyens de lutte contre l'incendie ;<br>- (...)<br>- la procédure d'alerte avec les numéros de téléphone du responsable d'intervention de l'établissement, des services d'incendie et de secours. » |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection des installations classées a procédé à un contrôle ponctuel de certaines consignes relatives à la gestion des situations d'urgence et d'incident. L'exploitant a répondu à travers des éléments figurant dans son plan d'urgence.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

**N° 14 : Indisponibilité temporaire du système d'extinction [nouveau point de contrôle]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 11/04/2017, article Point 22 de l'annexe II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Gestion des indisponibilités                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Arrêté ministériel du 11/04/2017 – Annexe II<br>22. Indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie (...)<br>« L'exploitant définit les mesures nécessaires pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.<br><br>Dans les périodes et les zones concernées par l'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, du personnel formé aux tâches de sécurité incendie est présent en permanence. Les autres moyens d'extinction sont renforcés, tenus prêts à l'emploi. L'exploitant définit les autres mesures qu'il juge nécessaires pour lutter contre l'incendie et évacuer les personnes présentes, afin de s'adapter aux risques et aux enjeux de l'installation.<br><br>L'exploitant inclut les mesures précisées ci-dessus au plan de défense incendie défini au point 23. » |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter une consigne définissant les mesures à mettre en œuvre pour réduire le risque d'apparition d'un incendie durant la période d'indisponibilité temporaire du système d'extinction automatique d'incendie.<br><br>Le POI de l'établissement ne comporte pas de point traitant de la conduite à tenir en cas d'indisponibilité du système d'extinction.<br><br><b>Non-conformité n°4 :</b> L'exploitant définit sous 3 mois les mesures qu'il juge nécessaire pour réduire le risque d'apparition d'un incendie en période d'indisponibilité du système d'extinction automatique d'incendie, conformément au point 22 de l'annexe II de l'arrêté du 11/04/2017. Ces mesures sont transcrites dans le plan d'opération interne du site.                                                                                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande d'action corrective                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**N° 15 : Surveillance des niveaux sonores [nouveau point de contrôle]**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                           |                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 04/09/2015, article Articles 6.2.2. et 10.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Suites données au dernier contrôle des niveaux sonores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Arrêté préfectoral du 04/09/2015<br>Article 6.2.2. Niveaux limites de bruit en limites d'exploitation<br><i>« Les niveaux limites de bruit ne doivent pas dépasser en limite de propriété de l'établissement les valeurs suivantes pour les différentes périodes de la journée :</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                           |                                                                                                |
| <i>PERIODES</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>PERIODE DE JOUR</b><br><i>Allant de 7h à 22h,<br/>(sauf dimanches et jours fériés)</i> | <b>PERIODE DE NUIT</b><br><i>Allant de 22h à 7h,<br/>(ainsi que dimanches et jours fériés)</i> |
| Niveau sonore limite admissible sur Face NORD-EST*                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 dB(A)                                                                                  | 52 dB(A)                                                                                       |
| Niveau sonore limite admissible sur les autres Faces                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 70 dB(A)                                                                                  | 60 dB(A)                                                                                       |
| <br><i>*La Zone à Émergence Réglementée la plus proche du site est constituée par les habitations implantées au Nord-Est du site (première habitation à 40 m du site). »</i><br><br>Article 10.2.1 Mesures périodiques des niveaux sonores<br><i>« Une mesure de la situation acoustique sera effectuée dans un délai de six mois à compter de la date de mise en service des installations puis tous les 3 ans, par un organisme ou une personne qualifié dont le choix sera communiqué préalablement à l'inspection des installations classées. (...) »</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Constats :</b><br>L'exploitant a transmis à l'inspection le dernier rapport périodique de contrôle des niveaux sonores réalisé en avril 2022 (rapport BV du 19/04/2022).<br><br>Ce rapport a été transmis par courriel du 31/08/2023 dans le cadre des suites données à une plainte pour nuisances sonores, portant notamment sur le fonctionnement des effaroucheurs en toiture du site.<br><br>Ce rapport met en évidence un écart sur le niveau sonore admissible en limite de site en période de nuit (point situé au Nord-est du site).<br><br>L'exploitant indique qu'il n'a pas donné de suite à cet écart, dans la mesure où il n'a pas identifié de source sonore particulière dans la zone concernée susceptible d'être à l'origine, en période de nuit, de cet écart. Il précise que le fonctionnement des effaroucheurs lors de contrôle pouvait être à l'origine de cet écart. Ce dernier a été modifié en réponse à la plainte (les nuisances associées sont donc réduites).<br><br>L'exploitant n'a pas reçu de plainte provenant de riverain en zone Nord-est du site.<br><br>L'inspection relève que sur le point de mesure concerné, le niveau sonore mesuré était équivalent en période de jour et de nuit : il est généralement plus faible en période de nuit, car le bruit résiduel (hors site) est généralement plus faible la nuit.<br><br>Le prochain contrôle à programmer en 2025 permettra de s'assurer du retour à la conformité.<br><br>L'inspection n'a pas d'objection à ce que le retour à la conformité soit vérifié lors du prochain contrôle des niveaux sonores. |                                                                                           |                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                           |                                                                                                |