

Unité départementale de la Somme
Pôle Jules Verne
12, rue du Maître du monde
80440 GLISY

GLISY, le 26/07/2023

Rapport de l'Inspection des installations classées

Visite d'inspection du 18/07/2023

Contexte et constats

Publié sur  **GÉORISQUES**

PE MSE L'EPIVENT - ENGIE GREEN (BERNES EXTENSION)

215 rue Samuel Morse
Le Triade II
34000 Montpellier

Références : 2023-E10101
Code AIOT : 0005107474

1) Contexte

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/07/2023 dans l'établissement PE MSE L'EPIVENT - ENGIE GREEN (BERNES EXTENSION) implanté 80240 Bernes. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :

- PE MSE L'EPIVENT - ENGIE GREEN (BERNES EXTENSION)
- PE MSE L'EPIVENT - ENGIE GREEN (BERNES EXTENSION) 80240 Bernes
- Code AIOT : 0005107474
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société MSE l'Epivent exploite 6 éoliennes de marque Repower et de puissance unitaire 2,05 MW sur le territoire de la commune de Bernes, sous couvert du certificat d'antériorité du 7 août 2012 et de l'arrêté préfectoral complémentaire du 09/06/2022. La puissance totale du parc est de 12,3 MW.

Les thèmes de visite retenus sont les suivants :

- Plan d'arrêt des machines en faveur des chiroptères
- Entretien des bases d'éoliennes
- Suivi environnemental
- Plan de fonctionnement des machines

2) Constats

2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
 - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
 - les observations éventuelles ;
 - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
 - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :

N°	Point de contrôle	Référence réglementaire	Autre information
1	Plan d'arrêt des machines en faveur des chiroptères	AP Complémentaire du 09/06/2022, article 2	Sans objet
2	Mesures complémentaires	AP Complémentaire du 09/06/2022, article 3	Sans objet
3	Suivi environnemental	AP Complémentaire du 09/06/2022, article 4	Sans objet
4	Plan de fonctionnement des machines	AP Complémentaire du 09/06/2022, article 5	Sans objet

2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'Inspection des installations classées a constaté que l'arrêté préfectoral de mise en demeure du 06/08/2021 est respecté. Il est proposé à Monsieur le Préfet de l'abroger.

2-4) Fiches de constats

N° 1 : Plan d'arrêt des machines en faveur des chiroptères

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 09/06/2022, article 2
Thème(s) : Risques chroniques, Plan d'arrêt des machines en faveur des chiroptères
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Un plan d'arrêt des machines en faveur des chiroptères est mis en place dès la notification du présent arrêté sur les éoliennes E1, E2, E3, E4, E5 et E6 dans les conditions suivantes (à hauteur de nacelle) : • du 1er juin au 15 septembre : ◦ pour des vents inférieurs à 6 m/s ; ◦ pour des températures supérieures à 12 °C ; ◦ du coucher du soleil au lever du soleil ; ◦ en l'absence de précipitations. • du 16 septembre au 31 octobre : ◦ pour des vents inférieurs à 5 m/s ; ◦ pour des températures supérieures à 12 °C ; ◦ du coucher du soleil au lever du soleil ; ◦ en l'absence de précipitations.

Constats : Le plan d'arrêt des machines a bien été mis en place. Les documents en attestant ont été fournis. Sa mise en place a été démontrée sur la machine E3.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 2 : Mesures complémentaires

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 09/06/2022, article 3
Thème(s) : Risques chroniques, Mesures complémentaires
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Des tontes des bases des six éoliennes du parc sont réalisées du 15 mars au 31 octobre dès lors que la végétation est supérieure à 10 centimètres afin de limiter l'attractivité de ces espaces pour les rapaces et les chiroptères.
Constats : Six tontes sont réalisées par an. Les factures d'intervention ont été présentées pour l'année 2022. Les bases des éoliennes E3 et E4 étaient tondues.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 3 : Suivi environnemental

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 09/06/2022, article 4
Thème(s) : Risques chroniques, Suivi environnemental
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : L'exploitant réalise un suivi de la mortalité de l'avifaune et des chiroptères et un suivi de l'activité des chiroptères, qui débute au plus tard 1 mois à compter de la notification du présent arrêté, conformément à la version en vigueur du protocole de suivi environnemental des parcs éoliens terrestres.
Constats : Le suivi de mortalité a été réalisé de mi-mai à fin octobre 2022 (23 passages). Le rapport de suivi de mortalité a été présenté à l'Inspection des installations classées. Il fait état de 3 cadavres relevés (une Buse variable, une Mouette rieuse et un faisan de Colchide). Un suivi de l'activité des chauves-souris à hauteur de nacelle a également été réalisé du 18 mai au 28 novembre 2022. Le rapport a été présenté. L'exploitant a annoncé que la plateforme de téléversement (https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr) est hors service depuis plusieurs semaines.

Observations : Le suivi environnemental devra être versé sur la plateforme https://depot-legal-biodiversite.naturefrance.fr dès le rétablissement de celle-ci. Le récépissé de dépôt sera alors transmis à l'Inspection des installations classées.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet

N° 4 : Plan de fonctionnement des machines

Référence réglementaire : AP Complémentaire du 09/06/2022, article 5
Thème(s) : Risques chroniques, Plan de fonctionnement des machines
Point de contrôle déjà contrôlé : Sans Objet
Prescription contrôlée : Les six éoliennes sont arrêtées, dès la notification du présent arrêté, hors réalisation de campagne de mesures acoustiques, par vents de Nord-Est dont la vitesse est supérieure à 7 m/s, en soirée de 20 h à 22 h et en période nocturne, de 22 h à 7 h, afin que les émergences réglementaires en Zones à Émergence Réglementée soient conformes aux valeurs limites mentionnées à l'article 26 de l'arrêté ministériel modifié du 26 août 2011 susvisé.
Constats : Une extraction du plan de fonctionnement des machines a été présentée. A la date du 15/06/2023, le plan de fonctionnement est respecté. Une nouvelle mesure acoustique est prévue en octobre 2023. Le bon de commande signé a été présenté.
Observations : Le rapport de mesure acoustique prévu sera transmis à l'Inspection des installations classées dès réception.
Type de suites proposées : Sans suite
Proposition de suites : Sans objet