

Service Risques  
44 rue de Tournai  
CS 40259  
59019 Lille

Lille, le 18/09/2025

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 18/06/2025

### **Contexte et constats**

Publié sur **GÉORISQUES**

#### **LES FEUX FOLLETS**

10 Route de Béthencourt  
59540 Caudry

Références : -  
Code AIOT : 0100023695

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 18/06/2025 dans l'établissement LES FEUX FOLLETS implanté 10 Route de Béthencourt 59540 Caudry. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site internet Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

**Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LES FEUX FOLLETS
- 10 Route de Béthencourt 59540 Caudry
- Code AIOT : 0100023695
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

Le dépôt d'artifices est constitué de deux containers maritimes qui sont sur des dalles bétons, et

eux-mêmes ceinturés d'un mur béton. Il est destiné à recevoir une quantité d'explosifs soumis à déclaration au titre de la rubrique 4220-3 des ICPE.

### Thèmes de l'inspection :

- Explosifs

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'Inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - ◆ le constat établi par l'Inspection des installations classées ;
  - ◆ les observations éventuelles ;
  - ◆ le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - ◆ le cas échéant la proposition de suites de l'Inspection des installations classées à Monsieur le Préfet ; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « Faits sans suite administrative » ;
- « Faits avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, des suites graduées et proportionnées avec :
  - ◆ soit la demande de justificatifs et/ou d'actions correctives à l'exploitant (afin de se conformer à la prescription) ;
  - ◆ soit conformément aux articles L. 171-7 et L. 171-8 du code de l'environnement des suites (mise en demeure) ou des sanctions administratives ;
- « Faits conduisant à une prescription inadaptée ou obsolète » : dans ce cas, une analyse approfondie sera menée a posteriori du contrôle puis éventuellement une modification de la rédaction de la prescription par voie d'arrêté préfectoral pourra être proposée.

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes font l'objet d'une proposition de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle             | Référence réglementaire                        | Proposition de suites de l'Inspection des installations classées à l'issue de la <u>présente</u> inspection <sup>(1)</sup> | Proposition de délais |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 2  | Aménagement                   | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.1  | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   | 3 mois                |
| 8  | Protection contre le foudre   | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.12 | Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                     | 3 mois                |
| 10 | Système de détection incendie | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 4.3  | Mise en demeure, respect de prescription                                                                                   |                       |

*(1) s'applique à compter de la date de la notification de l'acte ou de la date de la lettre de suite préfectorale*

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                              | Référence réglementaire                        | Autre information |
|----|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Registre des entrées/sorties (inventaire des matières stockés) | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 3.5  | Sans objet        |
| 3  | Aménagement                                                    | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 3.4  | Sans objet        |
| 4  | Structure des bâtiments                                        | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.4  | Sans objet        |
| 5  | Implantation                                                   | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.1  | Sans objet        |
| 6  | Ventilation                                                    | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.6  | Sans objet        |
| 7  | Etanchéité du sol                                              | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.9  | Sans objet        |
| 9  | Chauffage des locaux de stockage                               | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 4.5  | Sans objet        |
| 11 | Moyens de défense incendie                                     | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 4.3  | Sans objet        |
| 12 | Hauteur de stockage                                            | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.14 | Sans objet        |
| 13 | Etiquetage                                                     | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 3.3  | Sans objet        |

| N° | Point de contrôle | Référence réglementaire                       | Autre information |
|----|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|
| 14 | Reconditionnement | Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.1 | Sans objet        |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

L'inspection a montré trois points de non conformité dont deux nécessitant une mise en demeure et le troisième une demande de complément.

Mise en demeure :

- 1) Absence de détection incendie dans les deux containers.
- 2) Cloture partiellement réalisée.

Demande de complément :

- 3) L'exploitant doit réaliser une étude sur la nécessité d'une protection foudre.

### 2-4) Fiches de constats

N° 1 : Registre des entrées/sorties (inventaire des matières stockés)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 3.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Stocks produits dangereux                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>L'exploitant tient à jour en permanence un état indiquant la nature, la division de risque, le groupe de compatibilité, la date de fabrication et la quantité des produits explosifs détenus (registre entrées/sorties), auquel est annexé un plan général à jour des stockages. Cet état est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des services d'incendie, de secours et de gendarmerie.</p> <p>Le registre doit pouvoir être consulté à tout moment, sans avoir besoin de pénétrer dans le bâtiment concerné.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Un état des stocks a été fourni à l'inspection.<br/> L'exploitant nous déclare les stocks suivants :<br/> -catégorie 1.3 : 85,884KG<br/> -catégorie 1.4 : 153,352KG<br/> Cela correspond à une capacité équivalente de 59,27 Kg TNT.<br/> Les seuils liés au régime de la déclaration avec contrôle périodique sont respectés.<br/> Cependant, l'exploitant n'a pas été en mesure de nous fournir un registre détaillé des entrées/sorties.</p>                                                                                                                  |
| <p><b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b></p> <p>La présentation d'un registre des entrées/sorties pourra être demandé lors d'une prochaine inspection.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                                              |
|----------------------------------------------|
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite |
|----------------------------------------------|

**N° 2 : Aménagement**

|                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.1                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Règles d'implantation                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Une clôture est installée autour du dépôt afin de signaler l'interdiction d'accès.                                                                                                                          |
| <b>Constats :</b><br><br>Une clôture rigide est présente sur une partie du poutour du site. Le restant est entouré par une "clôture naturelle" (talus, ronces) ou par une clôture en barbelés qui selon l'exploitant sera remplacée à court terme. |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Le remplacement effectif de la clôture en barbelés par une clôture rigide pourra être contrôlé lors d'une prochaine visite d'inspection.                                   |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                              |

**N° 3 : Aménagement**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Règles d'implantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Du fait des risques d'incendie, les abords immédiats des locaux pyrotechniques et des zones de combustion des déchets sont désherbés et débroussaillés ; les produits utilisés pour le désherbage et le débroussaillage sont de nature telle qu'ils ne puissent provoquer des réactions dangereuses avec les matières utilisées dans l'enceinte pyrotechnique. |
| <b>Constats :</b><br><br>les abords du site sont débroussaillés.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

**N° 4 : Structure des bâtiments**

|                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.4                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Règles d'implantation                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sauf démonstration que cette mesure aggrave les conséquences d'un accident, les locaux de stockage de produits explosifs présentent les caractéristiques de résistance au feu minimales |

|                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| suivantes : murs séparatifs REI 60 (coupe-feu de degré une heure) dont les portes et fermetures sont EI 60 (coupe-feu de degré une heure).                                                |
| <b>Constats :</b><br><br>Le stockage se fait dans des containers ceinturés par des blocs béton et des merlons de terre. Les containers sont sans fenêtre et disposent chacun d'une porte. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                              |

#### N° 5 : Implantation

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Règles d'implantation                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est implantée de manière que la zone d'effets Z2 définie par l'arrêté du 20 avril 2007 modifié fixant les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques soit contenue dans l'enceinte du site. On entend par site la zone où aucune personne étrangère à l'exploitation de l'installation n'a libre accès. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les premières habitations à proximité du dépôt sont à environ 35m, Il n'a pas été vérifié si la zone Z2 est contenue dans l'enceinte du site.                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

#### N° 6 : Ventilation

|                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.6                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Aération                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Sans préjudice des dispositions du code du travail, les locaux dans lesquels sont employés ou stockés les produits explosifs sont convenablement aérés. |
| <b>Constats :</b><br><br>Chaque container est ventilé au moyen de plusieurs grilles de ventilation.                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                   |

#### N° 7 : Etanchéité du sol

|                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.9                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Rétention des aires et locaux de travail                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement. Pour cela, un seuil surélevé par rapport au niveau du sol ou tout dispositif équivalent les sépare de l'extérieur ou d'autres aires ou locaux. |
| <b>Constats :</b><br><br>Les containers sont étanches et disposés sur une dalle de béton.                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

#### N° 8 : Protection contre le foudre

|                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.12                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Prises de terre et paratonnerres                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Les bâtiments de stockage sont équipés de moyens de protection efficaces contre la foudre selon les normes en vigueur.                                                                            |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucune protection contre le foudre n'est prévue.                                                                                                                                                                |
| <b>Demande à formuler à l'exploitant à la suite du constat :</b><br><br>Il convient que l'exploitant produise une étude foudre indiquant la nécessité ou non de mettre en place des moyens de protection conforme aux règles en vigueur. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Demande de justificatif à l'exploitant                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de délais :</b> 3 mois                                                                                                                                                                                                    |

#### N° 9 : Chauffage des locaux de stockage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 4.5                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Interdiction des feux                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>Des méthodes indirectes et sûres telles que le chauffage à eau chaude, à la vapeur, ou à air chaud dont la source se situe en dehors de l'aire de stockage, de manipulation ou d'emploi sont utilisées. L'utilisation de poêles, de réchauds ou d'appareils de chauffage à flamme nue est interdite. |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucun chauffage n'est présent.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**N° 10 : Système de détection incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 4.3                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est équipée d'un système interne d'alerte incendie.                                                                                                                                    |
| <b>Constats :</b><br><br>Aucun système de détection incendie n'est présent. L'exploitant indique qu'une remise en état d'un système de détection incendie est prévue à court terme suite à la dégradation du précédent système de détection. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Avec suites                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Mise en demeure, respect de prescription                                                                                                                                                                      |

**N° 11 : Moyens de défense incendie**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 4.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Moyens de lutte contre l'incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><br>L'installation est équipée de moyens de lutte contre l'incendie appropriés aux risques notamment : <ul style="list-style-type: none"><li>- d'un ou de plusieurs appareils d'incendie (bouches, poteaux, etc.) publics ou privés implantés de telle sorte que tout point du bord du stockage se trouve à moins de 100 mètres d'un appareil ou de points d'eau, bassins, citernes, etc., d'une capacité en rapport avec le danger à combattre ;</li><li>- d'extincteurs répartis à l'intérieur des locaux, sur les aires extérieures et les lieux présentant des risques spécifiques, à proximité des dégagements, bien visibles et facilement accessibles. Les agents d'extinction sont appropriés aux risques à combattre et compatibles avec les produits stockés ;</li><li>- d'un moyen permettant d'alerter les services d'incendie et de secours ;</li><li>- d'une réserve de sable meuble et sec en quantité adaptée au risque et de pelles ;</li><li>- de plans des locaux facilitant l'intervention des services d'incendie et de secours avec une description des dangers pour chaque local ;</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br><br>Des extincteurs et des RIA sont présents sur site. Un système de noyage des containers est présent. Une réserve d'eau de 60m3 est présente sur site et est complétée par la présence d'un poteau incendie de débit 70m3/heure dans la rue à 110m du dépôt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**N° 12 : Hauteur de stockage**

|                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.14  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Aménagement et organisation des stockages |
| <b>Prescription contrôlée :</b>                                                  |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Les emballages renfermant des produits explosifs sont empilés de façon stable. Lorsque la manutention se fait à la main, le fond des emballages ne se trouve pas à plus de 1,60 mètre au-dessus du sol.</p> <p>Lorsqu'on fait usage de moyens mécaniques adaptés, les piles ne s'élèvent pas à plus de 3 mètres de hauteur.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>La hauteur de stockage est inférieure à 1,60 m</p>                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                |

#### N° 13 : Etiquetage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 3.3</p>                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Connaissance des produits – Etiquetage</p>                                                                                                                                                                                             |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Pour les produits explosifs, les emballages portent en caractères très lisibles le nom des produits et les symboles de danger, conformément à la réglementation relative au marquage et à l'identification des produits explosifs.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>Les emballages sont correctement étiquetés avec le nom du produit et les symboles de danger.</p>                                                                                                                                                     |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                              |

#### N° 14 : Reconditionnement

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2008, article 2.1</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Règles d'implantation</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Dans un même bâtiment, les zones de stockage sont séparées des zones où peuvent avoir lieu des opérations de reconditionnement (par ex., opérations de prélèvements d'artifices de divertissement ou "picking") par un dispositif assurant le découplage ainsi que la protection contre les effets d'un incendie survenant dans les locaux de reconditionnement.</p> |
| <p><b>Constats :</b></p> <p>D'après l'exploitant, les opérations de reconditionnement ont lieu dans un local séparé des stockages en entrée de site.</p>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <p><b>Type de suites proposées :</b> Sans suite</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |