

Unité Interdépartementale 25-70-90

Besançon, le 06 mai 2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 24/02/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



**CFC**

ZA de l'Allan

25600 VIEUX CHARMONT

Références : UID257090/SPR/LL/CN2022 – 0506A

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 24/02/2022 dans l'établissement CFC implanté ZA de l'Allan 25600 VIEUX CHARMONT. L'inspection a été annoncée le 15/02/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

La visite fait suite à un APS demandant la réalisation de la surveillance de l'état des milieux suite à une pollution et un APMD demandant la suppression des risques d'entraînement des eaux pollués. Par ailleurs, un incendie a eu lieu en 2016, dont l'inspection n'a pas été informée des suites.

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- CFC
- ZA de l'Allan 25600 VIEUX CHARMONT
- Code AIOT dans GUN : 0005902695
- Régime : Déclaration avec contrôle
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'inspection s'est concentrée sur les suites de l'APMD et de l'APS, ainsi que sur une partie documentaire liée à l'entretien et aux contrôles périodiques. Le site a été inspecté dans son ensemble, notamment les parties en lien avec les pollutions et accidents identifiés.

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Respect des prescriptions de l'APMD et de l'APS
- Prévention des pollutions
- Eaux superficielles et souterraines
- Contrôles périodiques

### **2) Constats**

#### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Le site semble régulièrement entretenu, malgré quelques points devant être remis en propreté. Les actions suites à l'APS et à l'incident ne sont pas transmises à l'Inspection. La situation administrative de l'établissement est également à clarifier.

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle | Référence réglementaire                                        | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Situation administrative | Code de l'environnement du 29/09/1915, article {Non Renseigné} | /                                                                                                          | Sans objet        |

| Nom du point de contrôle                 | Référence réglementaire                                   | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Suivi de l'état du milieu                | AP de Mesures Spéciales du 01/08/2011, article 6          | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Rétentions                               | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 2.6. 2.7.2. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Rétention des aires et locaux de travail | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 2.71            | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Connaissance des produits, étiquetage    | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.3.        | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Propreté                                 | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.4.        | /                                                                                                          | Sans objet        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                            | Référence réglementaire                              | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| Respect de l'APMD                                   | AP de Mise en Demeure du 16/03/2012, article 1       | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 1.5.   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Accessibilité au site                               | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 2.2.1. | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Contrôle de l'accès                                 | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.2.   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Etats des volumes stockés                           | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.5.   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Vérification périodique des équipements             | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.7.   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| Décanteur-séparateur d'hydrocarbures                | Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 6.6.   | /                                                                                                          | Sans objet        |

### **2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats**

Les mesures prescrites par l'APS n'ont pas été réalisées, et doivent être reprises. Pour le reste, le site est relativement bien tenu sur l'aspect documentaire.

## 2-4) Fiches de constats

### Nom du point de contrôle : Situation administrative

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Code de l'environnement du 29/09/1915, article {Non Renseigné}                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Situation administrative, Situation administrative                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines, étant :<br>1. Pour les cavités souterraines et les stockages enterrés :<br>a) Supérieure ou égale à 2 500 t (A-2)<br>b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t (E)<br>c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (DC)<br><br>2. Pour les autres stockages :<br>a) Supérieure ou égale à 1 000 t (A-2)<br>b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total (E)<br>c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total (DC) |
| <b>Constats :</b><br>L'inspection n'a pas permis de faire le point de façon précise sur les quantités stockées. Des éléments ont été transmis après l'inspection, notamment sur la répartition des stockage, validant le classement initial.<br>Toutefois, une mise à jour de l'exploitant est attendue sous 30 jours afin de clarifier la situation administrative de l'établissement, notamment sur des rubriques qui ne seraient plus d'actualité (1520).                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

### Nom du point de contrôle : Respect de l'APMD

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mise en Demeure du 16/03/2012, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, Surveillance par l'exploitant de la pollution rejetée                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>La Société CFC COURVOISIER, dont le siège social est situé Zone Artisanale de l'Allan à VIEUX-CHARMONT est mise en demeure pour son site situé Zone Artisanale de l'Allan de satisfaire aux dispositions de l'article 4 ter premier alinéa de l'arrêté ministériel du 10/07/1990 susvisé et à cet effet : <ul style="list-style-type: none"><li>avant le 13 avril 2012 : de supprimer le risque d'entraînement d'hydrocarbures par les eaux ruisselant sur les aires de dépotage et l'aire de ravitaillement des engins, vers les eaux souterraines.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a présenté les éléments justifiant de l'installation d'un séparateur d'hydrocarbures et de l'installation de collecte adaptée.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : Suivi de l'état du milieu**

|                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP de Mesures Spéciales du 01/08/2011, article 6                                                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Respect des prescriptions                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Cf. APS, en synthèse :<br>L'exploitant est tenu de réaliser un suivi piézométrique, des mesures semestrielles et un bilan quadriennal.<br>Les résultats doivent être transmis à l'Inspection. |
| <b>Constats :</b><br>Les résultats ne sont plus transmis par l'exploitant, aucune analyse n'a été réalisée depuis 2014.<br>Il est demandé à l'exploitant de produire les analyses attendues sous 2 mois.                         |
| <b>Observations :</b><br>Il est demandé à l'exploitant de reprendre le suivi et les analyses et d'éventuellement formuler une demande d'adaptations des prescriptions si les résultats le permettent.                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                        |

**Nom du point de contrôle : Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 1.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Déclaration d'accident ou de pollution accidentelle                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant d'une installation est tenu de déclarer dans les meilleurs délais à l'inspection des installations classées les accidents ou incidents survenus du fait du fonctionnement de cette installation qui sont de nature à porter atteinte aux intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement.                              |
| <b>Constats :</b> Le registre n'a pas pu être consulté. L'exploitant indique avoir eu un incendie en 2016, qui a bien fait l'objet d'une déclaration auprès de l'inspection.<br>Toutefois, les actions mises en oeuvre suite à cet incident n'ont pas été transmises en temps et en heure. Suite à l'inspection, l'exploitant a transmis les éléments manquants sur les actions réalisées. |
| <b>Observations :</b><br>Il est demandé à l'exploitant de faire le point sur les actions entreprises suite à l'incendie, notamment le devenir des 24 tonnes de pellets (BSD ?) et les résultats de l'inspection des réseaux et actions entreprises par la suite.                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle : Accessibilité au site**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 2.2.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Accessibilité au site                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation dispose en permanence d'un accès au moins pour permettre l'intervention des services d'incendie et de secours. Les véhicules dont la présence est liée à l'exploitation de l'établissement stationnent sans occasionner de gêne pour l'accessibilité des engins des services de secours depuis les voies de circulation externes à l'installation, même en dehors des heures d'exploitation et d'ouverture de l'installation. |
| <b>Constats :</b> L'installation est facilement accessible aux services de secours, et dispose d'un parcours en cercle permettant d'éviter le retournement des engins.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

### Nom du point de contrôle : Rétentions

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 2.6. 2.7.2.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétentions                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>A.-Tout stockage d'un liquide susceptible de créer une pollution des eaux ou des sols est associé à une capacité de rétention dont le volume est au moins égal à la plus grande des deux valeurs suivantes : <ul style="list-style-type: none"><li>• 100 % de la capacité du plus grand réservoir ou récipient ;</li><li>• 50 % de la capacité globale des réservoirs et récipients associés.</li></ul> |
| <b>Constats :</b><br>Lors de l'inspection, il a été constaté que des récipients (futs, cf. photos) sont stockés sans les rétentions appropriées.<br>Il est demandé à l'exploitant de prendre les dispositions requises afin de respecter les prescriptions et de transmettre les justificatifs à l'inspection sous 30 jours.                                                                                                               |
| <b>Observations :</b> Il est demandé à l'exploitant de transmettre la preuve de l'installation des rétentions sous 30 jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### Nom du point de contrôle : Rétention des aires et locaux de travail

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article 2.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Rétention des aires et locaux de travail                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Le sol des aires et des locaux de stockage ou de manipulation des matières dangereuses pour l'homme ou susceptibles de créer une pollution de l'eau ou du sol est étanche, incombustible et équipé de façon à pouvoir recueillir les eaux de lavage et les matières répandues accidentellement.<br><br>Un dispositif, empêchant la diffusion des matières répandues à l'extérieur ou dans d'autres aires ou locaux est prévu. Les matières recueillies sont de préférence récupérées et recyclées ou, en cas d'impossibilité, traitées conformément au point 8 du présent arrêté. |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection, il a été constaté l'absence de bordure sur la totalité de l'aire de manutention, permettant ainsi le ruissellement de fluides à l'extérieur du site, directement sur une surface engazonnée.<br>Il est demandé à l'exploitant de prendre les mesures adaptées afin de respecter les prescriptions dans un délais de 2 mois.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

### Nom du point de contrôle : Contrôle de l'accès

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.2.                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle de l'accès                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les personnes étrangères à l'établissement n'ont pas d'accès libre aux installations de stockage.                                                                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> L'installation dispose d'un portail commun avec deux autres établissements commerciaux. L'accès à l'installation et le sens de circulation ne permet donc pas d'avoir un accès strictement limité, mais le passage se limite à une voie d'accès. Hors heures ouvrable, le portail est fermé et le site clôt. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

**Nom du point de contrôle :** Connaissance des produits, étiquetage

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Connaissance des produits, étiquetage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant garde à sa disposition des documents lui permettant de connaître la nature et les risques des produits dangereux présents dans l'installation, en particulier les fiches de données de sécurité prévues par le code du travail.<br>Les fûts, réservoirs et autres emballages doivent porter en caractères très lisibles le nom des produits et, s'il y a lieu, les symboles de danger conformément à la réglementation relative à l'étiquetage des substances et préparations chimiques dangereuses. |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection, il a été constaté que des récipients ne sont pas identifiés (futs, voir photos).<br>Il est demandé à l'exploitant de se mettre en conformité sous 15 jours en identifiant l'ensemble des contenants et de transmettre les justificatifs (photos) à l'inspection.                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Observations :</b> Il est demandé à l'exploitant de transmettre la preuve d'identification des contenants sous 30 jours.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

**Nom du point de contrôle :** Propreté

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.4.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Propreté                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'ensemble du site est maintenu propre et régulièrement nettoyé, notamment de manière à éviter les amas de matières dangereuses ou polluantes et de poussières. Le matériel de nettoyage doit être adapté aux risques présentés par les produits et poussières.                                                                                                                                           |
| <b>Constats :</b> Lors de l'inspection, il a été constaté que le site abrite plusieurs petits dépôts de déchets, notamment bois (cf. photos).<br>Par ailleurs, les zones de stockage des bouteilles de gaz ne sont pas rangées ni identifiées.<br><br>Il est demandé à l'exploitant de faire le nécessaire pour se mettre en conformité avec les prescriptions sous 15 jours et de transmettre les justificatifs à l'inspection (photos...). |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**Nom du point de contrôle : Etats des volumes stockés**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.5.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Etats des volumes stockés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un état des matières stockées, auquel est annexé un plan général des stockages.<br>Cet état, ainsi que les documents prévus au point 3.3 de la présente annexe sont tenus en permanence, de manière facilement accessible, à disposition des services d'incendie et de secours, de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant n'a pas été en mesure de présenter l'état des volume stockés. Toutefois, un plan des capacités de stockages maximum a été transmis.                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : Vérification périodique des équipements**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 3.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Vérification périodique des équipements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant s'assure d'une bonne maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage. Les vérifications périodiques de ces matériels sont inscrites sur un registre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Constats :</b> Le registre de maintenance a été contrôlé et est à jour, les dernières vérifications des moyens de lutte contre l'incendie ont été effectuées par MLI Kieber Incendie Service le 07/06/21 et celles des installations électriques le 05/01/22 par l'APAVE. Les périodicités sont respectées.<br>Le contrôle électrique fait apparaître plusieurs non-conformités récurrentes que l'exploitant n'a pas traité. Il ne dispose pas non plus de suivi particulier de la résorption de ce points.<br><br>Il est demandé à l'exploitant d'assurer le suivi et la résolution des non-conformités relevées dans le rapport de contrôle électrique. Ce point pourra être contrôlé lors de la prochaine inspection. |
| <b>Observations :</b> L'exploitant devra mettre en place un suivi de la résorption des NC électriques et s'assurer de leur traitement.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

**Nom du point de contrôle :** Décanteur-séparateur d'hydrocarbures

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 22/12/2008, article I > 6.6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Décanteur-séparateur d'hydrocarbures                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br><p>Le décanteur-séparateur d'hydrocarbures est muni d'un dispositif d'obturation automatique en sortie de séparateur en cas d'afflux d'hydrocarbures pour empêcher tout déversement d'hydrocarbures dans le réseau.</p> <p>Le séparateur-décanteur d'hydrocarbures est conforme à la norme en vigueur ou à toute autre norme de la Communauté européenne ou de l'Espace économique européen. Le décanteur séparateur d'hydrocarbures est nettoyé par une société habilitée aussi souvent que nécessaire et dans tous les cas au moins une fois par an. Ce nettoyage consiste en la vidange des hydrocarbures et des boues et en la vérification du bon fonctionnement de l'obturateur.</p> <p>Les fiches de suivi de nettoyage du décanteur-séparateur d'hydrocarbures, l'attestation de conformité à la norme en vigueur ainsi que les bordereaux de traitement des déchets détruits ou retraités sont mis à la disposition de l'inspection des installations classées et de l'organisme de contrôle périodique.</p> |
| <b>Constats :</b> Le BSD de l'entretien du séparateur a été contrôlé (B9021080163 du 06/09/21 par Suez RV Osis vers Sotrefi, code D9) et n'appelle pas d'observation.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ANNEXE : PLANCHE PHOTOGRAPHIQUE



Absence de rétentions et d'identification des fûts et contenants de produits (et propreté générale).



Défaut de rangement des bouteilles de gaz et identification des zones à risques absente. Présence de matériel non lié à l'installation (à droite).