

Santé, Protection Animales et Environnement  
304 rue Victor Hugo  
Cité Sociale  
46004 Cahors

Cahors, le 09/06/2022

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 02/06/2022

### **Contexte et constats**

Publié sur



#### **LARNAUDIE Jean SNC**

Z.A. de l'Aiguille  
BP 60 012  
46100 FIGEAC

Références : SM/GG/AE22248

#### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 02/06/2022 dans l'établissement LARNAUDIE Jean SNC implanté Z.A. de l'Aiguille BP 60 012 46100 FIGEAC. L'inspection a été annoncée le 24/05/2022. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques (<https://www.georisques.gouv.fr/>).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- LARNAUDIE Jean SNC
- Z.A. de l'Aiguille BP 60 012 46100 FIGEAC
- Code AIOT dans GUN : 0006806327
- Régime : Enregistrement
- Statut Seveso : Non Seveso
- Non IED - MTD

L'établissement est une industrie agro-alimentaire soumise à enregistrement avec une capacité de 9t/j (2221-1). L'établissement est également soumis à déclaration avec contrôle périodique pour les rubrique 1510-3 (entrepot) 1511-3 (entrepot frigorifique) et 1185-2-a (utilisation de gaz frigorifique)

#### **Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Récolement des nouvelles installations
- Risque incendie
- Autosurveillance des rejets
- Fluides frigorigènes

## 2) Constats

### 2-1) Introduction

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite
- la prescription contrôlée
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées
  - les observations éventuelles
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous)
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il sera proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives.
- « sans suite administrative ».

### 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes sont susceptibles de faire l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                                         | Référence réglementaire                            |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Dispositions générales                                           | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 3        |
| Dispositions générales                                           | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 4        |
| Prélèvements et consommation d'eau                               | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 27       |
| Emissions dans l'eau                                             | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 56       |
| Etat des stocks de fluides                                       | Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.3. |
| Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatiques | Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 1        |

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| Nom du point de contrôle                             | Référence réglementaire                              |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Règles générales.                                    | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 5 > 5.1.   |
| Dispositif de rétention des pollutions accidentelles | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 20 > V.    |
| — Règles générales.                                  | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 23 > I.    |
| — Installations de prétraitement et de traitement.   | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 29 > II.   |
| Valeurs limites d'émission                           | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 37         |
| Sous-produits animaux                                | Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 52 > 52.2. |
| Étiquetage des équipements contenant les fluides     | Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.2.   |

### 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le site est fonctionnel, suivi et entretenu régulièrement.

Le principaux constats relèvent du non respect de la périodicité des différents contrôles d'autosurveillance.

### 2-4) Fiches de constats

#### Nom du point de contrôle : Dispositions générales

|                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 3                                                                                                                |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Récolement du site                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est implantée, réalisée et exploitée conformément aux plans et autres documents joints à la demande d'enregistrement.                     |
| <b>Constats :</b> Le plan récolé des bâtiments de l'usine a été produit.<br>Une dernière phase de travaux (un quai et un congélateur sur la partie Nord du site) est prévue fin 2022.       |
| <b>Observations :</b> Le plan finalisé doit être transmis à l'inspection dans un délai de 8 mois accompagné du plan des réseaux d'assainissement et du nouveau dispositif de prétraitement. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                     |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                   |

**Nom du point de contrôle : Dispositions générales**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 4                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, autosurveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :<br>— les résultats des mesures sur les effluents et le bruit au cours des cinq dernières années ;<br>— le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ; |
| <b>Constats :</b> Aucun incident ou accident n'a été recensé lors des 5 dernières années.<br>un registre doit néanmoins être mis en place dans un délai d'un mois pour assurer le suivi de ces événements                                                                                                                                                       |
| <b>Observations :</b> cf points de controle suivants sur l'autosurveillance<br>Un registre des incidents ou accidents doit être mis en place dans un délai d'un mois pour assurer le suivi de ces événements                                                                                                                                                    |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

**Nom du point de contrôle : Règles générales.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 5 > 5.1.                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, distance aux tiers                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'installation est implantée à une distance minimale de 10 mètres des limites de propriété de l'installation.<br>En cas d'impossibilité technique de respecter ces distances, l'exploitant proposera des mesures alternatives permettant d'assurer un niveau de sécurité des tiers équivalent.                                     |
| <b>Constats :</b> L'usine est installée en limite de propriété.<br>Cependant la nature de l'exploitation, le mode de fonctionnement et la défense incendie (sprinklage de l'ensemble des batiments et maintien d'un réseau d'incendie armé sous pression situé sur l'ancien batiment) permettent de limiter le risque envers les tiers conformément à l'avis du SDIS. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle :** Dispositif de rétention des pollutions accidentelles

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 20 > V.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, risque incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Toutes mesures sont prises pour recueillir l'ensemble des eaux et écoulements susceptibles d'être pollués lors d'un sinistre, y compris les eaux utilisées lors d'un incendie, afin que celles-ci soient récupérées ou traitées afin de prévenir toute pollution des sols, des égouts, des cours d'eau ou du milieu naturel. Ce confinement peut être réalisé par des dispositifs internes ou externes à l'installation.<br><br>L'exploitant calcule la somme :<br>— du volume des matières liquides stockées ;<br>— du volume d'eau d'extinction nécessaire à la lutte contre l'incendie (120 m <sup>3</sup> minimum) ;<br>— du volume d'eau lié aux intempéries à raison de 10 litres par mètre carré de surface de drainage vers l'ouvrage de confinement lorsque le confinement est externe.<br><br>Les eaux d'extinction collectées sont éliminées vers les filières de traitement des déchets appropriées. |
| <b>Constats :</b> Les eaux du site sont canalisées vers deux réserves communales construites pour la zone de l'aiguille.<br>Le fossé est bordure de propriété est matérialisé mais il sera finalisé après la fin de la construction de l'extension.<br><br>Une procédure doit être mis en place pour alerter la commune en cas d'incendie afin que cette dernière puisse gérer les réserve tampon.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

**Nom du point de contrôle :** — Règles générales.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 23 > I.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Thème(s) :</b> Risques accidentels, risque incendie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant assure ou fait effectuer la vérification périodique et de la maintenance des matériels de sécurité et de lutte contre l'incendie mis en place (exutoires, systèmes de détection et d'extinction, portes coupe-feu, colonne sèche, par exemple) ainsi que des éventuelles installations électriques et de chauffage, conformément aux référentiels en vigueur.<br><br>Les vérifications périodiques de ces matériels doivent être inscrites sur un registre sur lequel sont également mentionnées les suites données à ces vérifications. |
| <b>Constats :</b> Le système de lutte incendie est récemment installé. La réception doit être réalisée en septembre 2022.<br>Un contrat de maintenance est prévu par la suite.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

**Nom du point de contrôle : Prélèvements et consommation d'eau**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 27                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, prélèvements                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Les installations de prélèvement d'eau sont munies d'un dispositif de mesure totalisateur. Ce dispositif est relevé quotidiennement si le débit prélevé est susceptible de dépasser 100 m <sup>3</sup> /j, hebdomadairement si ce débit est inférieur. Ces résultats sont portés sur un registre éventuellement informatisé et conservés dans le dossier de l'installation.                        |
| <b>Constats :</b> Les consommations d'eau sont actuellement relevées tous les mois. L'eau utilisée sur le site provient exclusivement du réseau public.<br><br>En fonction de la consommation constatée, ce suivi doit être mis en conformité avec les prescriptions de l'arrêté ministériel.<br><br>L'exploitant transmet à l'inspection dans un délai de 30j les relevés de consommation des eaux et adapte la fréquence de mesure. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

**Nom du point de contrôle : — Installations de prétraitement et de traitement.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 29 > II.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pré-traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Afin de limiter au minimum la charge de l'effluent en corps gras, particules alimentaires, et débris organiques en général, les sols des ateliers, chambres froides et tous ateliers de travail sont nettoyés à sec par raclage avant lavage.<br><br>L'installation possède un dispositif de prétraitement des effluents produits comportant, au minimum, un dégrillage et, le cas échéant, un tamisage, un dessablage, un dégraissage, ou toute autre solution de traitement. |
| <b>Constats :</b> L'installation est munie d'un dégrillage primaire grossier puis de 4 bacs de décantation en série.<br>Le système va être déplacé avec la future extension.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Observations :</b> Prévoir sur le nouveau prétraitement un dispositif permettant de réaliser les prélèvements dans de bonnes conditions.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

**Nom du point de contrôle : Valeurs limites d'émission**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 37                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pré-traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>En matière de traitement externe des effluents par une station d'épuration collective, les dispositions de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 modifié s'appliquent.<br>Elles concernent notamment les valeurs limites avant raccordement.<br><br>(rappel de l'article 34 de l'arrêté du 2 février 1998 :<br>- MES : 600 mg/l ;<br>- DBO5 : 800 mg/l ;<br>- DCO : 2 000 mg/l ;<br>- Azote global (exprimé en N) : 150 mg/l ;<br>- Phosphore total (exprimé en P) : 50 mg/l.) |
| <b>Constats :</b> La dernière analyse (contrôle inopiné commandé par l'administration en nov 2021), réalisée en période de charge, est conforme au norme de rejet.<br>Par ailleurs, le rejet est également conforme vis à vis de la convention avec la commune.<br>Cette convention pourrait évoluer prochainement si la commune souhaite l'actualiser.                                                                                                                                                                |
| <b>Observations :</b> L'analyse montre des charges très faibles en Cuivre et Zinc, ce qui exonère l'établissement de la mise en place d'une autosurveillance sur ces paramètres.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

**Nom du point de contrôle : Sous-produits animaux**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 52 > 52.2.                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, SPAN                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Si l'installation génère des sous-produits animaux rentrant dans le champ du règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé, l'exploitant les identifie comme tels et veille à ce qu'ils soient collectés, stockés, transportés et traités conformément aux règlements (CE) nos 1069/2009 et 149/2011. |
| <b>Constats :</b> L'exploitation produit au maximum 50kg/semaine de sous-produits animaux qui sont enlevés par un équarrisseur.<br>Les sous produits sont stockés en sac en frigo en attendant d'avoir un volume suffisant pour les mettre en bac.<br>L'équarrissage collecte une fois tous les deux mois.                     |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### Nom du point de contrôle : Emissions dans l'eau

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 23/03/2012, article 56                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Pré-traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Que les effluents soient rejetés dans le milieu naturel ou dans un réseau de raccordement à une station d'épuration collective et, le cas échéant, lorsque les flux journaliers autorisés dépassent les valeurs indiquées en contributions nettes, une mesure est réalisée selon la fréquence indiquée dans le tableau ci-dessous pour les polluants énumérés ci-après, à partir d'un échantillon représentatif sur une durée de vingt-quatre heures :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Débit : Journallement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j</li> <li>- Température : Journallement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j</li> <li>- pH : Journallement ou en continu lorsque le débit est supérieur à 200 m3/j</li> <li>- DCO (sur effluent non décanté) : Semestrielle</li> <li>- Matières en suspension : Semestrielle pour les effluents raccordés</li> <li>- DBO5 (sur effluent non décanté) : Semestrielle pour les effluents raccordés</li> <li>- Azote global : Semestrielle pour les effluents raccordés</li> <li>- Phosphore total : Semestrielle pour les effluents raccordés</li> <li>- SEH (en cas de rejets susceptibles de contenir de la graisse) : Annuelle pour les effluents raccordés</li> <li>- Cuivre et composés (en Cu) : Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station</li> <li>- Zinc et composés (en Zn) : Trimestrielle si le flux rejeté est supérieur à 200 g/j pour les rejets raccordés et à défaut d'une fréquence de suivi définie par document contractuel entre l'exploitant et le gestionnaire de station</li> </ul> |
| <p><b>Constats :</b> L'usine dispose de 2 points de rejet dans le réseau communal :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- eau d'autoclave</li> <li>- sortie décantation du bac à graisse.</li> </ul> <p>Les eaux d'autoclaves avaient été caractérisée il y a plusieurs années. Une nouvelle caractérisation est à réaliser afin de s'assurer de la qualité du rejet. En fonction du résultat, une auto-surveillance pourrait être nécessaire.</p> <p>Concernant le rejet du bac à graisse, certains paramètres sont à suivre quotidiennement et d'autres semestriellement.</p> <p>Dans un délai d'un mois, l'exploitant transmet à l'exploitation la date prévue de réalisation du contrôle des eaux d'autoclave ainsi que le protocole envisagé pour le suivi des rejets du futur bac à graisse</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <p><b>Observations :</b> Dans un délai d'un mois, l'exploitant transmet à l'inspection la date prévue de réalisation du contrôle des eaux d'autoclave ainsi que le protocole envisagé pour le suivi des rejets du futur bac à graisse. Il déclare son autosurveillance sous GIDAF.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

### Nom du point de contrôle : Étiquetage des équipements contenant les fluides

|                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.2.                                                                                                     |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, fluide frigo                                                                                                                                      |
| <p><b>Prescription contrôlée :</b></p> <p>Présence d'un étiquetage visible précisant la nature du fluide et de la quantité de fluide susceptible d'être contenue dans l'équipement.</p> |
| <b>Constats :</b> les étiquettes sont présentes sur les moteurs des différents groupes froid                                                                                            |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                               |



**Nom du point de contrôle : Etat des stocks de fluides**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 04/08/2014, article I > 3.3.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, fluide frigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>L'exploitant tient à jour un inventaire des équipements et des stockages fixes qui contiennent plus de 2 kg de fluide présents sur le site précisant leur capacité unitaire et le fluide contenu, ainsi que la quantité maximale susceptible d'être présente dans des équipements sous pression transportables ou dans des emballages de transport.<br><br>Objet du contrôle pour les installations soumises aux contrôles périodiques (installations soumises à « la rubrique 1185-2a ») : <ul style="list-style-type: none"><li>- présence d'un inventaire ;</li><li>- vérification de l'adéquation entre cet inventaire et les équipements et stockages présents sur site.</li></ul> |
| <b>Constats :</b> L'inventaire des équipements est tenu par l'exploitant.<br>La climatisation n°9 contient du R22 (non rechargeable).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Observations :</b> Le carnet d'entretien de la climatisation n°9 doit être transmis à l'inspection dans un délai d'un mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**Nom du point de contrôle :** Contrôle d'étanchéité des équipements frigorifiques, climatic...

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Ministériel du 29/02/2016, article 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, fluide frigo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Aux périodes définies à l'article 4 du présent arrêté, le détenteur de l'équipement fait réaliser par un opérateur titulaire de l'attestation de capacité les contrôles d'étanchéité périodiques prévus à l'article R. 543-79 du code de l'environnement et à l'article 4 du règlement (UE) n° 517/2014 :<br>-soit par une des méthodes de mesures directes définie à l'article 2 du présent arrêté ;<br>-soit par une des méthodes de mesures indirectes définie à l'article 2 du présent arrêté.<br><br>(rappel article 4 :<br>HCFC :<br>- entre 2 et 30 kg : 12 mois ;<br>- entre 30 et 300kg : 6mois ;<br>- au delà de 300kg : 3 mois.<br><br>HFC, PFC (sans système de détection de fuite / avec système de détection de fuite) :<br>entre 5 et 50Teg CO2 : 12 mois / 24 mois;<br>entre 50 et 500Teg CO2 : 6 mois / 12 mois<br>au delà de 500Teg CO2 : 3 mois / 6 mois) |
| <b>Constats :</b> L'exploitant réalise le contrôle d'étanchéité.<br><br>Les contrôles d'étanchéité ont été réalisés (macarons bleu avec prochain contrôle prévu en septembre 2022). La périodicité du contrôle et la qualité de l'organisme titulaire de capacité de contrôle n'a pas été contrôlés.<br>L'auto-contrôle d'étanchéité est réalisé par un contrôle du pilotage du froid dans les chambres. En l'état, cette surveillance ne permet pas de garantir le respect de l'article 3 (surveillance capable de détecter une fuite de 50gr/h ou perte de 10% de la masse du fluide). Le système n'est donc pas considéré comme muni d'une surveillance permanente.<br>Les équipements frigorifiques identifiés de A à E dans le listing doivent donc être contrôlés tous les 6 mois.<br>Les blocs clim n°1, 2, 3, 4, 6 et 8 doivent être contrôlé tous les 12 mois.                                         |
| <b>Observations :</b> L'exploitant transmet à l'inspection, dans un délai d'un mois, le contrat d'entretien qui permet de s'assurer du respect des périodes de contrôle, ainsi que les dernières fiches d'intervention du service de contrôle sur les équipements.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Type de suites proposées :</b> Susceptible de suites                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |