

Unité départementale de l'Aisne  
47, avenue de Paris  
02200 SOISSONS

A SAINT-QUENTIN

## **Rapport de l'Inspection des installations classées**

Visite d'inspection du 06/06/2023

### **Contexte et constats**

Publié sur  **GÉORISQUES**

#### **SUEZ RV Picardie**

rue du Maréchal Joffre  
02100 Saint-Quentin

Références : SUEZ23\_Rpref\_268\_Partie\_publiable  
Code AIOT : 0005100616

### **1) Contexte**

Le présent rapport rend compte de l'inspection réalisée le 06/06/2023 dans l'établissement SUEZ RV Picardie implanté rue du Marechal Joffre prolongée lieudit la gare allemande 02100 Saint-Quentin. L'inspection a été annoncée le 30/05/2023. Cette partie « Contexte et constats » est publiée sur le site Géorisques ( <https://www.georisques.gouv.fr/> ).

#### **Les informations relatives à l'établissement sont les suivantes :**

- SUEZ RV Picardie
- rue du Marechal Joffre prolongée lieudit la gare allemande 02100 Saint-Quentin
- Code AIOT : 0005100616
- Régime : Autorisation
- Statut Seveso : Non Seveso
- IED : Non

La société SUEZ RV PICARDIE a obtenu l'autorisation d'exploiter une installation de récupération et de stockage de déchets de métaux sur le territoire de la commune de SAINT-QUENTIN (02100) par arrêté préfectoral du 20 septembre 2011.

**Les thèmes de visite retenus sont les suivants :**

- Rejets aqueux

## **2) Constats**

### **2-1) Introduction**

Le respect de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement relève de la responsabilité de l'exploitant. Le contrôle des prescriptions réalisé ne se veut pas exhaustif, mais centré sur les principaux enjeux recensés et à ce titre, ne constitue pas un examen de conformité de l'administration à l'ensemble des dispositions qui sont applicables à l'exploitant. Les constats relevés par l'inspection des installations classées portent sur les installations dans leur état au moment du contrôle.

A chaque point de contrôle est associée une fiche de constat qui comprend notamment les informations suivantes :

- le nom donné au point de contrôle ;
- la référence réglementaire de la prescription contrôlée ;
- si le point de contrôle est la suite d'un contrôle antérieur, les suites retenues lors de la précédente visite ;
- la prescription contrôlée ;
- à l'issue du contrôle :
  - le constat établi par l'inspection des installations classées ;
  - les observations éventuelles ;
  - le type de suites proposées (voir ci-dessous) ;
  - le cas échéant la proposition de suites de l'inspection des installations classées à Monsieur le Préfet; il peut par exemple s'agir d'une lettre de suite préfectorale, d'une mise en demeure, d'une sanction, d'une levée de suspension, ...

Il existe trois types de suites :

- « avec suites administratives » : les non-conformités relevées conduisent à proposer à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives. Dans certains cas, des prescriptions complémentaires peuvent aussi être proposées ;
- « susceptible de suites administratives » : lorsqu'il n'est pas possible en fin d'inspection de statuer sur la conformité, ou pour des faits n'engageant pas la sécurité et dont le retour à la conformité peut être rapide, l'exploitant doit transmettre à l'inspection des installations classées dans un délai court les justificatifs de conformité. Dans le cas contraire, il pourra être proposé à Monsieur le Préfet, conformément aux articles L.171-7 et L.171-8 du code de l'environnement, des suites administratives ;
- « sans suite administrative ».

## 2-2) Bilan synthétique des fiches de constats

Les fiches de constats disponibles en partie 2-4 fournissent les informations de façon exhaustive pour chaque point de contrôle. Leur synthèse est la suivante :

**Les fiches de constats suivantes ne font pas l'objet de propositions de suites administratives :**

| N° | Point de contrôle                                  | Référence réglementaire                           | Si le point de contrôle provient d'une <u>précédente</u> inspection : suite(s) qui avai(ent) été donnée(s) | Autre information |
|----|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 1  | Éléments de contexte                               | Autre du 06/06/2023, article /                    | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 3  | Réseaux – ouvrages de rejet                        | Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 4.3.4   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 4  | Entretien – isolement avec les milieux – incidents | Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 4.2.3   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 6  | Entretien – isolement avec les milieux – incidents | Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 4.3.4   | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 7  | Valeurs limites d'émission – autosurveillance      | Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 9.2.3.1 | /                                                                                                          | Sans objet        |
| 8  | Valeurs limites d'émission – autosurveillance      | AP Complémentaire du 03/06/2022, article 3.3      | /                                                                                                          | Sans objet        |

## 2-3) Ce qu'il faut retenir des fiches de constats

Le CI eau 2023 montre des dépassements de plus de 2 fois les VLE en DBO5 et en azote.

Ces dépassements semblent être provoqués par le fait que l'échantillonnage a été réalisé 10 minutes après la mise en route de la station.

## 2-4) Fiches de constats

### N° 1 : Éléments de contexte

|                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Autre du 06/06/2023, article /                                                                                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Contrôle inopiné (CI) précédent – conditions de fonctionnement                                                                 |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                  |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Date du CI EAU de l'année n-1 : 26 octobre 2022<br><br>Aucun dépassement.<br><br>Conditions de fonctionnement du site :Optimales. |
| <b>Constats :</b> Date du CI EAU de l'année n-1 : 26 octobre 2022<br><br>Aucun dépassement.<br><br>Conditions de fonctionnement du site :Optimales.                  |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                         |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                            |

### N° 3 : Réseaux – ouvrages de rejet

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Aménagement des ouvrages de rejet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Aménagement des ouvrages de rejet<br><br>Sur chaque ouvrage de rejet d'effluents liquides est prévu un point de prélèvement d'échantillons et des points de mesure (débit, température, concentration en polluant...). Ces points sont aménagés de manière à être aisément accessibles et permettre des interventions en toute sécurité.<br><br>Toutes les dispositions doivent également être prises pour faciliter les interventions d'organismes extérieurs à la demande de l'inspection des installations classées. |
| <b>Constats :</b> Un point de prélèvement existe à la sortie du système de pré-traitement.<br>Ce point est indiqué et aisément accessible.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

**N° 4 : Entretien – isolement avec les milieux – incidents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 4.2.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien et surveillance                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Entretien et surveillance<br><br>Les réseaux de collecte des effluents sont conçus et aménagés de manière à être curables, étanches et résister dans le temps aux actions physiques et chimiques des effluents ou produits susceptibles d'y transiter.<br><br>L'exploitant s'assure par des contrôles appropriés et préventifs de leur bon état et de leur étanchéité. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant a fait curer son réseau le 31/08/2022 par la société CAVENNE.<br><br>L'exploitant a fait évacuer 6,92 tonnes de boues de curage.<br>Le BSD correspondant est correctement renseigné.                                                                                                                                                                                       |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

**N° 6 : Entretien – isolement avec les milieux – incidents**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 4.3.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Entretien et conduite des installations de traitement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Entretien et conduite des installations de traitement<br><br>Les principaux paramètres permettant de s'assurer de la bonne marche des installations de traitement des eaux polluées sont mesurés périodiquement et portés sur un registre.<br><br>Un registre spécial est tenu sur lequel sont notés les incidents de fonctionnement des dispositifs de collecte, de traitement, de recyclage ou de rejet des eaux, les dispositions prises pour y remédier et les résultats des mesures et contrôles de la qualité des rejets auxquels il a été procédé. |
| <b>Constats :</b> L'exploitant nous informe que son système de pré-traitement est sous traité et qu'il va demander les documents permettant de s'assurer du bon fonctionnement.<br><br><b>Observation n°O1-2023 :</b> Il est demandé à l'exploitant de fournir, sous 1 mois : <ul style="list-style-type: none"><li>- le carnet de vie du système,</li><li>- le principe de fonctionnement du système,</li><li>- les seuils de déclenchement des pompes.</li></ul>                                                                                                                           |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

**N° 7 : Valeurs limites d'émission – autosurveillance**

|                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> Arrêté Préfectoral du 20/09/2011, article 9.2.3.1                                      |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Autosurveillance                                                                  |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                     |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>Modalités d'exercice et contenu de l'autosurveillance des rejets aqueux              |
| <b>Constats :</b> L'exploitant transmet ses contrôles annuellement et respecte l'article 9.2.3.1 de l'AP du 20/09/2011. |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                            |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                               |

**N° 8 : Valeurs limites d'émission – autosurveillance**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Référence réglementaire :</b> AP Complémentaire du 03/06/2022, article 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Thème(s) :</b> Risques chroniques, Valeurs limites d'émission                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Point de contrôle déjà contrôlé :</b> Sans Objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Prescription contrôlée :</b><br>VALEURS LIMITES D'ÉMISSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Constats :</b> Pour rappel : <ul style="list-style-type: none"><li>- les CI 2022 ne présentaient pas de dépassements de plus de 2 x les VLE.</li><li>- le 1er CI 2021 ne présentait pas de dépassements de plus de 2 x les VLE.</li><li>- le 2ème CI 2021 présentait des dépassements de plus de 2 x les VLE en DCO, DBO5 et Métaux totaux.</li></ul> <p>Le CI 2023 présente des dépassements de plus de 2 x les VLE en DBO5 et Azote.</p> <p>Il est à noter que dans le rapport du laboratoire, il est indiqué en observation : "L'échantillonnage a été réalisé 10 minutes après la mise en route de la station. Absence de pluie lors du prélèvement. L'échantillon présentait une forte odeur."</p> <p>Les rejets se font par bâchée.</p> <p><b>Observation n°O2-2023</b> : Il est demandé à l'exploitant de réaliser, dès que possible, un contrôle du rejets afin de caractériser les seuils de fonctionnement du système de pré-traitement.</p> |
| <b>Type de suites proposées :</b> Sans suite                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Proposition de suites :</b> Sans objet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |